

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
4	□ 작업장 바닥 개구부 안전조치 미흡 ○ (현황·기준) 작업자의 안전한 보행을 위하여 작업장 바닥의 개구부에는 덮개를 설치하여야 함 * 관련근거: 한국산업안전보건공단 「작업장의 통로 및 계단 설치에 관한 기술지침」 ○ (문제점) 지상탱크 포소화설비실 내부의 소화수 집수정 개구부에 덮개를 설치하지 않아 근로자 발빠짐 사고가 발생할 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 지상탱크 포소화설비실 내부에 소화수 집수정 개구부에 덮개 설치 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.