

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
13	□ PSM 자체감사 후속조치 미실시 ○ (현황·기준) 연 1회 이상 정기적으로 PSM 자체감사를 실시하고 그 결과에 따라 개선요구사항을 조치하고 기록·관리하여야 함 * 관련근거: 공사 「비축기지 PSM 자체감사 지침서」 ○ (문제점) 2023년도 지사 PSM 자체감사 실시결과에 따른 지사 「공정 안전보고서」와 지사 「시설물 유지보수 지침서」에 안전밸브 설정압력을 최신화하지 않아 근로자에게 올바른 공정 안전정보를 제공하지 못할 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 2023년도 지사 PSM 자체감사 실시결과를 반영하여 관련문서 개정 필요 (현지조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.