

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
5	□ 부두지역 안전표지판 교체 필요(현지조치) ○ (현황·기준) ♣☆지사는 화재 및 폭발 등 비상사태 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 최신화된 비상연락체계를 구축하여 작업현장에 게시하고 있으며, 폭발성·발화성·인화성 물질 등에 의한 산업재해 예방을 위해 폭발위험장소 안내판을 현장에 게시하고 있음 ○ (문제점) 부두지역에 부착된 비상연락체계도의 일부 연락처가 최신화되지 않았고, 폭발위험장소 안내판도 자외선 등에 의해 변색되어 근로자가 쉽게 인지하지 못할 우려가 있었음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ♣☆지사장은 부두지역의 안전표지판을 교체하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ♣☆지사 [조치부서] ♣☆지사

끝.