

감사결과 처분요구서

- ◇본부 종합감사 -

2021. 6. 22.

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 명세	7
3. 우수활동(모범) 사례	94
4. 현지조치사항 내역서	123

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ◇본부(이하 “◇본부”라 한다) 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함(2021년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ◇본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 사회적 책무 이행 점검
- 「임직원 윤리행동강령」 위반 점검
- 「공공재정환수법」 관련 이행실태 점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간 : 2019. 5. 1. ~ 2021. 2. 28.
- ☐ 감사기간 : 2021. 4. 5. ~ 4. 16.(2주 간)
- ☐ 감사인원 : ◆부장 등 7명

□ 교차감사 실시

- “社 본부 종합감사 교차감사” 실시
 - 감사일자 : 2021. 4. 12.(월)
 - 감사인원 : 社 실 부 2명
 - 점검분야 : IT 분야 감사 수행
- “社 본부 종합감사 교차감사” 실시
 - 감사일자 : 2021. 4. 14.(수)
 - 감사인원 : 社 실 2명
 - 점검분야 : 기전정비공사 분야 감사 수행
- “社 >사업처 종합감사 교차감사” 실시
 - 감사일자 : 2021. 4. 14.(수)
 - 감사인원 : 1명
 - 점검분야 : 공사관리 분야 감사 수행

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 1	
2	가족수당 지급 부적정	시정 1		회수 (**)
3	예산집행의 부적정	통보 1		
4	국내위탁교육 관련 출장비 정산 미흡	시정 1 통보 1		회수 (**)
5	과거년도 발생 비용 회계처리 지연	통보 1		
6	건설용지위탁매수자금 등 정산 미흡	시정 3		기타 (**)
7	국가계약법 한시적 계약특례 적용 미흡(사회적 책무)	통보 1		
8	건설공사 업종간 업역규제 폐지에 따른 절차서 개정 필요(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
9	발전소 구조물분야 경상보수공사 공사관리 미흡	통보 1		
10	용역 계약관리 미흡	통보 1		
11	산업안전관리비 산출 미흡(사회적 책무)	통보 1		
12	공사 설계변경 시 경비 계상 미흡	통보 1		
13	소규모 계약의 직접집행 절차 미흡	통보 1		
14	수요부서 직구입 부적정	통보 1		
15	소규모 공사 계약방법 부적정	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
16	간이공사 계약업무 미흡(사회적 책무)	통보 1		
17	용역 산출내역서 시스템 등록 누락(사회적 책무)	통보 2		
18	공사의 분할계약금지 규정 준수 미흡	통보 1	경고 1 주의 1	
19	공사 및 용역 관련 기성·준공검사 기한 준수 미흡(사회적 책무)	통보 1		
20	준공서류 검토 미흡으로 준공대가 지급 부적절	통보 1	경고 1	
21	입찰 공고문 內 보험료 정산 명시 누락(사회적 책무)	통보 1		
22	수요부서 직구입 지양	개선 1 통보 1		
23	구매 대가지급 기한준수 소홀	통보 1		
24	자산 취득 업무 미흡	통보 1		
25	부동산 임대차 계약관리 부적정	통보 1	주의 1	
26	임시소화기 관리 미흡(사회적 책무)	개선 2		
27	전동차 안전관리 미흡(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
28	가설(임시)건축물 안전관리 미흡(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
29	㉠본부 미등록 점화원 관리 미흡(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
30	극한 재해설비의 연료 주유에 대한 기록일지 관리 미흡	개선 1		
31	업체구입 물자에 대한 검수관리 미흡(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
32	간이공사 설계서 작성 미흡(사회적 책무)	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
33	적정한 예정가격 산출토록 표준지침 보완 검토(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
34	장비 사용료의 산출 적정성 미흡	개선 1 통보 1		
35	공사·용역 혼합 계약건에 대한 예산설계서 작성 미흡	통보 1		
36	공사시행 변경에 대한 검토 미흡(적극업무 면책)	통보 1		
37	산업안전보건관리비 및 환경보전비 집행 관리 미흡	통보 1		
38	일상감사 누락	통보 1		
39	직무권한 직위 지정 부적정	통보 1		
40	법정안전관리자 선임 업무 미흡	시정 1 통보 2		추급 (**)
41	세무업무관리위원회 운영의 부적정	개선 1 통보 1		
42	사업자지원사업 시설물 등에 대한 관리 부적정	통보 2		
43	부서통장 관리의 부적정	통보 1		
44	행정조치처리위원회 운영의 부적정	개선 1 통보 1		
45	개인정보 보호 관리 미흡	통보 1	주의 2	
46	당직실 운영 및 관리의 부적정	개선 1 통보 1		
47	카메라 무선통신 기능제거 필요	개선 1 통보 1		
48	기술정보 관리지침 준수 미흡	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
49	「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」 개정 필요(사회적 책무)	개선 1 통보 1		
50	설계변경 준공 조치 미흡	통보 2		
51	동일설비 설계변경서 작성에 대한 시방서 보완 필요	개선 1		
52	사업수행 능력평가 기준(PQ)의 항목별 배점기준 적용 미흡	개선 1		
53	기간제근로자 ‘채용 시 안전보건교육’ 필요(사회적 책무)	통보 1		

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ◎본부 ☒실 ◆부는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「유연근무제운영지침」(2018. 11. 30.)에 따르면, 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록을 하도록 되어 있고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 중 유연근무를 한 직원들에 대한 복무실태를 조사한 결과,
 - 아래 [표 1]의 직원은 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았음에도 “유연근무제 근태확인서” 작성을 누락(10회 이상) 하였다.

[표 1] 근태확인 누락 현황

순번	이 름	근태확인서 작성 누락	비 고
1	A	23회	

조치사항

1. **◆본부장은** ① 유연근무를 하는 직원의 근태관리를 철저히 할 수 있도록 전 직원에게 관련 규정에 대해 교육을 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
			A		근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☑실(◆부), ◆부					
관련부서						

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1	-	-	회 수	**	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ☑실 ◆부에서는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있는데,
- 「보수규정시행세칙」(2020. 12. 16.) [별표11]에 따르면 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 ◆부에서는 아래 [표 2]와 같이 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생(부모 사망) 하였는데도 지급중지 신청이 되지 않아 가족수당이 계속 지급된 내역을 확인하였다.

[표 2] 가족수당 과다지급 내역

소 속	이 름	사 번	지급중지 사유	사유 발생일	과다지급 금액(원)
	B		부친 사망		

조 치 사 항

1. ◎본부장은 잘못 지급된 가족수당 관련하여 지급 중지 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ☑실(◆부)

관련부서

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◇부는 예산편성, 운영 및 관리 업무 등을 담당하고 있는데,
- 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면, 예산운영부서장은 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있고,
 - 같은 지침에 따르면, “특수근무급식비”는 회사 업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행하였을 경우 집행하도록 되어 있고, “비상교육훈련비”는 각종 재난 또는 비상사태에 대비하여 비상교육훈련에 소요되는 예산이며, “건강보험료”는 「국민건강보험법」에 의거하여 사용자가 부담하여야 하는 장기요양보험료를 포함한 건강보험료이다.
- 그런데 ◎본부의 예산집행의 적정성에 대하여 검토한 결과, 일부부서에서는
- “건강보험료”로 마트 등에서 물품을 구매하거나,
 - “비상교육훈련비”로 부서 간담회나 자체 행사 등에 집행하였으며,
 - “특수근무급식비”를 중식비로 집행, 부서 생일자 축하행사, 부서 간담회 등에 집행하는 등 아래 [표 3]과 같이 다수의 잘못 집행된 사례가 확인되었다.

[표 3] 예산 집행 미흡 사례

순번	계정과목	집행일자	집행금액	집행내역	집행부서
1	건강보험료	2019. 9. 10.		부서 물품 구매	^발 <호기 -부
2	비상교육훈련비	2019. 10. 24.		부서 한마당 축하 행사	◇처 ○대
3	특수근무급식비	2019. 7. 1.		팀 소통 간담회(중식집행)	^발 ㉠부

조치사항

1. ㉠본부장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 적정하게 예산이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠부
------	----

관련부서	
------	--

국내위탁교육 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	**	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「충무규정」(2019. 6. 24.) 별표 6-1 「국내여비 지급기준」에 따라 여비를 지급하도록 하고 있는데,
 - 「교육훈련지침」(2019. 7. 16.) 별표5의 #>(국내교육경비 지급기준)에 따르면, 국내위탁교육 시에는 일비는 왕복소요일수만 지급받도록 되어 있고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급 받도록 되어 있다.
- 그러나 ㉠본부 국내위탁교육의 출장여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표 4]와 같이 여비 정산(13건/**원)을 미흡하게 처리하였다.

[표 4] 국내위탁 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1			2019년 상반기 원자력 통제교육		2019. 5.
2			갈등관리 역량강화 교육		2020. 10.
3			-- 면허보수 교육		2019. 8
4			유해화학물질 안전교육		2020. 10.
5			물리적보안 관리자 교육		2020. 11.
6			위해관리계획서 작성자 교육		2019. 12.
7			원자력 핵물질관리 통제교육		2020. 6.
8			화학분석장비 정밀측정요원 교육		2020. 5.
9			++ 보수 교육		2019. 6.
10			초동소방대 시민안전교육		2019. 7.
11			화학분석장비 정밀측정요원 교육		2020. 5.
12			위해관리계획서 작성자 교육		2020. 7.
13			소내 주전산기 관리자 교육		2020. 1.

조치사항

1. **◆본부장**은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산하여 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, **(시정 1)**
- ② 전 직원에게 재발방지방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	☑실(◆부), 전 부서
------	--------------

관련부서	
------	--

과거년도 발생 비용 회계처리 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「내부회계규정」(2019. 2. 12.) 제5조에 따르면, 회계거래나 사건은 적절한 금액으로 재무제표에 기록되어야 하며, 수익이나 비용은 발생주의 원칙에 따라 적절한 회계기간에 배분되어야 한다.
- 그러나 감사대상 기간의 ㉠본부 회계전표를 점검한 결과,
 - 아래 [표 5]와 같이 당해연도에 처리되지 못하고 5건의 회계전표는 당해연도에 처리되지 못하고 익년도에 전기가 되어 비용의 귀속연도가 왜곡되었다.

[표 5] 회계전표가 지연 처리된 내역

증빙일	전기일	내 역	금액(원)
2019. 12. 23.	2020. 1. 8.	㉠호기 노외핵계측 계통 선원영역 정비 기술지원 시행	
2019. 12. 18.	2020. 1. 8.	산소농도 측정기 교정비용 지급	
2019. 12. 16.	2020. 1. 2.	질량유량계 교정비용 지급	
2019. 12. 20.	2020. 1. 8.	비안전컴퓨터실 소방설비 소방감리비 지급	
2020. 12. 22.	2021. 1. 7.	가동중검사용 승강기 법정검사 수수료 지급	

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 수익이나 비용 회계처리가 당해 회계기간에 이루어질 수 있도록 관련 직원들에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	㉠실(㉠부), 제>발전소(㉠부), 제<발전소(㉠부, ㉠부, ㉠부), 제^발전소 (㉠부)
관련부서	

건설용지위탁매수자금 등 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 3	-	-	기 타	**	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「회계규정」(2013. 5. 13.) 제49조(결산정리)에 따르면, 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 해당 회계연도에 정리하도록 하고 있고, 결산 시에는 연도 이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리해야 한다.
- 그러나 ◎본부의 미정산 계정 잔액을 점검한 결과,
 - 아래 [표 6]과 같이 ◎◎>,<호기 및 ◎◎^,=호기 원전건설 관련 용지 매수비용(□본부 <건설소 ■부), 계약관련 수입부가세 환급 전표(◎본부 ◆부, □처), 하자보증금·계약보증금(□처) 등의 계정잔액이 장기간 정산되지 않고 있어 조속히 정산할 필요가 있다.

[표 6] 계정 미정산 잔액 내역

순번	미정산 계정 내역(계정번호)	내 역	미정산 잔액 금액(원)	부서
1	건설용지위탁매수자금 (11102015)	◎◎>,<호기, ◎◎^,=호기 관련 용지 매수비용		□본부 <건설소 ■부
2	기타미정산(11104045)	계약관련 수입부가세 환급		◎본부 ◆부
3	기타미정산(11104045)	계약관련 수입부가세 환급 등		□처 ◆부 ●부
4	미지급금(해외구매) (21301005)	대금지급		□처 ◆부
5	예수보증금/하자(21402515)	하자보증금 등		□처 ◆부
6	예수보증금/계약(21402510)	계약보증금		□처 ◆부
	합 계			

조치사항

1. **□처장**은 기타미정산, 미수금, 예수보증금 계정 잔액에 대하여 검토하여 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다.(시정 1)
2. **◇본부장**은 기타미정산 계정 잔액에 대하여 검토하여 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다.(시정 2)
3. **▣본부장**은 건설용지위탁매수자금 계정 잔액에 대하여 검토하여 정산 및 적절한 회계처리를 하시기 바랍니다.(시정 3)

조치부서 □처(●부, ◆부), ◇본부(◆부), ▣본부(재<건설소 ■부)

관련부서

국가계약법 한시적 계약특례 적용 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◇본부 ◇처 ♣부는 사업소 구매, 용역, 공사 계약업무 등을 담당하고 있는데,
- □처 문서 「국가계약법 시행령 개정 시행 및 기획재정부 고시 알림」(□(*)-****, 2020. 5. 4.)에서 언급하고 있는 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제 위기 극복을 위한 「국가계약법 시행령」(대통령령 제30655호, 2020. 5. 1.) 개정 및 「기획재정부 고시」(제2020-11호, 2020. 5. 1.)에 따르면, 아래 [표 7]과 같이 수의계약 기준 완화, 보증금 인하 등 한시적 특례를 적용(2020. 5. 1. 부터) 하도록 하고 있다.

[표 7] 관련 법령의 한시적 특례 적용 주요 내용

번호	주 요 내 용
1	소액수의계약 한도의 한시적 상향 조정(제26조) · 물품/용역 : 5천 이하 → 1억 이하 · 일반공사 : 2억 이하 → 4억 이하 · 전문공사 : 1억 이하 → 2억 이하 · 전기,정보통신공사 : 8천 이하 → 1.6억 이하
2	1회 유찰 시 재공고 없이 수의계약 체결
3	보증금 인하(50%) · 입찰보증금 : 5% → 2.5% · 계약보증금 : 공사·용역계약 15% → 7.5%, 구매계약 10% → 5%
4	검사/대금지급 기간 단축 · 검사 14일 이내 → 7일 이내, · 대금지급 14일 이내 → 7일 이내
5	적용기간 : 2020. 5. 1. ~ 12. 31.(2020. 12. 28. 추가 고시, 2021. 6. 30.까지 연장)

- 또한, 구매·공사·용역 계약업무 시 계약보증금에 대해서는 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금), 제52조(공사계약에 있어서의 이행보증) 및 부칙 제5조(계약보증금 납부 및 이행보증에 관한 적용례)에 따라 법령 시행 전에 공고하여 법령 시행 이후 계약하는 건에도 위 특례를 적용하도록 하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ◇본부에서는 “◇<발전소 보안울타리 및 자재야적장 개선공사”(계약일 : 2020. 5. 15.) 등 5건 공사·용역계약과 “♣부 ◇ >,<발전소 보안용 CCTV주장치 보강자재”(계약일 : 2020. 5. 6.) 등 20건 구매계약을 수행하면서,
- 해당 법령의 부칙을 인지하지 못하고 법령 시행 전에 입찰공고하고 법령 시행 후 계약하였다는 사유로 위 특례와 달리 계약보증금율을 50% 인하 적용하지 않았다.
 - 아울러, 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 제2항에 따르면, 「기획재정부 고시」(제2020-11호, 2020. 5. 1.)와 관계없이 단가계약의 경우는 계약보증금 인하가 적용되지 않음에도 해당고시 후 계약한 “◇본부 구내 및 교대근무식당 식재료(공산품류) 단가계약(계약일 : 2020. 9. 9.)” 등 24건 단가계약(계약보증금율 5% 적용)은 계약보증금율을 50% 인하하여 적용하였다.

조 치 사 항

1. ◇본부장은 「국가계약법 시행령」 및 「기획재정부 고시」 등의 상위 법령(또는 정부 정책)의 개정 내용을 적용하여 계약업무를 수행할 수 있도록 계약부서 직원들에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정 및 규정 준수에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◇처(♣부)

관련부서

건설공사 업종간 업역규제 폐지에 따른 절차서 개정 필요(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제<발전소 □부는 발전소 구조물 유지관리업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격)에 따르면, “종합건설업”과 “전문업종” 간 상호 업무영역 진출을 허용하고 있고, 입찰공고 시에는 「건설공사 발주 세부기준」(국토교통부고시 제2020-1120호)에 따라 “시공자격”을 명시하도록 되어 있는데, 특히 같은 기준 제9조(유지보수공사의 발주방식)에 따르면,
 - 시설물유지관리공사를 발주하는 경우, “시설물유지관리업 등록업자”와 유지관리 보수공사의 시공자격을 갖춘 “종합건설사업자 및 전문건설사업자”의 입찰참가를 허용하도록 하고 있고,
 - 시공자격을 갖춘 건설사업자의 입찰참가를 제한하려는 경우, 그 사유를 입찰공고에 기재하도록 하고 있다.(2021. 1. 1.부터 시행, 2억 이하 공사는 2024년 시행)
- 그러나 ◎ <발 □부에서 수행하고 있는 “◎<발 제2차 내환경검증 후속조치공사”(‘21. 4. 12. ~ ’22. 3. 11.)의 입찰참자자격을 보면,
 - 표준절차서 「용역 및 정비공사업체 등록관리」(표준행정-*****)에 따른 “콘크리트 구조물 정비공사” Q등급 유자격업체 중 「건설산업기본법」에 의한 “시설물유지관리업” 보유업체로 입찰공고 하였는데, 이는 건설업 상호 업무영역 진출 허용을 반영하지 않은 것에 해당되고,
 - 위 사항은 표준절차서의 “콘크리트 구조물 정비공사” 등록업체자격이 “시설물유지관리업” 보유업체로 한정되어 발생하는 문제로서 위와 같이 “품질등급이 있는 건설공사”의 경우에는 입찰공고에 건설업 상호 업무영역 진출을 허용하더라도 우리 회사 정비공사 업체에 사전 등록하지 않은 업체는 공사입찰에 참여할 수 없게 된다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, ㉠본부에서는 「건설산업기본법」 및 「건설공사 발주 세부기준」에서 규정하는 건설업 상호 업무영역 진출 허용의 취지에 맞게 “품질등급이 있는 건설공사”에 대하여 시공자격을 갖춘 건설업자가 건설공사 관련 정비공사 업체에 등록하여 각종 공사계약이 추진될 수 있도록 관련 업무를 수행할 필요가 있고,
- 아울러, 이를 위해 전사에 적용하고 있는 「용역 및 정비공사업체 등록관리」(표준행정-*****)의 업체자격 기준을 보완·개정하는 것이 타당하다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 「건설산업기본법」에 따른 “종합건설업”과 “전문업종”간 상호 업무영역 진출 허용에 대한 기준 및 업무처리방법 등이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 공사 감독부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ♠처장은 「건설산업기본법」에 따른 “종합건설업”과 “전문업종”간 상호 업무영역 진출 허용 취지에 맞도록 「용역 및 정비공사업체 등록관리」(표준행정-*****)절차서 중 건설공사에 관한 등록업체자격 기준을 보완하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ㉠본부 제>발, 제<발, 제^발전소(㉠부), ♠처(♠부)

관련부서

발전소 구조물분야 경상보수공사 공사관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 발전소 □부는 발전소 구조물 유지관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제1조(목적)에 따르면, “이 규정은 회사에서 시행하는 모든 공사의 업무처리기준과 방법을 정함으로써 소정의 공기 내에 양질의 공사를 경제적으로 완성함을 목적으로 한다” 되어 있고,
 - 같은 규정 제53조(적용범위) 및 제54조(단가계약)에 따르면, “단가계약공사”는 공량 및 규격이 일정하여 단가계약에 의함이 적당한 공사에 적용하며 당해연도 예산범위 내에서 공량에 의한 단가계약을 체결할 수 있고, 도급계약기간은 1년 이내로 하도록 되어 있다.
- 그러나 ◎본부 각 발전소에서 시행하고 있는 “발전소 구조물분야 경상보수공사”는 해당연도에 예상되는 공사에 대한 품목별 수량과 단가를 정하여 총액으로 계약하고, 실제 작업발생 건별로 정산하는 방식으로 운영하고 있으므로 「공사관리규정」에서 규정하는 “단가계약공사”와 유사한 성격의 공사인데,
 - 아래 [표 9]와 같이 ◎본부 각 발전소에서 시행하고 있는 경상보수공사의 경우에는 발전소별 공사기간이 다르고,
 - 최초 계약금액 대비 50~70% 이상 계약금액을 증액하여 공사를 수행하고 있는 것은 적정한 공사(계약)관리라고 할 수 없다.

[표 9] 발전소별 구조물분야 경상보수공사 관리현황(단위 : 천 원, VAT 별도, '21. 3. 30. 기준)

계약번호	발전소	공사기간	원 계약금액	변경금액	증가율	비 고
	◎ >발	'20. 3. 18. ~ '21. 3. 17.(12개월)			+66%	'21.4.30.까지 계약연장 및 공사비 증액 시행품의 중
	◎ <발	'20. 6. 1. ~ '22. 1. 30.(20개월)			+79%	잔여공사기간 동안 공사비 추가 증액 예상
	◎ ^발	'20. 3. 24. ~ '22. 3. 24.(24개월)			+50%	

지 적 내 용(계속)

- 따라서 본 공사에 대해서는 「공사관리규정」의 “단가계약공사” 기준을 준용하여 공사 기간, 계약변경에 따른 계약금액 증가비율 등을 합리적인 수준으로 시행·관리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 각 발전소에서 시행 중인 “발전소 구조물분야 경장보수공사”에 대하여 이와 유사한 「공사관리규정」의 “단가계약공사”를 준용하여 시행·관리하도록 하되, 해당 내용에 대하여 각 발전소 감독부서 직원들을 교육하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제>발, 제<발, 제^발전소(四부)
관련부서	

용역 계약관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제>발전소 ◆부는 방사선 및 폐기물관리업무 등을 담당하고 있는데,
 - 「계약규정시행세칙」 제8장(공사(용역) 계약 세부기준) 제205조(공사중지와 재개)에 따르면, 공사주관부서에서는 공사를 중지하거나 재개하고자 하는 경우에는 지체없이 계약 담당부서에 중지 또는 재개일시 및 사유를 통보하도록 되어 있고,
 - 「용역계약 일반조건」 제22조(계약기간의 연장)에 따르면, 계약기간에 계약연장 사유가 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 계약연장 조치를 하도록 되어 있다.
- 그러나 ◎>발 ◆부에서 수행하고 있는 “폐기물 운반용기 사용검사 용역” (2016. 3. 25.~ 2020. 1. 13.)의 경우,
 - 폐수지 운반용기 사용검사일정 지연 등으로 인하여 감사대상기간을 아래 [표 10]과 같이 계약기간을 연장하면서 위 규정과 달리 “4차 연장”과 “용역중지” 업무를 계약 기간이 경과하여 시행하는 등 용역 계약관리가 미흡하였다.

[표 10] 계약기간 연장 현황

차수	변경요청일	변경 전	변경 후	비 고
3	2019. 8. 28.	‘16. 3. 17. ~ ‘19. 8. 30.	‘16. 3. 17. ~ ‘19. 10. 31.	준공일 전 계약변경
4	2019. 12. 9.	‘16. 3. 17. ~ ‘19. 10. 31.	‘16. 3. 17. ~ ‘20. 1. 31.	준공일 후 계약변경
중지	2020. 2. 14.	‘16. 3. 17. ~ ‘20. 1. 31.	용역중지일 : 20. 2. 1.	준공일 후 계약중지

조치사항

1. ㉠본부장은 「계약규정시행세칙」 및 「용역계약 일반조건」에 따른 용역의 중지·계약기간 연장 등에 대한 기준 및 업무처리방법 등이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 용역감독부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제>발전소(㉠부)
관련부서	

산업안전관리비 산출 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 2018-94호, 2018. 10. 5.) 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따르면,
- 설계변경에 의해 “산업안전관리비”를 조정하기 위한 방법으로,
 - ① 설계변경 전(前), 후(後) 대상액의 증감비율을 계산하고,
 - ② 계산된 증감비율을 설계변경 전의 안전관리비에 곱하여 증감액을 구한 뒤,
 - ③ 이 금액을 설계변경 전(前)의 산업안전관리금액과 합산하도록 규정하고 있다.
 - 그러나 ㉠본부의 아래 [표 11] 공사에 대한 계약변경(산업안전관리비 조정 등) 내역을 검토한 결과,
 - 위 고시에서 규정한 것(설계변경 계산 기준)과 달리 “공사원가 계산 기준”에서 제시하는 방식[(재료비+직접노무비)×산업안전보건관리비율]으로 잘 못 산출하고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

[표 11] 공사 산업안전관리비 증액 미흡 내역

순번	공사명	계약번호	변경금액	재계산	차이
1	㉠,=호기 유해화학물질 유출방지시설 설치공사				
2	㉠본부 침수방호설비 설치공사				

조치사항

1. **◆본부장**은 “산업안전관리비” 산출미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	☐실(▼부), 제<발전소(凹부)
관련부서	

공사 설계변경 시 경비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제<발전소 □부는 발전소 안전성 관련 구조물 점검 및 유지보수, 원자력안전법 적용대상 토건시설 신·증축 업무, 구조 및 내진분야 설계변경 종합관리 업무를 담당하고 있다.
- 「예정가격 작성기준」(기획재정부계약예규 제2200) 제3절(공사원가계산) 제19조(경비)에 따르면, 현장사무소, 창고, 휴게공간 등의 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용은 경비(재료비, 노무비 제외)에 해당한다고 되어 있다.
- 그러나 ◎<발 □부에서 수행한 2020. 2. “◎^,=호기 유해화학물질 ◎^,=호기 유해화학물질 유출방지시설 설치공사”에 대한 계약변경에 대하여 검토한 결과,
- 계약(설계)변경을 하면서 위 기준과 달리 경비에 해당되는 “가설컨테이너 설치·해체” 비용(** 원)을 공사 역무에 반영하여 설계변경을 시행한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제<발전소(□부)
관련부서	

소규모 계약의 직접집행 절차 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제>발전소 ㉠부는 발전소 계측제어설비에 대한 일상점검, 정·주기시험, 정비 공사 및 공장 반출 공사, 정비용역 설계, 설비개선 공사설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면, 수요부서 직구입은 추정가격 1천만 원 이하의 “조달청 구입대상이 아닌 사무용품 및 소모품(OFFI)”, “소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목 및 용역”에 적용 하도록 하고 있고,
 - 「품질보증규정」 제12조(구매관리)에 따르면, 구매요청부서에서는 구매서류에 용역 (또는 기자재 구매) 시 제반 규제요건, 설계기준, 기타 제품성능 및 품질보증에 필수 적인 요건이 명기되어 있는지의 확인하여야 하며, 특히 품질보증에 관한 사항에 대하여는 “품질보증부서”의 검토·확인을 받도록 되어 있다.
- 그러나 ◇>발 ㉠부에서는 2020. 6. “◇<호기 노외핵계측계통 선원/중간영역 정비 기술 지원(** 원)”에 대하여 검토한 결과,
 - 위 노외핵계측계통 정비 기술지원을 수행하면서 해당 품질(Q 등급) 관련 서류(시방서, 작업계획서 등)에 대한 품질부서의 검토·확인 없이 수요부서 직구입으로 업무를 처리한 것은 잘못이다.

조치사항

1. ㉠본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제>발전소(㉠부)
------	-----------

관련부서	
------	--

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 물자청구부서에서는 「물자관리규정」에 따라 물자 청구 등의 업무를 수행하고 있는데,
 - 「물자관리지침」 제>4조(수요부서직구입)에 따르면, 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구입에 적용하도록 하고 있고,
 - “수요부서 직구입” 금액은 구매 건당 1천만 원 이하로 하게 되어 있다.
- 그러나 ◎본부의 수요부서 직구입 내역을 확인한 결과,
 - 아래 [표 12]의 구매건의 경우, 구매금액이 1천만 원을 초과하였으므로 “일반경쟁 입찰”이나 “조달청” 구매를 하여야 하는데, “수요부서 직구입”으로 집행하였다.

[표 12] 수요부서 직구입 부적정 집행 현황

순번	구매번호	구매품목	구매일자	구매금액(VAT별도)	비고
1		작업복 300벌 직구매	2020. 11. 09.		◆부
2		사업장폐기물(폐토사) 운반처리비 지급	2020. 10. 23.		▼부

조 치 사 항

1. ◎본부장은 「물자관리지침」에 따라 수요부서 직구입이 집행될 수 있도록 관련 부서 직원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	☑실(▼부), 제>발전소(◆부)
관련부서	

소규모 공사 계약방법 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◆처 ▲부는 지역협력 및 관련 민원을 총괄하고, 지역협력 처리방안 수립 및 시행 업무를 담당하고 있는데,
 - 「공사관리규정」 제9절 간이공사(제88조 적용범위)에 따르면, 추정가격 2천만 원 미만의 소규모공사는 “간이공사”를 할 수 있도록 하고 있고,
 - 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입)에 따르면, “수요부서 직구입”은 1천만 원 이하의 구매 건에 대하여 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI) 또는 소량으로 조달청구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구입에 적용하도록 되어 있다.
- 그러나 ◎본부 ▲부에서 수행한 아래 [표 13]의 공사를 검토한 결과,
 - 위 규정과 지침에 따라 <건의 공사는 “간이공사”로 시행하여야 하는데 “수요부서 직구입”으로 잘못 시행하였다.

[표 13] 소규모 공사 부적정 시행 현황

순번	공 사 명	예산금액(VAT 별도)
1	「그리 *,*,*반 이주사업 대상 퇴거가옥 *번지) 철거공사 시행」	
2	「그리 *,*,*반 이주사업 대상 퇴거가옥(+번지) 석면해체공사 시행」	

조 치 사 항

1. ◎본부장은 「공사관리규정」에 따라 공사가 시행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ◆처(▲부)

관련부서

간이공사 계약업무 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 공사주관부서에서는 「공사관리규정」에 따라 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사를 간이공사로 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」(2018. 3. 12.) 제95조(지체상금)에 따르면, 계약담당자는 계약자가 납기일을 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 납부하도록 하고 있고, 공사계약의 경우 2018. 3. 12. 이후 지체상금률을 0.5/1000로 하향 적용하도록 개정되었다.
- 그러나 ◎본부 시공부서에서 수행한 “** EDG 연료저장탱크 앞 안전난간교체공사” 등 총 204건의 간이공사 통보서를 확인한 결과,
- 아래 [표 14]와 같이 약 87%에 달하는 177건의 간이공사에서 지체상금률을 1/1000로 잘못 적용하여 간이공사 통보서를 발행하였다.

[표 14] 간이공사 지체상금률 오적용 현황

순번	공 사 명	총 건수	공사부서
1	** EDG연료저장탱크 앞 안전난간교체공사 등	6	>발 >호기△부
2	◎>호기 보조건물 엘리베이터 Pit 하부 방수 등	14	>발 ▢부
3	◎>발전소 통신실 자동소화설비 2차배관 간이공사	1	>발 ①부
4	◎<호기 서비스건물 후면 환경개선공사 등	2	>발 ■부
5	◎=호기 취수구 주변 뿔 제거 작업 등	3	<발 □부
6	◎^,=호기 터빈 운전원사무실 마감재 공사 등	1	<발 ⑥부
7	◎<발 화학설비 비상샤워시설 위치변경 및 신설 공사 등	30	<발 ■부
8	◎^,=호기 배관, 기기 등 취약부 정비공사 등	16	<발 ①부
9	◎^,=호기 화재감지설비 이설공사 등	6	<발 ◇부
10	◎<발 사옥 지하 샤워실 설치공사 (설비공사) 등	9	<발 ▢부
11	◎^발 *** 통신실 바닥 밀폐공사 등	6	^발 ▢부
12	◎◎>,<호기 유압식방진기 기능시험장비 이설 보조 공사	1	^발 ①부

지 적 내 용(계속)

순번	공 사 명	총 건수	공사부서
13	㉠발전소 CMS 덕트 관통부 방화폼 패드 설치공사 등	2	^발 ■부
14	㉠본부 노사한마음 행사관련 조경공사 등	77	▼부
15	㉠<발전소 출입통제설비 설치관련 코어드릴 공사	1	♻부
16	사택*단지 오수처리시설 제어반 개선공사 등	2	◎부
합 계		177 건	

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 해당 계약규정을 준수하여 간이공사 통보서가 발행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◎부, ☒실(♻부, ▼부), 제>발전소(>호기△부, ㉠부, ㉠부, ■부), 제<발전소(□부, ㉠부, ■부, ㉠부, ◇부, ㉠부), 제^발전소(㉠부, ㉠부, ■부)
관련부서	

용역 산출내역서 시스템 등록 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「계약규정세칙」(별표9 : 용역계약일반조건) 및 제5조(내역서 제출)에 따르면, 계약상대자는 낙찰금액에 대한 산출내역서 2부를 작성, 발주자의 용역주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받고, 날인 받은 산출내역서는 발주자 및 계약상대자 각 1부씩 보관하도록 규정하고 있고,
 - 문서번호 ◆(*)-*** 「감사결과 처분요구('18.11.02.)」에 따르면, 용역감독자는 산출내역서를 검토 필 후 ERP 시스템에 등록하도록 하고 있다.
- 그러나 ◎본부에서 수행한 용역에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표 15] 용역(15건)의 산출내역서가 ERP 시스템에 등록이 누락되어 있다.

[표 15] 용역 산출내역서 미등록 현황

순번	계약번호	계 약 명	담당부서
1		◎>호기 동력구동밸브(MOV/AOV) 진단시험 용역	>발 >호기△부
2		◎>호기 345kV MOF 결선 제거 및 직결 설치 설계용역	>발 >호기△부
3		◎본부 발전통합지원센터 신축 통신공사 감리용역	<발 ①부
4		◎^,=호기 측정 및 시험장비 교정기술용역	^발 ①부
5		◎◎>,<호기 제어봉제어계통 정밀점검 용역	^발 ④부
6		◎◎>,<호기 안전성관련 콘크리트 앵커시스템 점검용역	^발 ④부
7		◎^발전소 관통부 밀봉재 성능평가 용역	^발 ④부
8		2021년 ◎>발전소 및 ^발전소 지하수 관측 및 성분분석 용역	^발 ①부
9		◎◎ >,<호기 터빈로터 건전성평가 용역	^발 ★부
10		■ 사택 *단지 2차 철거 폐기물 처리용역(재활용)	^발 ◇부
11		■ 사택 *단지 2차 철거 폐기물 처리용역(소각,매립)	^발 ◇부
12		2020년도 제1차 가동원전 일반설계(기계) 기술용역	^발 ◇부
13		◎◎>,<호기 예비용 RCP 전동기 분해점검 용역	♻부
14		◎^발전소 화재방호계통 수신반 제어프로그램 업데이트 용역	▼부
15		◎◎>,<호기 주발전기 제어계 특성시험 용역	▼부

조치사항

1. ㉠본부장은 ㉠「계약규정세칙」 및 「감사결과 처분요구('18.11.02.)」에 따라, 드림스 시스템에 미등록된 용역산출내역서를 등록토록 즉시 조치하시고, (통보 1)
- ㉡ 동일한 사항이 반복되지 않도록 위의 내용이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서	㉠실(㉠부, ▼부), 제>발전소(>호기△부), 제<발전소(㉠부), 제^발전소(㉠부, ㉠부, ㉠부, ★부, ◇부),
관련부서	

공사의 분할계약금지 규정 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	경고 주의	1 1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제<발전소 ■부는 발전소 경상 및 계획 정비 공사 등 관리 업무를 담당하고 있는데,
 - 「계약규정세칙」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제213조(동일구조물 및 단일공사 분할계약 금지)에 따르면, 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없도록 하고 있다.
- 그러나 ◎본부에서 수행한 간이공사에 대하여 검토한 결과,
 - ◎<발 ■부에서 수행한 아래 [표 16]의 간이공사의 경우, 동일한 역무 공사일 경우 통합하여 계약부서를 통하여 발주·계약하여 공사가 수행되어야 하는데, 분할 발주·계약하여 간이공사로 한 것은 잘못이다.

[표 16] 분할계약 준수 미흡 내역

순번	계약번호	계 약 명	계약일	계약자	담당자
1		◎=호기 옥외 지하매설 가스배관 전기방식 설치 공사	2020.01.14	☆☆社	
2		◎^=호기 옥외 지하매설 가스배관 전기방식 설치 부대 공사	2020.01.17	☆☆社	
3		◎^호기 옥외 지하매설 가스배관 전기방식 설치 공사	2020.01.23	☆☆社	
4		◎^호기 터빈건물 탈부착 보온재 제작 및 설치 공사	2020.06.08	●●社	
5		◎=호기 터빈건물 탈부착 보온재 제작 및 설치 공사	2020.06.10	●●社	
6		◎^호기 터빈건물 고온배관 보온재 제작 및 설치 공사	2020.07.14	●●社	
7		◎=호기 터빈건물 고온배관 보온재 제작 및 설치 공사	2020.07.15	●●社	

지 적 내 용(계속)

순번	계약번호	계 약 명	계약일	계약자	담당자
8		㉠=호기 터빈건물 안전난간/발판 제작 및 설치 공사	2020.08.06	●●社	
9		㉠=호기 종합폐수처리장 안전난간 제작 및 설치 공사	2020.08.06	●●社	
10		㉠=호기 전기방식설비 제어반 제어카드 교체 공사	2020.08.11	●●社	
11		㉠=호기 전기방식설비 제어반 제어카드 교체 공사	2020.08.11	●●社	
12		㉠=호기 취수구 차아염소산소다 공급배관 및 지지대 복구공사	2020.10.23	●社	
13		㉠=호기 취수구 차아염소산소다 공급배관 및 지지대 복구공사	2020.10.23	●社	
14		㉠=호기 옥외 화학약품저장탱크 신설배관 보온 공사	2020.11.19	●●社	
15		㉠=호기 보조건물 옥상 덕트 보강 공사	2020.11.23	●●社	

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 ① 공사시행 시 「계약규정세칙」이 철저히 준수 될 수 있도록 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시고,(통보 1)
- ② 공사의 분할계약금지 규정을 미준수한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(경고 1, 주의 1)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치			B		업무처리 부당	경고 (사업소)
			C		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	㉠부, 제<발전소(■부)					
관련부서						

공사 및 용역 관련 기성·준공검사 기한 준수 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 공사주관·시공 부서는 공사의 설계, 시공·감독 등의 업무를 수행하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」(2019. 3. 28.) 제80조(검사)에 따르면, 기성·준공검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하도록 하고 있다.
- 그러나 ◎본부의 기성·준공검사의 기한 준수여부를 점검한 결과,
 - 아래 [표 17]의 3건의 계약 건은 기성·준공검사를 기한 내 완료하지 못하고 지연 처리하였다.

[표 17] 기성·준공검사 지연 내역

내 역	접수일	완료일	지연일
◎본부 사옥 및 사택 전기안전관리자 상주대행 용역 **차 기성검사	2020. 12. 9.	2020. 12. 28.	5일
◎본부 사옥 및 사택 전기안전관리자 상주대행 용역 **차 기성검사	2021. 2. 3.	2021. 2. 22.	5일
◎◎>,<호기 전력용변압기 및 부속설비 정밀 점검 공사 준공검사	2020. 2. 2.	2020. 3. 9.	21일

조 치 사 항

1. ◎본부장은 검사 업무 수행 시 검사지연이 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☐실(▼부), 제^발전소(◇부)

관련부서

준공서류 검토 미흡으로 준공대가 지급 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제>발전소 ◇부에서는 발전소 설비에 대해 일상점검과 경상 및 계획예방정비를 수행하고 있는데,
 - 「계약규정」 제13조(대가의 지급)에 따르면, 공사 지출의 원인이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사 조서를 작성한 후에 대가를 지급하도록 하고 있다.
- 그러나 “◎<호기 순환수펌프 제어반 신축공사>”(‘17. 12. 6.~’19. 11. 12.)의 준공서류에 대한 검토한 결과,
 - 아래 [표 18]과 같은 실적비목의 경우, 계약 상대방체가 제출한 보험료 등 증빙서류를 제대로 검토하지 않아 증빙서류 금액보다 과다하게 정산·지급(총 **원)하는 등 공사 준공서류의 검토업무 처리가 미흡하였다.

[표 18] 준공 증빙서류 검토 미흡으로 과다 지급된 현황

구 분	국민건강보험료	노인장기보험료	국민연금보험료	하도급대금지급 보증수수료
계약 금액(원)				
준공 금액(원)				
과다 지급 금액(원)				

조치사항

1. **◆본부장은** ① 준공 대가 지불 시 검토 소홀로 인한 부적절하게 지급되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 준공 서류에 대하여 검토를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(경고 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
			A		업무처리 부당	경고 (사업소)
조치부서	◆부, □실(◆부), 제>발전소(◇부)					
관련부서						

입찰 공고문 內 보험료 정산 명시 누락(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ♣부는 사업소에서 시행하는 모든 구매, 공사 및 용역의 계약업무를 수행하고 있는데,
- 「계약예규(정부 입찰·계약 집행기준)」 제93조(입찰공고시 안내 등)에 따르면, 계약담당자는 건강보험료(건강·연금·장기요양보험료) 등의 사후정산과 관련하여
 - ① 국민건강 보험료 등은 사후정산을 하게 된다는 사항,
 - ② 입찰자는 입찰금액 산정 시 국민건강 보험료 등은 당초 설계금액을 조정없이 반영 하여야 한다는 사항 등을 입찰 공고문에 명시하여 안내하도록 되어 있다.
- 그러나 입찰공고문 내 보험료 사후정산에 대한 명시현황을 확인한 결과,
- 아래 [표 19]와 같이 입찰공고문에 설계한 보험료 명시를 누락하고 있어 재발 방지가 필요하다.

[표 19] 입찰공고문에 보험료 정산 명시를 누락한 현황

계약명 (계약번호)	계약기간	보 험 료			비고
		건강보험	연금보험	노인장기보험	
◎◎#>, < 배관, 기기, 구조물 가동중 검사용역	'19. 6.25.~ '21. 6.30.				
◎#^, = 배관, 기기, 구조물 가동중 검사용역	'19. 7. 9.~ '21. 7. 8.				
◎#< RCP 내장품 교체 및 완전분해점검 용역	'20. 1.13.~ '21. 3.31.				
◎#< 배관, 기기, 구조물 가동중 검사용역	'20. 2. 6.~ '21. 3. 5.				

조치사항

1. **◆본부장은** 보험료 산정이 필요한 공사 또는 용역 계약의 입찰공고문에 보험료 사후정산 등에 대한 사항이 명확하게 명시될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 **◆처(♣부)**

관련부서

수요부서 직구입 지양

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제^발전소 ●부는 원전 용수관리, 화학 설비 운영관리, 화학실험실 관리, 화학 계측장비 검·교정 및 성능관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「물자관리지침」 제6조(규격서) 및 제12조(물자의 청구)에 따르면, 물자청구부서는 물자 청구 전에 표준규격서가 포함된 물자목록을 관련 시스템에 등록(자재번호)한 후 물자 종류별로 소요계획 주기, 발주, 기간을 고려하여 같은 시스템에서 구매부서로 구매 청구하여 자재를 구매하도록 하고 있다.
- 그러나 ◎^발 ●부에서는 “2차 화학실험실 화학분석장비” 관련 자재를 구매하면서,
 - 위 지침과 달리 구매부서로 구매청구하여 자재를 구매하지 않고 “수요부서 직구입”으로 구매하고 있고,
 - 특히, 고가의 카트리지의 경우에도 시스템에 자재번호가 등록되어 있음에도 “수요부서 직구입”으로 구매하는 것은 적절하지 않다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 ① 분석장비 관련 자재 구매 방안 계획을 수립하여 시행하시고,(개선 1)
- ② 해당 자재 구매방안, 소요부서 직구입 등이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제^발전소(●부)
관련부서	

구매 대가지급 기한준수 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ♣부는 구매, 공사, 용역 계약 관련 업무 등을 담당하고 있다.
- 「계약규정」 제13조(대가의 지급) 및 「계약규정시행세칙」 제82조(대가의 지급)에 따르면, 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 지출의 원인이 되는 계약의 경우, 계약의 대가는 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구(대가의 지급청구일은 계약상대자가 세금계산서 또는 지급청구문서를 계약담당자에게 제출한 날짜를 말함)를 받은 날부터 5일 내(공휴일 및 토요일 제외)에 지급하여야 한다고 규정하고 있다.
- 그러나 ◎본부 ♣부 △실파트에서 처리한 “◎ <발 □부 가스켓 5품목(A등급)” 구매 건은 아래 [표 20]과 같이 대금지급일을 초과(5일)하여 대금을 지급하였다.

[표 20] 대금지급 기한 초과 현황

구매번호	계약명	송장작성일 (대금지급요청일)	대금지급일	지연기간
	◎ <발 □부 가스켓 5품목(A등급)	2019. 12. 13.	2019. 12. 27.	14일

조 치 사 항

1. ◎본부장은 대금지급 시 「계약규정」의 기준이 철저히 준수될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◇처(♣부)

관련부서

자산 취득 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ▼부는 구매, 공사, 용역 계약 관련 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「비품·미술품관리기준」(2018. 12. 4.) 제8조(비품의 종류 및 회계처리) 2항에 따르면, 비유동 자산 비품 중 구입가액이 100만 원을 초과하는 물품은 자본예산으로 회계처리하여 자산으로 취득해야 한다.
- 그러나 ◎본부 감사대상 기간 동안의 자산취득 적정성 여부를 점검한 결과,
 - ▼부에서는 아래 [표 21]과 같이 본부 출입안내소 민원대기실 냉난방기(1대) 구매 건과 관련하여 2019. 8. 손익예산으로 집행하였고 자산으로 취득하지 않았다.

[표 21] 자산 취득 누락 내역

내 용	예산 내역	금 액(원)
출입안내소 민원대기실 냉난방기 구매	*** (◎본부 사옥시설 유지보수 및 환경개선공사)	

조 치 사 항

1. ◎본부장은 자산 취득 업무가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☑실(▼부)

관련부서

부동산 임대차 계약관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◆부는 고정자산 관리, 부동산 매수, 임대차 관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기)에 따르면, 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하도록 하고 있고,
 - 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면, 계약담당자는 계약목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 “계약서”를 작성하도록 되어 있으므로, 임대차 계약을 갱신할 경우 계약만료일 전에 계약을 하여야 한다.
- 그런데 감사대상 기간 중 부동산 임대차 계약 내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표 22]와 같이 임대차 계약의 체결이 임대차 시작일 보다 늦게 체결된 경우가 다수 확인되었다.

[표 22] 임대차 계약 미흡 내역

순번	구 분	계약업체	임대차 지연 건	비 고
1	2019년	☐☐社, ○○社 등 24개 업체	24건	
2	2020년	●●社, ●●社 등 5개 업체	5건	
3	2021년	사택 내 *마트	1건	

조 치 사 항

1. **◆본부장은** 부동산 임대차 계약 시 계약 지연 건이 발생되지 않도록 재발방지 방안 (예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 부동산 임대차 계약 시 다수의 계약에 대해 계약 지연을 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
			D		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆부, □실(◆부)					
관련부서						

임시소화기 관리 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 발전소 □부는 발전소 화재방호업무, 위험물 안전관리 업무를 담당하고 있는데, 특히 발전소 현장에 비치된 소화기 중 「주기-****」(휴대용소화기 상태점검) 명시된 소화기를 제외한 임시소화기를 관리하는 업무를 담당하고 있다.
 - 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법) 시행령」 제15조4(내용연수 설정 대상 소방용품)과 이에 따른 발전소별 「화재방호운영계획서」에 따르면, “분말형태 소화기”의 내용연수는 10년으로 규정하고 있고,
 - 그 외 추가로 설치한 “휴대용 임시소화기”는 「안전지침-*****-**」(임시소화기 관리)에 따라, 주기 점검, 관리대장 기록 등 종합 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ◎본부 각 발전소별 위 「안전지침」을 검토한 결과,
 - ◎ <발전소의 경우, “휴대용 임시소화기”를 관리하기 위한 「안전지침」이 없어 이에 대한 조속한 제정이 필요하고,
 - ◎ >발전소의 경우, 「안전지침」에는 상위 법령인 「소방시설법」에 규정된 “분말형태 소화기”의 내용연수(10년)가 반영되어 있지 않으므로 「안전지침」의 개정이 필요하다.

조치사항

1. ㉠본부장은 ㉠ ㉠<발전소에 대하여는 “임시소화기 관리 안전지침”을 신규 제정·관리할 수 있도록 조치하시고, (개선 1)
- ㉡ ㉠>발전소의 임시소화기 관리를 위한 「안전지침」에는 “분말형태 소화기”의 내용연수를 반영하도록 개정·조치하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서	제>발전소(□부), 제<발전소(□부)
관련부서	

전동차 안전관리 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리		행위유형	업 무 처 리 부 당		

지 적 내 용

- 안전보건 업무 지침서 「동력산업용 트럭 및 자동차 안전운영」(안전보건-****) 7.10항(전동차 안전운행방법)에 따르면, 전동카트 등 전동차 운행 전·후에는 “전동차량 점검표”에 따라 외관 점검을 시행하고, 운행시간 및 용무 등을 차량운행일지에 기록하는 등 안전관리를 하도록 되어 있다.
- 그러나 ㉠본부 전동차 안전관리 현황을 점검한 결과,
 - ㉡처 ㉢부, ㉣<발 ㉤부에서는 업무용으로 보유·사용 중인 전동차를 위 「동력산업용 트럭 및 자동차 안전운영」 지침에 따른 전동차 일간·월간점검을 하지 않고, 차량 운행일지를 기록하지 않는 등 안전관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 ① 업무용으로 보유한 전동차(2대)를 관련 지침에 따라 전동차 관련 점검 대장, 차량운행일지를 작성하여 관리하도록 조치하시고.(개선 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉡처(㉢부), 제<발전소(㉤부)

관련부서

가설(임시)건축물 안전관리 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 안전보건 업무 지침서 「가설(임시)건축물¹⁾ 안전관리」(안전보건-****)에 따르면, 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시)건축물은 반입, 설치, 운영 및 관리되어야 하고,
 - 특히, 사업소 처·소실별로 “산업안전보건관리부서”를 지정하여 가설(임시)건축물 설치에 따른 “가설(임시)건축물 관리대장”을 작성 및 안전관리를 하도록 하고 있다.
- 그러나 ㉠본부에서는 본부(발전소는 별도 관리 중) 내 설치된 가설(임시)건축물에 대한 최신 현황 관리를 미흡하게 하는 등 가설건축물에 대한 안전관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 ㉠ “가설(임시)건축물 관리대장” 관리 주관부서를 결정하여 해당 관리 대장을 운영하는 등 현황관리가 철저히 될 수 있도록 조치하시고,(개선 1)
 - ㉡ 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠실(㉠부), ㉡부

관련부서

1) 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 건축물로서 임시사무실, 임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 시설물

㉠본부 미등록 점화원 관리 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉠본부 ㉡부는 본부 재난총괄, 산업안전보건, ▶센터업무, 일반환경 관리 등의 업무를 수행하면서 특히 화재방호 관련 “㉠본부 소방계획서” 작성 및 관리 업무를 담당하고 있는데,
- 「2021년 ㉠본부 소방계획서」 9.4항에 따르면, 발전소 발전설비 이외(사육, 경비실 등) 미등록 점화원(전기용품 등) 사용부서는 관련 양식에 따라 목록을 작성하여 방화 관리자의 승인을 받아 명패를 부착하고 주기적으로 점검·관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ㉠본부의 미등록 점화원 관련 현황을 점검한 결과,
- 「㉠본부 소방계획서」에 따른 미등록 점화원 관리 목록이 아직 작성되어 있지 않고,
- 이와 관련하여 직원들에 대한 공지 및 교육이 시행되지 않고 있으므로 조속한 개선 조치가 필요하다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 ① 「㉠본부 소방계획서」에 따라 미등록 점화원을 점검하여 등록·관리 될 수 있도록 조치하시고,(개선 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 본부 전 부서(발전소 제외) 재발방지 방안 (예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉡부
관련부서	

극한 재해설비의 연료 주유에 대한 기록일지 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부에서는 중대사고에 대비 시 신속한 발전소 안정화를 도모하고자 이동형 발전차 등 다수의 극한 재해설비를 관리하고 있는데,
 - 「장비관리지침」 제31조(주유량 기록) 및 제32조(연료소모실적의 관리)에 따르면, 이동 장비에 주입 후 주유량 및 가동시간을 운행일지에 기록하고, 동일 차종 또는 동일 장비의 연료소모율에 현격한 차이 발생 여부를 반기별로 확인·분석하도록 하고 있다.
- 그러나 ◎본부 각 발전소에서는 원전 사고관리체계 구축에 따라 2012. 11.부터 MACST (Multi-Barrier Accident Coping Strategy) 설비인 3.2MW 이동형 발전차 등을 도입하였고,
 - 위 지침에 따른 정·주기 시험을 수행하는 등 유지관리(운전에 따른 주유)하면서 “연료 주유량 기록부” 등을 관리하지 않고 있어 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 극한 재해설비의 연료주유에 대한 기록 등 철저한 관리방안(예를 들면, 절차서 개정 또는 연료 주입일지 마련 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 | 제>, <, ^발전소(㊸부, ■부)

관련부서 |

업체구입 물자에 대한 검수관리 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉠본부에서는 소요물자의 재고가 없거나, 구매품목의 성질·납기·구매의 경제성을 감안하여 계약자로 하여금 조달하게 하는 업체구입 업무를 수행하고 있는데,
 - 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따르면, 계약상대자가 납품한 물품의 외관 및 수량 검수는 2일 이내에, 기술검사는 6일 이내에 시행토록 규정하고 있다.
- 그러나 업체구입 자재의 검수현황을 확인한 결과,
 - 아래 [표 23]과 같이 외관 및 수량의 검수 완료 후 DREAMS 등록 지연 등으로 인해 해당 시스템에서 검수지연으로 관리되고 있어 재발 방지가 필요하다.

[표 23] 업체구입 자재 외관·수량 검수 지연현황

구 분	>발전소	<발전소	^발전소	합 계
검수기한 지연 계약건(수)	120	157	97	374

※ 현장 의견 : ‘DREAMS 시스템 上 알람 기능 운영’ 요청

조치사항

1. **◆본부장은** 업체구입 자재에 대한 검수지연이 없도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
2. **■단장은** DREAMS 시스템에서 업체구입 자재의 검수지연 방지를 할 수 있는 방안 검토 후 개선(예를 들면, 납품일에 “외관 및 수량검사는 2일 이내, 기술/품질검사는 6일 이내에 검수 결과를 DREAMS 내에 조치하시기 바랍니다” 등의 안내 메일 또는 메시지를 구매자에게 발송될 수 있도록 하는 등)할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **(개선 1)**

조치부서 ◆본부 제>, 제<, 제^발전소(㊦부, ◇부, ⊖부, ●부), ■단(■실 ■부)

관련부서

간이공사 설계서 작성 미흡(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 공사주관부서에서는 「공사관리규정」에 따라 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사를 간이공사로 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다.
- 「시설공사 원가계산기준」(별첨3 : 제경비율 적용기준, 2019. 9. 5.)에 따르면, 1개월 이상 공사의 경우 공사금액과 관계없이 국민건강보험료와 국민연금보험료를 원가계산서에 반영하도록 되어 있다.
- 그러나 「◎>호기 기기냉각해수 “A”계열 출구 Y-배관 인양 간이공사 시행」(◎>발정비)-*****, 2020. 12. 8)의 간이공사(공사기간 : 2020. 11. 10 ~ 12. 31) 등 총 204 건의 공사기간이 1개월 이상인 간이공사를 검토한 결과,
- 아래 [표 24] 23건의 간이공사는 위 기준과 달리 국민건강보험 및 국민연금보험료를 원가계산에 반영하지 않고 설계서를 작성하였다.

[표 24] 국민건강보험 및 국민연금보험 미적용 간이공사 현황

순번	계약번호	계 약 명	계약일자	공사부서
1		** 기기냉각해수 Y-배관 인양	2020.11.06	>발 >호기△부
2		◎>호기 EDG CO2 소화설비 배관 설치공사	2020.12.17	
3		◎>호기 EDG CO2 소화설비 성능개선 관통부공사	2021.01.05	
4		◎>발 사옥 환경개선공사	2019.11.05.	>발 □부
5		◎>호기 PCCP 관로 교체공사	2020.08.06.	
6		◎^=호기 옥외 지하매설 가스배관 전기방식 설치 부대공사	2020.01.17	
7		옥외 화학탱크 방류벽 구조개선 관련 배관, 지지대 간섭물 이설공사	2020.03.27	<발 ■부
8		◎^호기 옥외화학약품 저장탱크 방류벽 구조개선 관련 계측기기 간섭물 이설 공사	2020.06.17	
9		◎=호기 및 물처리실 옥외화학약품 저장탱크 방류벽 구조개선 관련 계측기기 간섭물 이설 공사	2020.07.20	

지 적 내 용(계속)

순번	계약번호	계 약 명	계약일자	공사부서
10		㉠=호기 터빈건물 안전난간/발판 제작 및 설치 공사	2020.08.06	<발 ■부
11		㉠=호기 종합폐수처리장 안전난간 제작 및 설치 공사	2020.08.06	
12		㉠=호기 전기방식설비 제어반 제어카드 교체 공사	2020.08.11	
13		㉠=호기 전기방식설비 제어반 제어카드 교체 공사	2020.08.11	
14		㉠=호기 순수생산설비 진공탈기기 정비공사	2021.02.09	
15		㉠,=호기 고정자냉각수펌프 베이스 보강 공사	2019.08.05	<발 ㉠부
16		㉠,=호기 원자로 비상냉각수 외부주입유로 철근담사 및 앵커볼트 설치공사	2019.08.09	
17		㉠=호기 저압급수가열기 맨웨이 고착볼트 취외작업 간 이공사	2019.11.05	
18		㉠=호기 저압급수가열기 맨웨이 고착볼트 취외작업 공사	2019.12.17	<발 ◇부
19		㉠,=호기 터빈건물 피난계단 연기감지기 방화벽 관통 부 밀봉공사	2020.12.09	
20		㉠ <발전소 화재감지기 및 유도등 설치공사	2020.12.11	<발 ▢부
21		㉠,=호기 매설배관검사 토공 및 도로복구공사	2019.09.23	
22		㉠=발전소 비안전 디젤발전기 연료유 탱크실 조명등 교체용 비계설치 공사	2020.03.27	^발 ■부
23		㉠㉠ 기상관측탑 보수공사	2020.07.08	▼부

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 「시설공사 원가계산기준」에 따른 간이공사 설계규정이 준수될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	㉠실(▼부), 제>발전소(>호기△부, ▢부), 제<발전소(■부, ㉠부, ◇부, ▢부), 제^발전소(■부)
관련부서	

적정한 예정가격 산출토록 표준지침 보완 검토(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉠본부 발전소 ㉡부는 기계설비의 일상점검과 경상 및 계획예방정비 등 업무를 담당하고 있고, ㉢처 ㉣실은 원자력발전소 설비에 대한 유지 및 건전성 관리를 위해 기계설비 관리 표준지침을 운영하고 있다.
- 「시설공사 원가 계산기준」 “제3장 원가계산 시 단위당 가격의 기준 및 계산원칙 주의사항”에 따르면, 원가계산 시에는 최신의 표준품셈을 사용하여야 하고,
- 「계약예규(예정가격 작성기준)」 “제3절 공사원가 계산”에 따르면, 공사원가 계산 비목 중 영업이익에 해당되는 “이윤” 산출 시에는 노무비, 경비, 일반관리비의 합계액을 15% 초과 계상할 수 없도록 하고, 경비 중 “기술료와 외주가공비”를 제외하게 되어 있다.
- 그러나 “㉤㉥<호기 고압터빈 로터 비파괴검사 공사>”(19. 8. 1. ~ 12. 31.)의 산출내역을 검토한 결과,
- “이윤” 계상 시에 “기술료와 외주가공비” 외에 “장비 사용료”, “운송료”를 함께 제외하여 계상하는 등 위 계약예규와 다르게 적용하고 있는데,
- 이를 위해 “터빈 로터 비파괴 검사”의 대가 산출근거가 되는 「표준형 및 중수로형 터빈 로터 비파괴검사공사 설계지침(안)」(2018. 7.)의 대가 산출 기준을 검토한 결과, 아래 [표 25]와 같이 “이윤” 계상 시에 위 계약예규와 다르게 적용하고 있고, “장비 사용료” 산출 근거도 2003년도 표준품셈을 사용하고 있으므로 위 설계지침을 보완하여 사업소에 전파하여 개선할 필요가 있다.

[표 25] 비파괴검사 표준품셈

장비	표준품셈	내용 시간	시간당(10 ⁻⁷)				비고
			상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계	
초음파 탐상장치	2003년	3,000	3,000	1,667	467	5,134	
	2020년	4,200	2,142	476	927	3,545	

※ 계산방법 : 상각비 계수(상각비율/내용시간 = 0.9/600), 정비비 계수(정비비율/내용시간 = 0.7/600)

조치사항

1. **㉠본부장은** 계약예규와 부합한 예정가격 산출이 가능토록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며(**통보 1**)
2. **■처장은** 원전본부에서 계약예규 기준에 부합하게 예정가격을 산정할 수 있도록 전사에 적용하고 있는 「표준형 및 중수로형 터빈 로터 비파괴검사공사 설계지침(안)」(2018. 7.)을 검토·보완하시기 바랍니다.(**개선 1**)

조치부서 ㉠본부 제>, 제<, 제^발전소(㉠부), ■처(▲부)

관련부서

장비 사용료의 산출 적정성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ○부 및 ○부는 설비에 대해 일상점검과 경상 및 계획예방정비를 수행하고 있으며, ■처는 원자력발전소 설비에 대한 유지 및 건전성 관리를 위해 표준지침을 운영하고 있다.
- 「표준품셈」 “제8장 기계경비용어와 정의”에 따르면, 장비 사용료는 장비의 내용년수에 부합하는 시간당 손료를 계산하여 장비취득가격, 사용일수를 곱하여 산출(사용료 = 취득 가격×손료×사용일수)하도록 되어 있다.
- 그러나 “○<호기 주북수기 전열관 와전류 탐상 검사공사>”(‘20. 1. 3. ~ 7. 2.), “○○>,<호기 노외 중성자속 감시계통 정비용역>”(‘21. 3. 2. ~ 9. 1.)의 장비 사용료 산출내역을 검토한 결과,
- 내용 연수가 지난 장비에 대하여 상각비율(0.9 → 0.1) 등을 고려하지 않는 등 장비 사용료 계상이 미흡하였다.
- 아울러, “주북수기 전열관 와전류 탐상검사”의 대가 산출근거가 되는 “북수기 튜브 비파괴 검사 표준화(안)”(2016. 5., ■처)의 장비 사용료 산출내역을 검토한 결과, 위 「표준품셈」과 다르게 “경제적 내용 년수(5년(지침) → 7년(품셈))”, “정비 비율(0.6 (지침)→ 0.5(품셈))” 등을 적용하고 있고, “내용 년수 경과에 따른 상각비 계수 적용 기준(예: 경제적 내용년수가 지난 장비에 대해서는 상각비율을 0.1로 적용)” 등이 없어 이에 대한 보완이 필요하다.

조치사항

1. **☯본부장은** 내용년수를 고려한 장비사용료 산출이 가능토록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,**(통보 1)**
2. **■처장은** 「표준품셈」의 기준에 맞게 「복수기 튜브 비파괴 검사 표준화(안)」(2016. 5.)을 검토·보완하시기 바랍니다.**(개선 1)**

조치부서 ☯본부 제>, 제<, 제^발전소(㊦부, ㊦부), ■처(▲부)

관련부서

공사·용역 혼합 계약건에 대한 예산설계서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉠본부 ㉡부는 기계설비에 대해 일상점검과 경상 및 계획예방정비를 수행하고 있다.
 - 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」 제10조(공사 또는 용역 계약 등의 구분기준)에 따르면, 공사와 용역이 혼재된 사업을 발주하는 경우에는 각각 원가계산을 하고 공사 및 용역 금액을 합산하여 예정가격을 작성하도록 하고 있다.
 - 그러나 “원자로 노내 핵계측기 안내관 보수 및 유니언 교체공사 시행(안)”(‘20. 12. 18. ~ ‘21. 6. 17.), “핵연료 재장전 기중기 및 제어봉 교환대 개선공사 시행(안)”(‘21. 1. 25. ~ 11. 24.)의 소요 예산에 대하여 검토한 결과,
 - 산출된 용역예산 중에는 “엔지니어링 비용”이 별도의 비용으로 계상되지 않고 “직접 경비”에 포함(이럴 경우, 일반관리비를 추가 지급하게 됨)되어 있는 등 소요예산이 잘못 산정되어 있음을 확인하였으므로 이에 대하여는 향후 정산이 필요하다.
- ※ 원자로 노내 핵계측기 안내관 보수 및 유니언 교체공사: **원,
핵연료 재장전 기중기 및 제어봉 교환대 개선공사: **원

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 공사와 용역이 혼합된 계약건의 예산설계서 산출시에 각각 원가계산을 하고 공종별 금액을 합산할 수 있도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠본부 제>, 제<, 제^발전소(㉡부)

관련부서

공사시행 변경에 대한 검토 미흡(적극업무 면책)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 □부는 발전소 안전성 관련 구조물 점검 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.
 - 발전소 내 시설물 보수·교체, 발전소 내 도장 손상 부위 일괄보수 및 태풍 등 자연 재해 대비 사후 긴급보수 공사 등을 위해 ◎^발전소에서는 「2020년도 ◎^발전소 구조물 분야 경상정비공사」('20. 3. 24. ~ '22. 3. 23.) 계약을 체결하여 시행하였고,
 - 이후 2020년 태풍(마이삭, 하이선)에 의한 “터빈건물 옥상 판넬 교체 긴급 공사”가 발생하여 구조물 분야 경상 정비공사의 추가 역무에 포함한 시행계획을 수립하였다.
- 그러나 ◎^발전소에서는 위 시행계획과 달리 ‘태풍(마이삭) 긴급복구 공사’(**원, '20. 9. 4. ~ 9. 6.)과 ‘태풍피해(하이선) 긴급복구 공사’(**원, '20. 9. 8. ~ 9. 14.)를 간이공사로 시행하였는데,
 - 그 결과, 당초 내부보고 시의 태풍 피해복구의 공사비용(** 원)이 증가(** 원)되는 결과를 초래하게 되었다.
 - 이에 대해서 ◎^발전소 소장은 2021. 4. 9. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련 부서(四부)의 소명 내용

- 보고서상 계획된 경상보수공사 추가역무 대신 별도간이공사를 시행하였으나, ① 보고서 상 공사 금액은 긴급 보고를 위한 추정금액으로 실제 역무수행으로 산출한 시행금액과는 차이가 발생할 수 있고, ② 9호 태풍 피해(9. 3.) 후 10호 태풍 예보(9. 6.)로 돌관 작업(자재 및 작업인원)을 시행하여 공사비 상승한 것으로 판단하였으며, ③ 공사 시공업체에서 긴급작업에 따른 빠른 비용 지급처리의 요구 충족을 위해서는 경상보수공사 추가역무로 수행할 경우 계약변경 등 최소 3개월 이상 소요되는 등 어려움이 예상되어 별도 간이공사 업무를 시행하는 등 적극적으로 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

1. **◆본부장은** 공사 시행의 적절성을 고려하여 수립한 최초 공사계획을 바탕으로 공사가 시행될 수 있도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제>, 제<, 제^발전소(四부)

관련부서

산업안전보건관리비 및 환경보전비 집행 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ▼부는 업무시설 신·증축 및 본부 시설물 유지관리를 담당하고 있는데,
 - 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비) 및 동법 시행규칙 제60조(안전관리비)에 따르면, “건설공사 안전관리비”는 안전관리계획서 작성비, 안전점검비, 가설구조물의 구조 안전성 확인비 등 건설공사의 안전확보에 필요한 비용에 사용하도록 되어 있고,
 - 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 및 동법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출), 「환경관리비의 산출 및 관리에 관한 지침」(국토교통부 고시 제2018-528호)에 따르면, “환경관리비”는 환경보전비와 폐기물처리비로 구성되며 공사비 산출 및 정산 시 항목별 구분 하여 계상·사용하도록 되어 있다.
- 그러나 “◎본부 발전통합지원센터 신축 지열공사”(** 원, 2019. 7. 3. ~ 2021. 2. 28.)의 경우,
 - “안전관리계획서 작성비”(** 원)를 “건설공사 안전관리비”가 아닌 “산업안전보건관리비”로 잘못 집행하였고,
 - “폐기물처리비”(** 원)도 별도로 계상하지 않고 “환경보전비”로 잘못 정산하였다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 「건설기술진흥법」에 따른 “건설공사 안전관리비”, “환경관리비” 등에 대한 계상·사용기준 및 업무처리방법에 대하여 공사감독부서 직원들을 교육하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☒실(▼부)

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 전 부서에서는 「감사규정」(2020. 4. 29.) 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」(2017. 2. 8.) 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, “내칙, 지침의 제정 및 개폐”, “2천만 원을 초과하는 손익예산 및 자본예산 지출원인 행위”, “추정가격이 5천만 원을 초과하는 구매계약의 시행”, “중요한 물자관리에 관한 사항(재물조사 실시 및 결과)”은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 ◎본부에서는 아래 [표 26]의 공문 품의 시 일상감사를 누락하였다.

[표 26] 일상감사 누락 내역

내 역	시행일	일상감사 범위	부 서
제15차 ◎본부 직무권한내칙 개정(안)	2021. 1. 6.	내칙, 지침의 제정 및 개폐	◆부
◎본부 종합정비공작건물 방사선감시기 예비품 구매계획(** 원의 예산 소요)	2019. 7. 17.	2,000만원을 초과하는 손익예산 및 자본예산 지출원인 행위	>발전소 ◆부
구매계약 추진계획 수립(** 원의 예산 소요)	2020. 1. 23.	추정가격이 5,000만원을 초과하는 구매계약의 시행	♣부
2019년도 공기구 및 계측기 정기재물조사 결과 보고	2019. 10. 10.	중요한 물자관리에 관한 사항 (재물조사 실시 및 결과)	>발전소 ■부
2020년도 ◎>발전소 공기구 및 계측기 정기재물조사 결과 보고	2020. 10. 13.		>발전소 ■부
2019년도 ◎^발전소 공기구 및 계측기 정기재물조사 결과 보고	2019. 10. 14.		^발전소 ■부
2020년도 ◎^발전소 공기구 및 계측기 정기재물조사 결과 보고	2020. 10. 16.		^발전소 ■부
2020년도 정기재물조사(통신, 전산설비 부문) 결과 보고	2020. 10. 26.		☞부

조치사항

1. **◆본부장**은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부, ◆처(♣부), ☒실(♠부), 제>발전소(■부), 제^발전소(■부)

관련부서

직무권한 직위 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「직무권한규정」(2020. 4. 20.) 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따르면, ‘직무권한’은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있고, 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있고,
- 「㉠본부 직무권한내칙」(2019. 7. 30.)에 따르면 “정기재물조사 결과보고”는 처·소장으로 직무권한이 규정되어 있다.
- 그러나 ㉠본부에서는 “2020년도 ㉠발전소 공기구 및 계측기 정기 재물조사 결과 보고 [㉠(*)-****, 2020. 10. 16. ^발 ■부]”의 업무 품의 시 처·소장 직무권한을 부장으로 부적정하게 지정하였다.

조 치 사 항

1. ㉠본부장은 직무권한을 부적정하게 지정하는 사례가 반복되지 않도록 재발방지방안 (예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	제^발전소(■부)
관련부서	

법정안전관리자 선임 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	시 정 1 통 보 2	-	-	추 급	**	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◆부에서는 인사 및 노무 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「인사관리지침」(2020. 6. 23.) 제64조(인사발령)에 따르면 직원자격 부여 및 직무 외의 임명을 위해서는 ‘임’ 발령이 이루어져야 하고 법정 안전관리자 선임 인사발령 시 「보수규정시행세칙」 및 「직원연봉규정 시행세칙」에 따라 월 5만 원의 특수급 또는 직무급이 지급되어야 한다.
- 그러나 ◎본부의 법정안전관리자 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표 27]의 “승강기안전관리자”의 경우, 「승강기 안전관리법」 제29조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제50조에 따라 2020년 6월 한국승강기안전공단에 “승강기안전관리자” 선임변경 통보를 한 후 ▼부에서 법정안전관리자 선임 발령요청을 누락하여 인사발령(◆부)이 이루어지지 않았고, 이에 따라 관련된 특수급 지급도 누락되었다.

[표 27] 법정안전관리자 선임 누락 내역

종 류	선임일	대상자	사번	소급예정 수당금액(원)
승강기안전관리자		E		약 **

조 치 사 항

1. ◎본부장은 ① 법정 안전관리자 선임 발령이 누락된 직원에 대하여 인사발령이 이루어지도록 조치하시고,(통보 1)
- ② 위와 관련하여 지급이 누락된 급여에 대하여 지급하시기 바라며,(시정 1)
- ③ 동일한 사항이 발생되지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 ☒실(◆부)

관련부서

세무업무관리위원회 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◆부에서는 세무업무의 효율적인 처리와 가산세 등의 합리적인 관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 세무업무관리위원회를 설치 및 운영 등의 업무를 하고 있다.
 - 「세무업무처리규정」 제40조(회의소집)에 따르면, 필요에 따라 위원장이 “세무업무관리위원회”를 소집하고, 가산세 등의 처리 및 정리에 관한 사항에 대해서는 사유 발생일로부터 6개월 이내에 위원장이 “세무업무관리위원회”를 소집하도록 하고 있고,
 - 같은 규정 제39조(임무) 제3호(가산세 등의 처리 및 정리에 관한 사항) 및 제58조(직원변상)에 따르면, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 가산세 등은 발생원인 행위자가 변상하도록 하는데, 변상할 직원의 근무성적, 가산세 등을 발생시킨 전례, 당해 사안에 대한 세법 적용의 난해도 및 기타 여건 등을 참작하여 경감할 수 있도록 되어 있다.
- 그러나 ◎본부 “세무업무관리위원회” 개최 실적을 점검한 결과,
 - ◎본부에서는 가산세 6건에 대해 위원회 개최 전 법무법인에 법률 질의·회신(질의: 가산세를 발생시킨 직원들의 행위가 “고의 또는 중대한 과실” 여부, 회신: 직원의 “고의 또는 중대한 과실”로 판단하기 어려움)를 거치고 있는데,
 - [표 28]에서도 알 수 있듯이 대부분의 건이 어느 정도 직원 귀책사유가 있어 보임에도 “세무업무관리위원회” 결과를 보면, 모든 건을 100% 회사부담으로 결정하고 있어 자칫 방만(소극적 업무 수행)하거나 도덕적 해이로 비취질 수도 있는 상황이다.
- 따라서, 향후 “세무업무관리위원회”에서는 “고의 또는 중대한 과실 여부”에 대하여 법무법인의 판단 등을 참조하여 판단하되, 위와 같은 문제점(위원회 개최사유 발생 6개월 이후에 위원회를 소집한 사례 포함)에 대하여도 충분히 고려하여 결정할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

[표 28] 세무업무관리위원회 개최 실적

순번	내 용	금 액	관련부서	결과	결정일
1	'19년 4월 귀속 지방소득세 특별징수분 관련 가산세 납부		◆부	회사부담	'20.02.11
2	트랙터 취득세 관련 가산세 납부		◎부	회사부담	'20.02.11
3	◎ 홍보전시관 취득세 관련 가산세 납부		▼부	회사부담	'20.02.11
4	◎ 발 자체처분창고 취득세 관련 가산 세 납부		▼부	회사부담	'20.02.11
5	♣부 전동식자동차 취득세 관련 가산세 납부		♣부	회사부담	'20.02.11
6	컨테이너 취득세 관련 가산세 납부		<발 ⊕부	회사부담	'20.02.11

조 치 사 항

1. ◎본부장은 ① “세무업무관리위원회”의 운영·관리가 「세무업무처리규정」에 맞게 개
최될 수 있도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련하시고, (통보 1)
② 향후 “세무업무관리위원회”에서는 “고의 또는 중대한 과실 여부”에 대하여 법무
법인의 판단 등을 참조하여 판단하시되, 위와 같은 문제점(방만경영, 소극적 업무수행,
도덕적 해이 등)에 대하여도 충분히 고려하여 판단하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서 ☑실(◆부), ◆부

관련부서

사업자지원사업 시설물 등에 대한 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ▲부에서는 「발전소주변지역지원법」에 따른 지역지원사업 및 기금관리, 지역 협력 처리방안 수립 및 시행 등 지역협력 총괄 업무를 담당하고 있는데,
- 「사업자지원사업 업무처리지침」 제25조(시설물 등의 취득관리)에 따르면, 지자체 등 공공 기관이 아닌 단체 등이 시설물에 대한 소유 및 관리를 하고자 하는 경우에는 소유권 보존등기 또는 소유권 이전 등기 시 한수원 명의로 소유권이전청구권가등기 또는 처분 금지 가처분 등기를 하도록 하고 있고, 수익금 관리방법 등을 포함한 운영규칙을 마련 하도록 하고 있으며, 연간 1회 이상 소유권 변동관계를 파악하여 별지 제8호 서식에 작성하도록 하고 있다.
 - 또한, 같은 지침 제27조(수익금 관리)에 따르면, 시설물의 안정적 운영 및 수선유지를 위하여 매출액의 일정비율(3% 이상)을 수선유지충당금으로 적립하여 별도의 계좌로 유치·관리하도록 되어 있다.
- 그런데 ◎본부에서는 최인접 마을인 ㄴ마을과 ㄹ마을에 공동주택, 주상복합시설, 메 디컬센터, 목욕탕 등을 “사업자지원사업”으로 신축하여 운영하고 있는데,
- 위 업무처리지침과 달리, 수익금 관리방법 등을 포함한 「운영규칙」이 마련되어 있지 않고, 연 1회 이상 소유권 변동관계 파악을 누락하고 있으며, 해당 시설물에서 발생 되는 매출액의 일정비율(3% 이상)을 수선유지충당금으로 적립하여 별도의 계좌로 관리되지 않고 있으므로 이에 대한 관리가 필요하다.
- ※ 다만, ㄴ마을과 ㄹ마을에 위와 같은 제반 사항을 고지하고 여러 번 요청하였으나, 마을 총회에서 공지 후 결정하여야 한다며 상기의 요청 건이 거듭 미뤄진 사유를 확인하였다.

조치사항

1. ㉠본부장은 ㉠사업자지원사업 시설물 등의 관리가 관련 지침에 따라 준수될 수 있도록 재발방지 방안(전 직원 교육 등)을 마련하시고,(통보 1)
- ㉡나마을과 ㉢마을에 사업자지원사업으로 신축된 시설물의 운영규칙 제정, 별도 계좌 유치 등이 「사업자지원사업 업무처리지침」에 따라 관리될 수 있도록 적극적으로 협의하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉠처(▲부)

관련부서

부서통장 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◆부에서는 유가증권의 보관, 자금계획 및 통제 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「부서통장관리지침」 제8조(인수인계)에 따르면, 보직이동 등으로 관리부서장의 변동이 있을 경우 “부서통장 관리대장”에 인수인계일자를 기록하고 인수인계자 쌍방이 확인·서명하여 책임한계를 명확히 하도록 되어 있다.
- 그런데 ◎본부에는 부서통장(총 17개)에 대하여 점검한 결과,
 - 감사대상 기간 동안 인사발령 등으로 부서장 변경이 있었음에도, 1개를 제외한 16개의 부서통장에 대한 인수인계서 작성을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 관리부서장의 변동이 있을 경우 「부서통장관리지침」에 따라 적정하게 인수인계가 될 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ☒실(◆부)

관련부서

행정조치처리위원회 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ◇부에서는 회사에 부과된 과징금 및 과태료의 처리방법과 재발방지 대책 등을 심의하기 위한 “행정조치처리위원회” 운영 등에 대한 업무를 담당하고 있다.
 - 「행정조치처리위원회 운영지침」 제3조(심의대상)에 따르면, 위원회의 심의대상은 행정관청으로부터 부과된 과징금 및 과태료의 처리와 그 관련 사항인데,
 - 같은 지침 제5조(위원장 직무)에 따르면, 위원장(사업소장)은 과징금·과태료 납부 기한을 준수하기 위하여 위원회 개최 이전에 과징금(또는 과태료)의 납부를 결정할 수 있고, 재발방지를 위해 해당 사례를 전파하며, 재발방지대책의 실행 및 이행 결과를 주기적으로 점검하여 주무부처(본사 ▲실)에 보고하도록 되어 있다.
 - 같은 지침 제6조(위원회의 임무)에 따르면, 위원회에서는 과징금(또는 과태료) 발생경위를 심사하여 직원의 행위가 “고의 또는 중대한 과실”인 지를 판단하여, 직원이 변상할 경우 결재라인 당사자의 책임 정도와 이에 따른 변상액을 결정하도록 되어 있다.
- 그런데 ◎본부 “행정조치처리위원회” 개최 실적을 점검한 결과,
 - 위 지침 제5조와 다르게 과징금 및 과태료(총 6건) 등을 위원회 개최 전에 납부를 완료하면서, 위원장(본부장)에게 3건에 대하여 사전 보고(3건은 보고 누락)하였고,
 - 제6조에 따른 재발방지대책의 실행 및 이행 결과를 주무부처(본사 ▲실)로 보고하는 절차를 누락하였다.
 - 또한, ◎본부에서는 과징금 6건에 대해 위원회 개최 전 법무법인에 법률 질의·회신(질의: 과징금을 발생시킨 직원들의 행위가 “고의 또는 중대한 과실” 여부, 회신: 직원의 “고의 또는 중대한 과실”로 판단하기 어려움)을 거치고 있는데,

지 적 내 용(계속)

- [표 29]에서도 알 수 있듯이 대부분의 건이 어느 정도 직원 귀책사유가 있어 보임에도 “행정조치처리위원회” 결과를 보면, 모든 건을 100% 회사부담으로 결정하고 있어 자칫 방만(소극적 업무 수행)하거나 도덕적 해이로 비춰질 수도 있는 상황이다.
- 따라서, 향후 “세무업무관리위원회”에서는 “고의 또는 중대한 과실 여부”에 대하여 법무법인의 판단 등을 참조하여 신중하게 판단하되, 위와 같은 문제점에 대하여도 충분히 고려하여 결정할 필요가 있다.

[표 29] 행정조치처리위원회 개최 실적

순번	내 용	금 액	관련부서	결과	결정일
1	상수도요금 회계오류로 인한 미납연체료		>발 ●부	회사부담	'20.02.26
2	3월 고용 산재보험료 납부 관련 연체료		◆부	회사부담	'20.02.26
3	⊙<발 입구 고전압 감전위험 경고표지 미부착으로 인한 산업안전보건법 위반		<발 ◇부	회사부담	'20.02.26
4	⊙>발 크레인 8대 안전검사 기한 초과로 인한 산업안전보건법 위반		>발 >호기**부	회사부담	'20.02.26
5	⊙<발 크레인 85대 안전검사 기한 초과로 인한 산업안전보건법 위반		<발 ④부	회사부담	'20.02.26
6	근로자 5명 특수건강검진 기한 초과로 인한 산업안전보건법 위반		◎부	회사부담	'20.02.26

조 치 사 항

1. ⊙본부장은 ① 행정조치처리위원회의 운영 및 관리가 소홀히 되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련하시고, (통보 1)
- ② 향후 “행정조치처리위원회”에서는 “고의 또는 중대한 과실 여부”에 대하여 법무법인의 판단 등을 참조하여 판단하시되, 위와 같은 문제점(방만경영, 소극적 업무수행, 도덕적 해이 등)에 대하여도 충분히 고려하여 판단하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서 ☑실(◆부), ◇부

관련부서

개인정보 보호 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」(2018. 3. 6.) 제4조(개인정보 보호 원칙) 제4항에 따르면, 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하도록 하고 있고,
 - 또한 같은 규정 제44조(개인정보 취급자의 지정) 제2항 제6호에 따르면, 개인정보 취급자는 개인정보 업무를 수행함에 있어 고유식별정보가 포함된 개인정보 파일의 암호화, 기타 개인정보 파일 보호조치를 이행하도록 하고 있으며,
 - 문서번호 □□(*)-*** (전자결재 문서 작성시 개인정보처리 유의사항 알림/2017. 7. 4./□□처 △팀)에 따라 문서기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의해야 한다.
- 그러나 협력업체 직원들의 본부 출입을 위하여 신원조사를 의뢰한 공문을 보면,
 - [표 30]의 ▴부, ▾부에서 부산광역시 지방경찰청에 신원조사를 의뢰한 공문 5건(협력업체 직원의 주민등록번호 포함)의 공개구분이 “공개”로 설정되어 개인정보 보호를 소홀히 하였다. (지적 후 5건 문서의 공개구분을 “비공개”로 즉시 조치함)

[표 30] 개인정보 보호 미흡 내역

공문 내역	신원 조사 의뢰 대상	관련 직원
신원조사 의뢰[◎(***)-****, 2019. 6. 27., ▴부]	협력업체 직원 83명	F
신원조사 의뢰[◎(***)-****, 2019. 7. 9., ▴부]	협력업체 직원 77명	
신원조사 의뢰[◎(***)-****, 2020. 3. 19., ▾부]	협력업체 직원 13명	G
신원조사 의뢰[◎(***)-****, 2020. 3. 30., ▾부]	협력업체 직원 21명	
신원조사 의뢰[◎(***)-****, 2020. 4. 10., ▾부]	협력업체 직원 12명	

조 치 사 항

1. **◆본부장은** ① 개인정보 보호 미흡 사례가 반복되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 개인정보 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.
- (주의 1)**

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치			F		개인정보 보호 미흡	주의 (사업소)
			G		개인정보 보호 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☐실(◆부, ▼부)					
관련부서						

당직실 운영 및 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ▽부에서는 일반보안 업무 수행(문서·시설·촬영·보안감사 등), 당직편성 및 당직실 운영 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「보안업무취급지침」 제53조(일반문서의 보안관리)에 따르면, 기술정보 등 회사에서 생산 및 출력한 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하도록 되어 있고,
 - 같은 지침 제56조(당직 순찰 및 비상연락체계)에 따르면, 사업소 보안담당자는 비상연락망을 수시 정비하여 비상소집에 대비하도록 되어 있다.
- 그러나 ◎본부 당직실을 점검한 결과,
 - 테러·화재사고 발생 시 사용되는 보고 체계도가 주요 부서장 연락처가 누락된 상태로 최신화되어 있지 않았고,
 - 방사선비상계획서, ◎본부 소방계획서 등이 비치된 캐비닛이 항상 개방된 상태로 운영되고 있어 이에 대한 보안관리가 미흡하다.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 ① 방사선비상계획서, 소방계획서 등이 보관된 캐비닛을 시건장치가 되어 있게 관리하시고, 누락된 비상연락망을 최신화 하시기 바라며,(개선 1)
- ② 이와 같은 일이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	☑실(▽부)
관련부서	

카메라 무선통신 기능제거 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	정 보 보 안			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ▽부에서는 물리적 방호, 일반보안 업무 등의 업무를 수행하고 있다.
 - 「정보보안 세부운영지침」 제44조(무선랜 보안)에 따르면, 업무용 무선랜, 개인소유 이동통신 단말기, 외부인 전용 상용인터넷망에 한하여 무선랜(Wifi)을 구축하여 운영할 수 있도록 하고 있고,
 - ◎본부 「사진촬영 통제내칙」 제5조(촬영기기 보유 및 등록)에 따르면, 촬영기기 구매·신청부서에서는 보안담당부서장에게 촬영기기의 제조사명, 모델명, 일련번호 등 상세사항을 포함한 “촬영기기 등록 및 촬영 신청서”를 제출하여 등록하도록 하고 있다.
- 그러나 ◎본부 일부부서에서는 업무수행을 위해 해당 부서별로 카메라(무선통신 기능보유)를 구입·사용하고 있는데,
 - 이렇다 보니 회사정보(설비에 대한 사진, 기술문서 등)에 대한 보안관리가 취약한 상황이다.
- 따라서, 위와 같은 회사정보의 외부유출을 방지하기 위해서는
 - 해당 부서별로 카메라를 구입하여 사용하더라도 무선통신 기능이 없는 카메라를 구입·사용하거나,
 - ▽부에 “촬영기기 등록 및 촬영 신청”시 무선통신 기능을 사용하지 못하도록 카메라의 무선랜(Wi-Fi) 불능화 처리하는 등의 조치가 필요하고,
 - 이에 따른 관련 지침과 내칙에 대한 보완이 필요하다.

조치사항

1. **본부장**은 ① 「사진촬영 통제내칙」에 카메라의 무선통신 기능에 대한 사용통제 내용을 반영·보완하시고, **(개선 1)**
 ② 사업소 전 직원에게 카메라 무선랜 사용을 금지하도록 관련 내용을 전파·교육 하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서 ☒ 실(▼부)

관련부서

기술정보 관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	정 보 보 안			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉔본부 발전소 ㉕부는 발전계획 수립 및 실적관리, 기술정보자료 분석 및 종합관리 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「기술정보관리지침」 제22조(협력(용역)회사 제공)에 따르면, 공사·용역 등의 수행을 위해 기술정보를 협력(인쇄업체)회사에 제공할 경우에는 관련 내용을 “사외제공 기술정보 인계·인수대장”에 기록하여 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ㉔본부에서는 [표 31]과 같이 간행물 인쇄를 추진하면서, 관련 기술정보를 협력업체에 제공하고도 “사외제공 기술정보 인계·인수대장”을 작성하지 않는 등 기술정보에 대한 관리를 미흡하게 하고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

[표 31] 간행물 발간 내역

순번	간행물 명	기술등급	시행부서	비고
1	㉔<호기 제29차 계획예방정비 운전경험 보고서	C	㉕부	
2	㉔^,=호기 원전조종사 핸드북	C	㉕부	
3	㉔^발전소 계통운전도면	C	㉕부	

조 치 사 항

1. ㉔본부장은 기술정보에 대한 관리 미흡사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제>, 제<, 제^발전소(㉕부)
관련부서	

「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」 개정 필요(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제>발전소 ◇부는 발전소 전기설비의 유지관리업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법」 제31조의2(하도급계획의 제출), 동법 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등) 및 동법 시행령 제34조(하도급계약의 적정성 심사 등)에 따르면,
 - 「국가계약법」에 따라 낙찰자를 결정하는 공사의 경우, 낙찰자는 하도급 계획을 제출하도록 되어 있고, 발주자는 제출받은 하도급 계획의 적정성을 검토하여 그 이행여부를 감독하도록 되어 있고,
 - 다음과 같이 하도급계약이 일정금액 비율 미만일 경우, 심사를 하도록 되어 있다.
 - ① 하도급 계약금액이 도급금액 중 하도급 부분에 상당하는 금액의 82%에 미달하는 경우
 - ② 하도급 계약금액이 하도급 부분에 대한 발주자의 예정가격의 64%에 미달하는 경우
- 그러나 ◎>발 ◇부에서는 “◎<호기 원자로냉각재펌프(RCP) 전동기 정밀분해점검용역”(** 원, '18. 1. 4.~'22. 6. 30.)을 수행하면서, 계약업체에서 제출한 “정비보조 하도급 공사 승인요청”(‘20. 2. 25.)에 대하여 단순노무제공을 위한 하도급이라는 사유로 “하도급 승인 불필요 알림”(‘20. 3. 3.)을 통보하였는데,
 - 그 내용을 보면, 발주자의 책임(제출받은 하도급 계획의 적정성을 검토하여 그 이행여부를 감독)을 낙찰자가 수행토록 하고 있어 관련법령에서 정하는 하도급계약 관리의 취지에 부합하지 않는다.
 - 이러한 사유에 대하여 ◇부에서는 전사 「표준절차서」에 따라 하도급 수행업무를 수행하였다고 하고 있는데, 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」(표준지침-*****-) 4.3(하도급), 7.3(하도급계획서 제출) 및 7.4(하도급 심사 구분)를 검토한 결과,
 - “단순한 노무 제공만을 수행하는 하도급”의 경우에는 본 하도급 절차를 적용하지 않도록 하고 있고,(발주자의 책임 부분은 불명확함)
 - 하도급 적정성 심사(공사) 대상을 “하도급율 82% 미만인 경우”로만 하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, 가동원전 정비공사 수행 시 하도급 관리에 관한 법령 준수와 불공정 하도급 방지를 위해서는 「건설산업기본법」에서 규정하는 하도급 관리에 관한 사항을 전사 「표준절차서」에 반영하도록 개정하는 것이 필요하다.

조 치 사 항

1. **◇본부장**은 「건설산업기본법」에 따른 하도급에 관한 관리 및 적정성 심사등에 관한 기준에 대하여 용역감독부서 직원들을 교육하시기 바랍니다.(통보 1)
2. **■처장**은 「건설산업기본법」에 따른 하도급에 관한 관리 및 적정성 심사에 대한 내용을 「가동원전 하도급 승인기준 및 절차」(표준지침-*****~**)에 반영·개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 **■처(△부)**, **◇본부** 제>발전소(◇부)

관련부서

설계변경 준공 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 제>발전소 공사주관부서(◇부)는 설계변경서 시공계획 수립, 공사설계, 시공, 감독 및 준공검사, 설계변경 준공점검표 작성, 가동원전 형상관리정보시스템(CMIS*) 등록, 준공처리 요청 및 설계주관부서 인계 등의 업무를 담당하고 있는데,
 - 「설계변경 시공 및 준공 관리(표준지침-*****)」 제7.5(설계변경 준공처리)에 따르면, 공사주관부서는 호기별 시공을 완료하고 발전소 기동 시부터 2개월 내에 설계변경준공 점검표에 따라 점검한 후 준공처리를 요청하도록 규정하고 있다.
- 그러나 [표 33]의 「◎>호기 전동발전기(M-G SET) 자동전압조절기(AVR) 제어회로 개선」을 검토한 결과,
 - 설계변경 시공 완료 후 준공조치가 미흡(감사일 현재까지 미준공)하였다.

[표 33] 설계변경 준공 미완료 현황

순번	설계변경서 번호	제 목	시공 완료일
1		◎<호기 전동발전기(M-G SET) 자동전압조절기(AVR) 제어회로 개선	2020. 05. 29.

조 치 사 항

1. ◎본부장은 ① 「설계변경 시공 및 준공 관리」(표준지침-*****)에 따라 준공처리 미완료 설계변경 건에 대하여 조속히 조치(준공처리)하시고,(통보 1)
 ② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 제>발전소(◇부)

관련부서

동일설비 설계변경서 작성에 대한 시방서 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ★부는 설계기술 용역 관리 등 설계변경 관련 업무를 담당하고 있고, ◼처 ◻실은 가동원전 엔지니어링 업무 및 설계엔지니어링 분야의 정책 수립 등을 수행하고 있는데,
 - 「계통설계 기술용역 시방서」 “일반사항 5) 동일 설계변경서 작성”에 따르면, 동일 설비 또는 동일 노형에 대한 설계변경서 작성 시에는 선행호기 역무 결과물의 항목별 동일 여부를 고려하여 수행역무 M/H의 60% 이내 복제율을 적용하고, 비동일 역무 항목은 그 현황에 따라 가산 적용하도록 되어 있다.
- 그러나 ◎본부에서는 “주변압기 계열 가공선로 GIB로 개선”(◎<호기 · <발, ◼>발, ◼<호기 · <발) 설계변경 업무를 수행하고 있는데,
 - 아래 [표 34]의 설계변경 건은 계약상대업체와 위 시방서 내용에 대한 해석 차이 (물리적 형상, 작업환경 등이 다르고 동시 수행하는 역무는 복제율 적용 곤란 등 이견 발생)로 위 시방서에 따른 복제율을 적용하지 못하고 있는 상황이다.
 - 이러한 사유에 대하여 검토한 결과, 동일 설비에 대한 설계변경 시 유사업무인 도면 작성, 설계계산서 작성 등의 역무에는 복제율 적용이 가능하도록 「계통설계 기술용역 시방서」의 “동일설비 설계변경 역무량 산출의 기준”을 세분화하는 등 개선이 필요하다.

[표 34] 동일설비에 대한 설계변경 공량 산출(예)

구 분	◎<호기 (MD)	◎<발(MD)	◼>발(MD)
		동일노형	
Calculation Note 작성	199.10	199.10	199.10
공급자 문서 검토	79.52	79.52	79.52
인간공학보고서 작성	59.65	59.65	54.23

조치사항

1. ■처장은 동일한 설비(유사업무 포함)에 대한 설계변경 시 복제율 적용이 가능하도록 「계통설계 기술용역 지방서」를 검토·보완하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ■처(△실)

관련부서

사업수행 능력평가 기준(PQ)의 항목별 배점기준 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎본부 ㉠부는 발전소 기계설비에 대해 가동중 검사를 업무를 담당하고 있고, ▣처
△실은 기기 설비개선 계획수립 및 기기 엔지니어링의 총괄 관리 업무를 수행하고
있다.
- 「엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준(산업통상자원부 고시 2020-199호)」“별표 3. 항목별
배점기준”에 따르면, “사업수행능력 평가기준(PQ)”의 “항목별 배점 기준”에 대하여는
엔지니어링 사업의 특성상 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항은 기준 항목 중 일부를
조정하여 적용할 수 있고, ± 20% 범위 내에서 조정 가능하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ◎<발 ㉠부에서 수행하고 있는 “◎^,=호기 배관, 기기, 구조물 가동중 검사용
역”(‘19. 7. 9. ~ ‘21. 7. 8.)의 사업수행 능력평가 기준(PQ)에 대한 항목별 배점 기준을
확인한 결과,
- 아래 [표 35]와 같이 위 기준의 범위(± 20%)를 초과하고 있어 이에 대한 보완이 필요하다.
- ※ 이건 용역은 본사에서 ‘가동 전·중 검사 용역시행기준’을 수립 후 사업소로 위임하여 수행되는
건이므로 본사 담당처·실로 개선 요청

[표 35] 가동 전 · 중 검사용역 PQ 운영현황

구 분		고시 (배점)	가동 전 · 중 검사 용역(배점)			비 고
			배관,기기 및 구조물 가동중 검사	원자로 상부헤드 체적검사	원자로헤드 관통관 육안검사	
업체능력 및 신용도	경력	19	14	14	14	± 20% 초과
	보유 기술	5	12	12	12	"

조치사항

1. ■처장은 「엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준」(산업통상자원부 고시 2020-199호)의 기준에 부합하게 가동 중 검사로 수행하고 있는 용역의 「사업수행 능력평가 기준(PQ)」을 검토·보완하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ■처(▲부)

관련부서

기간제근로자 ‘채용 시 안전보건교육’ 필요(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
53	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☒본부 ☒실 ☒부는 인사, 노무, 회계 관리업무를 담당하고 있다.
 - 「안전보건 교육, 훈련 및 자격」(안전보건-****, 2020. 9. 9.)에 따르면, 산업재해사고를 예방하기 위해 “채용 시 교육”, “정기교육”, “특별교육” 등을 수행하도록 되어 있으며, 특히 신규 채용 근로자의 경우 업무개시 전 “채용 시 안전보건교육”을 실시하도록 되어 있다.
- 그러나 ☒본부에서는 감사대상기간(2019. 5. 1. ~ 2021. 2. 28.) 중 [표 36]과 같이 기간제근로자(9명)를 신규 채용하고 있는데,
 - 위 규정과 달리 신규 채용 근로자에 대하여 “정기 안전보건교육”은 실시하고 있으나, “채용 시 안전보건 교육”을 실시하지 않았다.

[표 36] 기간제근로자 “채용 시 교육” 미실시 현황

번호	채용직무	채용기간		근무부서
1	출입사무보조(2명)	2019. 7. 15.	~ 2020. 3. 14.	▼부
2	홍보전문원(1명)	2019. 7. 15.	~ 2021. 7. 14.	▲부
3	조리원(2명)	2019. 12. 24.	~ 2021. 12. 23.	◆부
4	차량운전원(1명)	2019. 12. 24.	~ 2021. 7. 15.	◆부
5	조리원(1명)	2020. 3. 31.	~ 2021. 3. 30.	◆부
6	출입사무보조(1명)	2020. 6. 23.	~ 2021. 2. 15.	▼부
7	영양사(1명)	2020. 12. 28.	~ 2021. 12. 27.	◆부

조치사항

1. **◆본부장**은 산업안전사고 예방을 위해 관련 규정에 따른 “채용 시 안전보건교육”을 실시하도록 하는 내용 등이 포함된 재발방지 방안(예를 들면, 기간제근로자 채용담당 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	☐실(◆부)
------	--------

관련부서	
------	--

3. 우수활동(모범) 사례

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-01	관계부서	㉠본부 제>발전소 ㉡부
제 목	복수기 누설정비 시 신기술 적용을 통한 정비기간 단축	감사자	
1. 내용 ○ ㉠본부 H는 2020년 ㉡>발전소 ㉡부 □파트에서 2차계통 기계설비 업무를 총괄하고 있으며, 2020. 11. 9.부터 동년 11.30.까지 발생한 ㉡<호기 복수기 A-2 전열관 미세누설 정비 시 국내원전 최초로 헬륨가스를 이용한 구역별 헬륨검사 방법을 적용하여 누설부위 확인 및 정비를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 정비를 수행함에 있어 ① 기존의 복수기 전열관 누설검사 방법 검토를 통해 ㉡<호기에 적용 불가능한 원인을 철저히 분석하였고, ② 국내외 운전경험 검토를 통해 복수기 수실내부를 18개 구역화 후, 구역별 헬륨가스 누설 검사방법을 개발하여 누설부위를 확인하였으며, ③ 기존 튜브누설검사 장비를 개조한 개별 전열관 가압장비를 이용한 누설 부위 검증 및 누설 전열관 관막음을 완료하였다. ○ 그리고 위 직원은 2020. 11. 9.부터 본 정비를 수행하면서 ① 국내원전 최초로 복수기 전열관 구역별 헬륨검사 정립 및 복수기 전열관 누설관련 정비절차서를 신규 작성하였고, ② 복수기 수실 구역별 헬륨검사를 통해 정상운전 중(복수기 절대진공 약 42mbar)인 상황에서 시간당 약 50cc정도의 극미세 누설부위 확인 및 관막음 정비를 수행하였으며, ③ 출력감소 10% 상황에서 장기간 진행될 수 있었던 복수기 누설정비 기간을 대폭 단축하여, 비계획손실을 최소화하고, 발전소 안전운전에 기여하였다. ※ 수익증대효과			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

- 헬륨검사를 통한 신기술 미적용 시 누설부위 확인 불가능
 - Ⓢ<호기 출력 10% 감소상태에서 31차 O/H 착수까지의 발전 손실액
 $75\text{MWe} \times 1000\text{kW}/1\text{MW} \times 24\text{h}/1\text{day} \times 400\text{일} \times 53.68\text{원}/\text{kWh}('20.11.20 \text{ 기준})$
 = 약 ** 원
- 또한 위 사람은 국내원전 최초 헬륨가스를 이용한 Ⓢ<호기 복수기 누설정비를 수행하면서 철저한 현장관리를 통해 산업안전사고 방지, 효율적 인원관리, 정비품질 향상에 노력하였고 특히, 기존의 정비방법으로는 확인이 불가능했던 누설부위 확인을 위해 적극적 노력을 수행한 공적이 인정된다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		H			

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-02	관계부서	㉠본부 제<발전소 ㉡부		
제 목	제어봉제어설비 고장 정비 수행으로 OCTF 달성 및 계획예방정비 공정 지연 방지		감사자		
1. 내용					
○ ㉠본부 I는 ㉡부에서 1차측 계측기 정비를 담당하는 직원으로서 2019년 1월부터 현재까지 ㉠^=호기 제어봉제어계통(제어봉제어설비 및 위치지시설비) 정비를 수행하고 있다. ○ 위 직원은 발전소 경상 운전 시 제어봉제어계통의 고장 정비를 수행함으로써 OCTF에 기여하였고 계획예방정비 시 돌발 정비 사항을 신속히 해결함으로써 발전소 안전운전 및 공정 지연을 예방하여 적기에 발전소를 기동하였다. ○ ① 2019. 2. 20.(수) 17:33 ㉠=호기 100% 정상운전 중 제어봉(제어군D뱅크 B8) 1개가 비정상 낙하되어 94%까지 출력이 감소되어 제어봉을 신속히 인출하여 출력을 정상화하였으며, 원인점검 중 2019. 3. 14.(목) 22:29 동일 제어봉이 다시 낙하되어 재인출하였고 낙하 원인 결과로 원자로헤드 상부의 순간적인 접촉 불량으로 판단되어 ㉠=호기 계획예방정비까지 DC홀드(제어봉 낙하 방지를 위한 전류 공급) 상태를 유지(2109. 4. 17. ~ 7. 8.)하여 추가적인 낙하 없이 ㉠=호기 이용률 향상 및 OCTF를 달성하는데 기여하였으며, O/H를 위해 원자로 정지 후 원자로헤드 상부 커넥터를 점검한 결과, 커넥터(Female)의 소켓 6개 중 1개의 손상을 확인하여(2019. 7. 11.) 원자로헤드 상부 부분의 커넥터를 교체하기 위하여 주공급사인 ▲社 ㄷ국 공장 현지를 방문하여 커넥터 교체 교육을 받고 돌아와 ㉠=호기 원자로헤드 상부 커넥터를 직접 교체 수행하여 근본원인을 해소하여 발전소 안전운전에 적극적으로 기여하였다. ○ ② ㉠^호기 25차 계획예방 정비 시(2020. 1. 29.) 발전소 기동 준비 중 절차서(제어봉제어계통 점검 및 교정, 정비-6741A)에 따라 제어봉뱅크 운전 중 정지군(Shutdown Bank) A/B의 각 1번 Group, 총 8개 제어봉이 인출 안 되는 현상이 발생하여 원인 분석 후 해당 카드를 교체하여 조속히 처리함으로써 발전소 기동 공정 지연을 예방하였다.					
참고사항					

우수활동사례 명세(연결지)

- ③ 해당 비정상 관련 기여 원인으로 원자로 헤드 조립 전, 제어봉제어설비의 건전성을 확인하기 위해 필요한 부하시험기(Load Simulator)를 이용해야 하나 **형 노형은 장비가 없어 정비 후에 실제 부하로만 성능을 확인할 수 있다는 문제가 제기되어 제어봉 구동 코일 연결전 부하 시험기를 통한 시험이 필요하다고 타발전소에 전파하고 즉시 부하시험기(2대, 호기당 1대) 구매를 추진하였고 6월 중 납품 예정이며 ▣>발 또한 구매 계약 중으로 차기 계획예방정비 시 적용 가능하도록 조치하였다.
- ④ ◎^,=호기 제어봉제어설비는 상업운전(◎^호기 85년, ◎=호기 86년) 이후 장기 운전에 따른 설비 노후화가 많이 진행되어 26차 계획예방정비 시 전면개선 설계변경 예정으로, 제어봉제어설비 전면개선을 위해 선제적으로 신규 설비의 이해도를 향상시키고자 설계자를 섭외하였고 ◎□ 훈련센터에 교육 개설을 요청하여 수준 높은 교육을 실시하여 설비의 이해도를 넓히는 등 업무를 적극적으로 수행하였다.
- 또한, 제어봉제어설비 전면개선에 따른 추진 일정 또한 공급사(目目社)의 업무량 증가(▣>발, ◎<발, ◎◎>발 제어봉제어설비 전면개선 일정이 중복됨) 및 인허가 지연에 따라 일정에 차질이 예상되어 공급사와 각 발전소간의 일정 조율을 통한 적기 납품 및 시공에 일조하였고 규제기관 인허가 질의에 적극적인 대응으로 계획에 차질 없이 진행하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-03	관계부서	◎본부 ◇부
제 목	적극적 감사활동을 통한 방만경영 예방 및 제도 개선	감사자	
1. 내용 ○ ◎본부 J는 ◇부에서 전기/계측 분야 일상감사 및 특정감사를 담당하는 직원으로서 감사 업무를 처리함에 있어 사전 예방지도의 업무 컨설팅에 역점을 두어 일상감사의 효과성, 효율성 확보의 극대화를 도모하였으며, 진실하고 긍정적인 사고와 적극적인 자세로 불합리한 업무 제도개선 및 회사 예산 절감에 탁월한 성과를 거두는 등 투철한 윤리의식과 사명감을 가진 전문 감사인이다. ○ 사규 「영상정보처리기기 운영·관리 방침」개정·보완 조치 - ■ 어린이집 민원 관련 특정감사 수행 중 CCTV 관련 사규의 업무범위가 불명확하고, ◎본부 복리시설의 CCTV 운용·관리 방안이 구체적으로 마련되어 있지 않은 문제점이 확인되어, 사규 「영상정보처리기기 운영·관리 방침」의 CCTV 관리책임자 및 접근권한자에 대한 업무 범위 명확화, ◎본부 복리시설 CCTV 운영현황 목록 및 CCTV 열람 프로세스를 구체화하여 「개인정보보호법」 위반 발생소지를 사전예방 하는데 기여하였다. ○ 계획예방정비 실적정산 적정성 특정감사를 통한 예산절감 및 투명성 확보 - ◎^,=호기 제24차 및 ◎◎>,<호기 제5차 계획예방정비 작업오더 총 7,380건(80,748MD)에 대한 공량산정 및 집행실적 전반사항을 검토하여, 266건(2,767MD) 작업오더의 예산 과다·오지급 건을 확인함으로써 총 ** 원 정산금액을 회수토록 지시하였고, 실무부서 및 계약 상대자 확인 후 과다·오지급 금액(약 ** 원)을 회수하여 회사 예산절감에 기여하였다. - 또한, 동일사례가 반복되는 상황을 미연에 방지하고자 관련부서 현장교육 시행 및 계획 예방정비 실적정산의 기준자료인 원가조사서를 개정토록 조치하여 계획예방정비 실적정산의 투명성 확보에 기여하였다.			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

- 일상감사 및 컨설팅 감사 내실화를 통한 예산절감 및 민원해소
- 전기/계측분야 일상감사 총 897건에 대하여 현장 감독자들의 업무에 필요한 수용성 높은 의견서 135건을 제시하여 회사 예산절감(약 ** 원)에 기여함과 동시에 사업소 직원들과의 원활한 소통을 활용하여 컨설팅감사를 수행함으로써 현장부서의 고충해소를 위해 노력하였다.
 - 특히, Ⓢ호기 화재안전정지 관련 케이블 화재방호체 설치 공사시행 계획 건에 대한 일상감사를 수행하며 할증 적용의 적정성 여부에 대한 의견을 제시함으로써 약 ** 원 예산 절감하는데 크게 기여하였다.
 - 또한 발전소 구매, 공사, 및 용역 관련하여 발생한 민원에 대해서도 적절하게 민원을 해결하는 등 직장 동료 그리고 민원인의 어려움을 잘 이해하여 우리 회사의 신뢰도 제고에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		J			

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-04	관계부서	㉠본부 제^발전소 ★부		
제 목	내환경검증 설비 수명재평가를 통한 교체비 절감		감사자		
1. 내용					
○ ㉠본부 K는 ★부에서 내환경검증 유지관리를 담당하는 직원으로서, 2020년 내환경검증 설비인 ㉠㉠㉠社 계측(전송기) 설비의 수명평가를 수행하여 검증수명을 연장함으로써 해당 설비의 교체주기 연장 및 교체비 예산절감에 기여하였다. ○ 해당 설비는 발전소 계통의 수위, 유량, 압력을 측정하여 전송하는 계측기로써 제작사가 제공한 시험성적서의 수명 10년을 고려하면 2021년에 수명이 만료되에 교체예정이었으나, 해당 직원은 ① 원자로 건물 및 보조건물 주요 위치에 환경온도감시기를 설치하여 운전 기간 중 계측기 설치위치에서의 실제온도를 측정하였고, ② 이를 기반으로 발전소에서는 시험성적서 수명평가의 기준이 되는 온도(50℃)보다 낮은 온도로 운전됨을 착안하고 수명 연장이 가능함을 검토하였으며. ③ 발전소에서 운전되는 실제 온도를 적용 검증수명을 재산정함으로써 계측기 수명을 기존 10년에서 22년 이상으로 연장하여 교체횟수를 줄였다. ○ 이를 통해 위 직원은 ① ㉠㉠㉠社 계측(전송기) 설비 모델 *****N에 대하여 약 ** 원, 모델 +++++N에 대하여 약 ** 원 등 총 ** 원의 계측기 교체비용을 절감하였고, ② 그 외 교체 수행시에 필요한 계획예방정비(OH) 공기 단축, 설치비(인건비, 공사비) 등을 추가로 절감하였고. ③ 또한 설비의 교체시 예상되는 규제현안을 선제적으로 대응하여 발전소 재가동 연계 현안 해소, 설비 신뢰도 제고 및 안정적인 설비 운영에 기여하였다.					
참고사항					

우수활동사례 명세(연결지)

※ 수명연장에 따른 교체예산절감 효과

모델	단가	대상수량	교체대체횟수	절감액(원)
****N		116개	3회	
++++N		28개	2회	
총절감액	-	-	-	

※ 계측기 구매비용만 산정한 것으로 교체에 필요한 인건비, 공기단축 비용 불포함

- 위 직원은 수명재평가 과정에서 환경온도계의 구입, 설치, 검교정, 주기적 교체, 자료 취득, 수명 재평가, 평가검토서 반영 등 모든 일련의 과정에 철저한 관리는 물론 다년간의 경험과 노력 통해 위와 같은 성과를 이루었고, 특히 2020년 4분기 엔지니어링 4분기 현안해소기여자로 선정되는 등 그 공적이 인정되었다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		K			

참고사항

사장상 추천


우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-05	관계부서	㉠본부 ㉡부	
제 목	사택 운영의 투명성 및 공정성 확립		감사자	
1. 내용				
○ ㉠본부 ㉡부 L은 ㉢파트에서 ㉠본부 사택운영 업무를 담당한 직원으로서, 2019년 9월~11월 사택 입주현황점검을 통해 사택 부적격입주사례 42건을 적발하고 업무수행기간 동안 전세 사택 부적격사례 4건을 적발하여 사택운영위원회 결의 및 사택규정(사택업무편람, 사택운영내칙)에 따라 강제퇴거 및 퇴거이행강제금을 부과함으로써 사택 부정입주사례에 대한 직원들의 경각심을 일깨우고 공정하고 투명한 사택관리에 기여한 바 있고, 이후 노무차장주관으로 매월 사택 및 전세사택 미퇴거자에 대한 실무부서 자체점검을 통하여 사택부적격 거주에 대한 모니터링을 강화하여 운영하고 있다. ○ 사택입주현황 점검을 통한 부적격입주 사례 적발 및 사택운영 투명성 제고 - 사택운영편람 및 ㉠본부 사택운영내칙에는 인근지역 주택소유, 가족세대 단신거주 등 사택 거주가 불가한 사례들이 있어, ①정기적인 입주현황점검 전수조사를 통하여 사택입주 부적격자를 적발하였고, ② 사택운영위원회에 해당안건을 부의하여 사택운영위원회의 명령으로 부적격자 퇴거를 강제하고 미퇴거자에 대한 퇴거이행 강제금을 부과하였고 그 결과, ③ 사택이 필요한 직원들이 입주신청 후 장기대기 없이 적기에 입주할 수 있도록 사택 운영 투명성을 제고하였고, 또한 ④ 입주현황점검 과정에서 발견된 사택운영규정의 미비점을 발굴, 보완하여 새로운 편법 입주사례를 방지하고 공정한 사택운영 정착에 기여하였다.				
기 존 부적격입주자 적발 담 당 자 → 사택운영위원회 강제퇴거 결정 사택운영위원회 → 강제퇴거 통보이후 부터 퇴거이행강제금 부과 담 당 자 → 퇴거 및 미퇴거시 퇴거이행강제금 급여공제 부적격입주자 ↓ 개 선 부적격입주자 적발 담 당 자 → 사택운영위원회 강제퇴거 결정 사택운영위원회 → 퇴거의무 발생 시부터 퇴거이행 강제금 소급적용 및 부적격입주자 특별관리 담 당 자 → 퇴거 및 미퇴거시 퇴거이행강제금 급여공제 부적격입주자				
참고사항				

우수활동사례 명세(연결지)

○ 전세사택 적기 미반환 사례 적발을 통한 사손방지에 기여

- ㉠본부 전세사택은 2019년 1월 1일부로 신규계약이 중단되었고, 기존의 전세사택 중 계약만료가 미도래한 부분에 대하여 순차적 반환 및 관리하는 중으로, 이 과정에서 전세계약기간의 특수성과 무이자대부라는 점을 악용하여 전세사택 거주중 인근지역에 자가사택을 매입 후 회사에 고지하지 않고 계약만료일까지 회사보증금을 반환하지 않는 등의 규정위반사례를 포착하였고 규정에 따라 즉시 반환조치 및 회사 대부이율을 적용한 퇴거이행강제금을 부과하여 사손방지에 기여하였다.
- 이후 사업소 감사부서와 함께 전세사택 입주현황 전수조사를 시행하여 ㉠본부 전세사택 규정위반 제로화를 위해 노력하였고 전세사택 운영 투명성을 제고하였고, 또한 이 과정에서 기존 전세사택 운영규정의 미비점을 발굴, 보완하여 본부 사택운영내칙에 개선 반영하고, 해당 개선의견을 본사 주관부서에 개진하여 전사업소 사택운영내칙에 확대적용 및 우리 회사 전세사택의 운영상 문제점을 개선하는데에 기여하였다.



2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		L			

참고사항 사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-06	관계부서	㉠본부 제<발전소 ㉡부
제 목	원자로보호계통 응답시간 측정 시스템 최적화 개발	감사자	
1. 내용 ○ ㉠본부 M은 ㉡부에서 원자로 계측제어정비를 담당하는 직원으로서 2018. 10. 26.부터 2021년 4월 현재까지 ㉠<발전소 원자로보호계통 응답시간 측정시스템 최적화 개발 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어, ① 장기 노후로 고장이 빈번한 수동조작 방식의 외국산 (▲社사 공급) 원자로보호계통 응답시간 측정장비를 자동화 국산제품으로 개발하여 고장요소 해소 및 시험시간 단축으로 계획예방정비 공정단축에 기여하였으며, ② 시험과정에서 취득한 응답시간 측정값을 수동으로 계산하여 결과를 도출하는 방식을 개선하여 자동계산 시트를 개발함으로써 업무의 효율성과 신뢰성을 제고하였다. ○ ③ 또한, 구형장비를 국산화 하면서 중소기업과 유기적 협력 및 기술교류를 통해 저비용으로 고성능의 장비 개발에 주력하였으며 중소기업 동반성장에도 기여하였고, ④ 이과 더불어 개발된 장비에 최적화된 “원자로보호계통 응답시간 측정결과 자동처리 프로그램”을 자체 개발하여 계획예방정비 기간 추가단축 및 외주개발에 따른 추가비용절감과 원자로 보호계통 소프트웨어 엔지니어링 기술력 확보를 위한 발판을 마련하였으며 응답시간 데이터 베이스 구축과 변화 감시 등이 가능하여졌다. ○ 그리고 위 직원은 2018. 10. 26. 이전부터 본 업무를 계획하면서, ① 구매상담회에 참석한 중소기업과의 기술교류와 상담을 통한 상세한 기술규격서 작성으로 개발비를 설계금액 대비 ** 원 절감하였고, ② 응답시간 자동계산 시트를 자체 개발함으로써 불필요한 개발비용 지출을 방지하였으며 ③ 원자로보호계통 응답시간 측정결과 자동처리 프로그램 자체 개발 비용(약 ** 원), 개발프로그램의 업데이트 비용(약 ** 원) 및 향후 프로그램 수정/보완 비용 등의 절감에 기여하였다.			
참고사항	상품권 지급		

우수활동사례 명세(연결지)

※ 주요 개발비 절감사항

[단위 : 천원]

구분	구매품목	기간	설계금액	집행금액	절감금액	비고
1	장비개발 및 검증	`18.10~`19.10				과설계 방지→ 비용절감
2	현장적용 및 계산시트 개발	`19.10~`20.03				외주개발→자체개발
3	자동처리 프로그램 개발	`20.10~`21.02				외주개발→자체개발 (비용: 2021년 응용 SW 개발자 평균 임금 기준)
4	프로그램 1차 업데이트	`21.04~`21.05				
	합계	-				58.3 % 비용 절감

- 또한, 위 사람은 ㉠<발전소 원자로보호계통 응답시간 측정 시스템 최적화 개발 업무를 수행하면서 철저한 사업관리 및 중소기업과의 상호협력을 통한 비용절감과 효율적인 예산 집행을 위해 노력하였고 특히, 일부 업무에 필요한 전산프로그램의 자체적 개발로 불필요한 외주개발비용을 획기적으로 절감하였다. 또한, ㉠본부에서 주관하는 “2019년 중소기업 구매상담회”에서 참여기업 구매실적 창출에 기여한 공로를 인정받아 우수직원으로 선정 되었으며 대내외적으로 정부의 동반성장 정책을 적극 이행하여 우리 회사의 위상을 높인 공적이 인정된다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		M			

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-07	관계부서	㉠본부 ㉡부
제 목	코로나 19 확진자 발생 시 신속·정확한 대응으로 ㉠본부 조기 업무 연속성 확보	감사자	
1. 내용 ○ ㉠본부 N은 ㉡부에서 코로나19 대응 및 감염예방활동 업무를 담당하는 선임보건관리자로서, 코로나19 관련 24시간 유증상과 확진자 동선 등 상담으로 재택근무자, 의심자 등 분류 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 ① ㉠본부 >발전소 첫 확진자 발생 시 신속하게 기장군보건소와 협력하여 즉시 현장 역학조사 시행 후 접촉자 분류 및 소독조치 하였고, ② 접촉자와 희망자는 즉시 보건소 검사 가능토록 조치(기존 방식 : 접촉자만 무료 검사 가능)하여 385명이 병원이 아닌 안전한 보건소에서 무료로 검사를 시행하도록 기장군보건소와 협의하고 조속하게 검사 후 업무 복귀하여 업무 연속성에 기여하였다. 또한 ③ 두 번째 확진자 발생 시 선제적 직원 격리 조치로 본부 내 밀접접촉자를 최소화하여 추가 확진자 “제로” 달성에 기여하였다. ○ 또한 위 직원은 코로나19 예방활동을 수행함에 있어 ① ㉠본부 감염병 현장조치 매뉴얼 신규 제정으로 확진자 발생 시 신속한 조치에 기여하였고, ② 주말 및 휴일 포함 24시간 전화 상담 시행(전화상담 횟수 : 1,000건 이상)하였으며, ③ 적절한 코로나19 예방물품(마스크, 손세정제 등) 배부로 직원들이 안전하게 업무 할 수 있도록 기여하였다. 그리고 ④ 2020년 10월 코로나19 대유행 시 계절성 독감도 함께 유행하여 직원들의 건강이 몹시 우려되는 상황에서 ㉠본부 내 REMC에서 직접 독감예방접종을 시행하였고, 전년대비 예방접종률 48% 상승 효과로 직원 감염병 예방에 만전을 기하였다.			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

※ 코로나19 관리 현황

[2021.04.15 기준]

◎본부	한수원				협력사				계
	본부	>발	<발	^발	본부	>발	<발	^발	
확진자		1	1		1				3
의심자			2	3		1			6
격리자	1	1	1		2				5
격리해제자	32	26	30	26	16	5	16	17	168
재택근무자	1								1
재택근무해제자	167	162	172	143	45	63	60	34	846
합계	201	190	206	172	64	69	76	51	1029
비고	◦별도 관리 인원 : ◎>발 관련 검사자 358명, 특경대 관련 검사자 78명								

※ 계절성 인플루엔자 예방접종 현황

구분	일자	접종인원	접종방식/금액
1	‘20.10.22~24 ‘20.10.29~30	750명	◦ 사내(REMC) 보건관리자 직접접종 ◦ 사내 예방접종 가격 : ** 원 ※ ** 원 예산 절감 ※ 사내 접종 시행으로 직원 병원 노출 최소화, 코로나19 감염 예방 조치
2	‘20.09.28~11.30	307명	◦ 지역 병원 방문접종 ◦ 인근병원 가격 : 평균 ** 원

- 그리고 위 사람은 협력사를 포함하여 3,000여명 이상의 직원 상담 관리로 안전한 ◎본부 운영 앞장섰고, 확진자 발생 시 조속한 조치로 업무 복귀 확보 및 추가 확진자 “제로” 달성에 기여한 공로가 크다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		N			

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-08	관계부서	㉠본부 제^발전소 ㉡부	
제 목	설계변경 타당성 재검토를 통한 예산절감 및 발전소 안전운영 위험요인 사전방지		감사자	
1. 내용				
○ ㉠본부 ○는 2020년 7월부터 2021년 4월 감사일 현재까지 ㉡부에서 원자로 기계정비 분야인 1차기냉각해수계통(ESW), 비상디젤발전기(EDG), 1,2차 축 전구역 소방계통을 담당하는 직원으로서, 2020. 7월부터 2021. 3월까지 「㉠^발전소 옥외소화수 매설배관 스테인레스 재질로 변경」설계변경서를 재검토 후 재상정 요청 및 설계변경 취소 심의위원회 가결 완료 하였다. ○ 상기 직원은 2020년 7월부터 본 업무를 담당하면서 해당 설계변경 업무를 수행함에 있어, ① 현재 진행되고 있는 설계변경서에 대해서 관심을 가지며 설계변경에 대한 효과성, 시공 가능성, 경제성 등 다방면에 걸쳐 검토할 필요가 있음을 인지함 ② 기존 담당자 및 유관 부서의 결정이 있었던 사안인 만큼 공식적인 검토 방법, 방향을 설정하고 중앙연구원의 CRI 프로그램을 활용, 설득력이 있고 증빙할 정보를 충분히 보완하여 재검토 보고서를 작성·보고하였고, ③ 적극적인 업무 검토와 활용가능한 회사 프로그램을 통해 기존 배관의 누설 원인, 타발전소 사례, 설계변경 적용 후 사례 등 다양한 사례를 통해 기존의 설계변경 추진 사업을 재검토, 취소하는 성과를 거뒀고, ④ 이를 통해서 현재 설치되어 있는 매설배관을 잘 관리할 수 있는 방법, 손상 원인 분석 및 재발방지 대책 수립 등 후속 조치도 적절하게 진행하고 있다. ○ 결과적으로, 위와 같이 설계변경 타당성 재검토를 통해 설계변경 취소하는 등 신속하고 효과적인 대응을 통해 ① 설계변경 후 자재 구매 및 시공에 따른 비용*(약 **원 이상)을 절감 하였으며, ② 가동원전에서 대규모 굴착공사 수행시 지하 매설설비와 간섭으로 인한 발전소 안전성 문제를 사전에 방지하는 등 크게 공헌하였다. * 소요비용 : 재료비(**원)+공사비(**원) = 약 **원(배관 길이 고려 약 **원), ※ ㉠^,=호기 실제공사비 인용				
참고사항				

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		○			

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-09	관계부서	㉠본부 <발전소 ^호기 ㉡-부		
제 목	복수탈염기 비정상 닫힘 신속 조치로 발전정지 예방		감사자		
1. 내용					
○ ㉠본부 P는 ㉠^호기 터빈차장으로 2017년 3월 18일부터 현재까지 ㉡파트에서 업무를 충실히 수행 중이며 다양한 운전경험을 바탕으로 비정상 상황 발생시 신속한 대응으로 발전정지를 예방하였으며 발전소 운전을 수행하고 있다. ○ 위 직원은 2019년 6월 18일 10:47 복수탈염설비 우회밸브(***) 비정상 닫힘으로 주급수펌프 공급유량 및 흡입압력 감소시 다음 조치사항을 수행하여 발전정지를 예방하였다. ① 복수탈염설비 우회밸브의 비정상 닫힘 인지 - 주급수펌프 공급유량 및 흡입압력 급속히 감소 확인 ② 복수탈염설비 우회밸브를 긴급 수동 개방 후 계통 안정화 ③ 동일 비정상 방지 위해 안정화 조치 수행 - +++(수동우회밸브) 100% Open ○ 그리고 위 직원은 2017. 3. 18.부터 ㉠^호기 ㉡파트 업무를 수행하면서 다년간의 발전업무 경험을 바탕으로 성실하고 솔선수범하는 태도로 팀원 및 동료직원 간의 단결을 유도하고 타의 모범이 되었으며 이를 통한 발전소 안전운영에 기여한 공로가 크다. ※ 발전정지 시 정지기간 중 1일당 판매수입 손실 예상액('19. 6. 18. 기준금액) : 약 ** 원/호기					
참고사항					

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		P			

참고사항

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-10	관계부서	㉠본부 ㉡부	
제 목	직장어린이집 운영 투명성 제고 및 감독권 강화		감사자	

1. 내용

○ ㉠본부 ㉡부 Q는 ㉢파트에서 직장어린이집 운영업무를 담당하는 직원으로서, 2020년 6월 우리 회사 최초 직장어린이집에 대한 자체 종합㉣(외부 공인회계사 회계감사 포함)를 시행하여 회계 투명성을 제고하였고, 영유아 안전과 운영의 신뢰성을 확보하였으며, 양질의 보육 복지서비스 제공을 위한 회사 감독권 강화에 기여한 바 있다.

○ 전사 최초 직장어린이집 종합감사 시행

- ㉤어린이집은 영유아보육법 및 사내 어린이집 운영관리지침을 근거로, 우리 회사가 사내 직원 복지를 위해 설치·운영하는 직장어린이집으로 210명의 원아와 45명의 교직원, 2020년 기준 약 ** 원 의 예산으로 ㉥연구소에 위탁 운영하고 있는데, 어린이집 운영관리지침 및 ㉥ 보육연구소와 체결한 약정서에는 수탁자인 우리 회사가 직장어린이집 위탁자를 대상으로 감사를 시행할 수 있음에도 지금까지 자체감사 시행 사례는 없었다.
- 그러나 아동학대 의심 신고(2019.4.1./무혐의 종결) 등 일부 학부모의 직장어린이집 운영상의 이의제기가 있어 우리 회사 최초로 자체 종합감사를 시행하였고, 종합감사는 회계·일반 분야에 대한 감사와 수익자인 학부모 설문조사로 구분 시행하여 감사의 객관성·신뢰성·수용성을 확보하였다.

한수원 ㉤ 어린이집 종합감사 프로세스

```

graph TD
    A["회계분야 (기간 : 2018.3~2020.2)  
외부 감사반(공인 회계사 3명)"] <--> B["일반분야 (기간 : 2019.3~2020.2)  
자체 감사반(㉠부, ㉡부)"]
    A <--> C["설문조사(아동학대, 만족도)  
학부모(보육복지 수익자)"]
    B <--> C
    C --> D["종합감사 결과 도출"]
    
```

참고사항	
------	--

우수활동사례명세(연결지)

- 외부 전문가 회계감사를 통한 회계의 투명성 확보
 - 회계분야는 기업회계감사를 전문으로 하는 외부 감사반(공인회계사 3인)에 의뢰하여 3회계연도(2018.3~2020.2)를 대상으로 회계의 “사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙” 적합성 여부와 기타 회계 전반에 대한 감사를 실시하여 회계감사 결과 감사반은 ■ 어린이집의 회계는 “중요성의 관점에서 공정하게 표시되고 있음”이라는 주된 의견을 제시하였으며, “재물조사 실시”, “비품관리대장 등재” 등 7개의 경미한 개선 사항을 권고하였고, 어린이집은 즉각 권고사항을 이행하였고, 회계감사 결과를 학부모에 알려 회계의 투명성을 강화하였다.
- 어린이집의 위생·안전·아동학대 예방 등에 대한 신뢰성 강화
 - 일반분야는 ◇부 1명, ◇부 2명으로 감사반을 구성하여 ■ 어린이집의 2회계연도(2019.3~2020.2)에 대한 위생·안전관리, 아동학대 예방조치 및 계약·인사관리 등 일반 보육행정에 대한 감사를 시행하여, 일반분야 감사반은 “각종 장부 비치·급식위생·안전 등에서 현장조치 1<건 외 별다른 문제점은 없음”이라는 의견을 제시하였다. 일반분야 감사는 안전조치 강화, 보육행정 보완, 아동학대 예방조치에 대한 경각심을 환기한 것에 의의를 가졌다.
- 보육수익자 설문조사를 통한 감사의 수용성 확보
 - ■ 어린이집의 교직원, 보육프로그램, 시설의 만족도에 대한 설문조사 결과 긍정 답변이 96%이상으로 매우 만족하는 것으로 나타났고, 아동학대 징후도 전체 응답자 전원이 아동학대 징후가 없다는 답변을 하였습니다. 설문조사는 서류상에 나타나지 않는 보육 수요자의 내심의 의사를 조사한 것으로 감사의 수용성을 확보하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		Q			

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-11	관계부서	㉠본부 >발전소 ㉡부
제 목	침수방호설비 및 경량방화벽체 시공·자재 예산 절감	감사자	
1. 내용 ○ ㉠본부 R은 ㉡부에서 토건구조물 엔지니어링, 구조물 신·증축 및 유지관리업무를 담당하고 있다. ○ 위 직원은 후쿠시마 후속조치로써 침수방호설비 설치공사 업무를 수행하면서 ① 침수방호설비 현장여건 및 작업환경을 철저히 분석하였고, ② 해당 공사 계약내역과 실제 작업공정 및 경비를 확인하여, ③ 현장(관리구역/비관리구역)에 맞는 하우징 설치로(Green Area/철재하우징) 현장 여건에 맞춰 공정을 변경하고 공사비를 재산정함으로써 예산절감 및 공기단축 및 작업편의성을 확보하였고, ④ 이에 따라 잔여 인테리어작업을 제외한 주요 침수방호설비 공사를 규제기한 내 설치완료 하였다. ○ 그리고, 위 직원은 3시간 경량방화벽체 구매(설치조건부) 업무를 수행하면서, ① 해당 자재의 우리 회사 유자격등록 현황을 조사하고, ② 유자격등록업체 중 시공(설치조건부)가 가능한 업체가 단독업체¹⁾가 존재하여 독점업체에 따른 계약지연 및 과도한 공사비 산정 방지를 위해 ③ 유자격업체 견적 확인 및 실정보고를 통한 사전 계약준비를 실시하였고, ④ 1 Set으로 되어있는 자재를 각 부품별로 세분화하여 해당부품별 구매실례가를 찾아 견적가와 비교하여 경제적인 공사금액을 산정하였고, ⑤ 이에 따라 ㉠<호기 30차 OH기한 내 공사를 완료하였다. ○ 또한, 위 사람은 다년간 발전소 구조물 유지관리를 수행하면서 얻은 경험으로 발전소 안전성 확보, 효율적인 공사관리, OH 공기 준수 및 예산절감 등 발전소 운영에 기여하는 노력을 하고 있다. ※ 해당 자재에 대한 우리 회사 유자격업체는 3개가 있었으나, 설치공사에 대한 유자격업체가 발주 당시 존재하지 않아 설치조건부로 시공이 가능한 업체가 단독업체			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

※ 주요 공사비 절감현황

[단위 : 천 원]

1. 침수방호설비 공사 절감내역

- Green Area 설치 : ** 원
- 철재 하우징 설치 : ** 원
- 절감금액 : ** 원

2. 3시간 경량방화벽체 공사 절감내역

- 견적가격 : ** 원
- 설계금액 : ** 원
- 절감금액 : ** 원

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		R			

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-12	관계부서	◎본부 ◇처 ▲부														
제 목	◎☒센터 이용고객 만족도 제고를 통한◎본부 지 역사회와의 신뢰도 구축에 기여		감사자														
1. 내용																	
○ ◎본부 S는 ▲부에서 ◎☒센터 운영 위탁용역을 담당하는 직원으로서 ◎☒센터 이용고객 만족도 제고를 위해 노력하여 ◎본부 지역사회와의 신뢰도 구축에 기여하였다. ○ 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어, ① 코로나19 확산으로 인하여 2020년 2월 25일 ◎☒센터가 긴급하게 휴장하게 되자 고객 1,500여 명에게 SMS 발송, 홈페이지 공고, 안내문 부착 등의 방법을 통해 신속하게 해당사항을 고객들에게 공지함으로써 고객 불편을 최소화하였고, ② 휴장으로 인한 환불대상 및 금액을 철저하게 파악하여 환불대상 1,280명에게 일일히 개별연락을 취해 환불금액 안내 및 환불 계좌번호 확보, 환불을 적극 시행하였다. 또한, ③ 고객연락처 변동 등으로 환불불가 건(104명, ** 원)이 발생하자 환불불가 대상, 금액, 사유 등의 미환불내역을 철저하게 관리하였고, ④ 2020년 5월 계약기간 만료로 인한 용역업체 변경 시에는 환불불가건의 정확한 인수인계 및 용역업체간의 책임관계 명확화를 통하여 환불업무의 연속성이 유지되도록 노력하여, 2021년 4월 현재 95.2% 환불을 완료하였다. ○ 이와 같이 위 직원은 코로나19로 인한 ◎☒센터 휴장에 따른 고객불편 최소화하기 위하여 적극적이고 선제적으로 대응함으로써 신뢰받는 ◎본부 이미지 구축에 기여한 공적인 인정된다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td></td><td></td><td>S</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일			S			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
		S															
참고사항	상품권 지급																

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-13	관계부서	◎본부 ♪부 ♫파트
제 목	경영 현안사항 적극 수행으로 위기상황 극복 기여	감사자	
1. 내용 ○ ◎본부 T는 ♪부에서 구매기술 기반 강화를 담당하는 주무차장으로서, 2019. 1. 11.부터 현재까지 ◎본부 구매 분야 프로세스 체계화 및 효율 강화 등의 전사 경영혁신 연계된 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 현 부서에 업무를 수행함에 있어, ① 외산 부품·장비 국산화 추진 및 개발 선정품 구매촉진, ② 재고자재 관리강화 전담조직 운영 및 재고자산 감축 시행, ③ 상시공개 수의 계약 품목 재정비 및 수의계약 최소화, ④ 가동원전 장기미결 서류보완요구서(DDN) 기술 검토 및 종결처리, ⑤ 구매기술 가이드 개발 및 데이터 베이스 구축, ⑥ 직할부서 청렴도 제고 위한 반부패 혁신과제 실천 및 아이디어 발굴 등 우리 회사 현안사항 해결에 역량을 집중하고 있으며 무엇보다도 구매 프로세스 최적화 이슈의 원만한 처리에 주력하였다. ○ 외산 부품·장비 국산화 추진 및 개발 선정품 구매촉진 - 2019년도 국산화 추진과제 발굴(총 30건) 및 전사 17건 선정 - 2020년도 단순제작 품목 현장적용(4건) 및 기업공모 추진(13건) - 2021년도 중소기업 개발 선정품 현장적용 추진(총 5품목 8건, ** 원) ○ 재고자재 관리강화 전담조직 운영 및 재고자산 감축 시행 - 2019년도 현장 보관자재 통제 프로그램 운영(청구품목 10% 감소, ** 원) - 2020년도 전사 재고감축 실적 1위 달성(기준금액 대비 18.94% 감축, ** 원) ○ 상시공개 수의계약 품목 재정비 및 수의계약 최소화 - 2020년도 수의계약률 목표(22.5%) 및 전사 2위 달성(21.53%) - 상시공개 수의계약 대상 전면 재검토(2,842품목) 및 민원발생 방지 ○ 가동원전 장기미결 서류보완요구서(DDN) 기술검토 및 종결처리 - 구매기술 심층 기술검증 수행(긴급 정비자재 자재창고 입고 조치) - 총 35건(** 원) 중, 15건(** 원) 사용 가능 및 20건 사용 불가능			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 구매기술 가이드 개발 및 데이터베이스 구축

- 전사 정비-엔지니어링 기능조성 변화관리의 성공적 이행 위한 “법/규정, 절차/지침, 핵심 업무, 구매기초, 드림스, 정보망” 6개 분야 데이터 베이스 지속 업데이트로 철저한 구매 관리를 통해 시한성 정비자재를 감소시켜 불필요한 예산을 절감하고 실무자가 손쉽게 구매업무 보조 프로그램에 접근하게 하여 모범적인 사업소의 이미지 제고에 기여하였다.

○ 직할부서 청렴도 제고 위한 반부패 혁신과제 실천 및 아이디어 발굴

- 셀프혁신 차원의 청렴도 제고 추진계획 수립 및 내부평가 지표 정의서 분석을 통해 고유 업무와 연계하여 정성적/정량적 측면에서 모두가 참여 가능한 회의체를 운영 및 피드백 하여 청렴 내재화에 기여하였다.
- 또한, 회사 이해관계자와 단순히 전화연락을 통한 소통 보다는 엔지니어 언어를 비즈니스 상식용어로 표현하여 직접 대면과 적극적인 프로젝트 관리로 직할부서에 청렴도 제고 가이드라인 제시 및 아이디어 발굴에 공헌하였다.

○ 그리고, 원전 실무와 풍부한 현장 경험을 갖춘 맞춤형 구매기술 전문가로서 구매 엔지니어링 기반 구축 및 활성화를 위해 현장감 있는 구매정책을 제시하는 등 구매 분야 워킹그룹 활동(단종관리, 시한성 품목 기술평가, 리버스 엔지니어링, 일반규격품 A등급 수락)에 적극 참여하고 있으며 구매조직에 긍정적인 시너지 효과를 발휘하여 대내외 구매품질 인식 제고에 상당한 기여를 하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		T			

참고사항 상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-14	관계부서	◎본부 ◇처 ▼부
제 목	불법드론 대응 및 방호체계 개선과 대외기관 협력 강화	감사자	
1. 내용 ○ ◎본부 U는 예비군대대에서 시설방호 및 비상대비업무를 담당하는 직원으로서 방호비상 상황발생시 초기 ㉠대 및 군부대 기동타격대에 대한 작전지휘 방법에 대한 획기적인 개선으로 초기 상황대응능력을 향상시켰으며, 19년 8월 사업소 인근 불법드론 출현 이후 불법드론 탐지 및 식별을 위한 대응장비 실증시험 지원, 유관기관 합동 대응훈련 시행, 지역군/경 합동 불법드론 대응매뉴얼 정립 등을 통해 불법드론 대응능력을 향상시켰으며 대외 유관기관과의 유기적인 관계를 통하여 회사 위상을 높였다. ○ 방호비상 대응체계 개선 '19년 사업소 물리적 방호 전체훈련시 — 훈련평가결과, 청경 및 군 기동타격대 현장요원에 대하여 종합상황실 비상대책본부방호지휘자(예비군대대장)가 현장요원의 정확한 위치를 알지 못하여 지휘에 많은 혼선이 발생하였을 때, 이를 해소하기 위해 기존 기동타격대 현장요원들이 사용하는 TRS무전기에 탑재된 GPS 기능을 활용하여 종합상황실에서 TRS GPS 정보를 수신, 위성지도상 도시할 수 있는 프로그램(위치관제프로그램)이 있는 것을 확인, 이를 종합상황실 스마트보드 모니터에서 구현할 수 있는 방안을 강구함으로써 20년 물리적 방호 전체훈련 및 부분훈련간 우수성을 입증함은 물론 방호비상상황 발생시 초기 상황대응능력을 크게 향상시켰다. ○ 방호시설물 구조 및 성능개선 등급Ⅱ 방호구역인 발전소내 설치되어 있는 개인호가 많이 노후화되어 있고 개인호의 위치와 규격이 실제 방호요원이 배치되어 활용하기에는 많은 문제점이 발생된 사항을 현장점검 시 인지하고 발전소 담당부서와 협업을 통하여 기존 문제가 되는 노후화되거나 개인호의 위치, 규격이 부적절한 것을 철거하고 전반적인 개인호의 규격을 통일하고 개인호의 위치를 조정함으로써 등급Ⅱ 방호구역내 방호비상 상황발생시 효율적인 방호가 될 수 있도록 조치하였다.			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 불법드론 대응체계 및 유관기관 간 유기적 협력체계 구축

'19년 8월 불법드론 출현 이후 불법드론에 대한 대외적인 위협인식이 높아지고 물리적 방호 설계기준위협(DBT)상 불법드론에 대한 대응계획이 요구됨에 따라서 유관기관과 협업하여 사업소 일대 불법드론 탐지 및 대응장비에 대한 각종 실증시험 및 유관기관과의 합동훈련을 주관하였고, 또한 사업소 일대 불법드론 예상 이착륙지역 등 불법드론 위협분석을 기초로 하여 유관기관과 토의를 통한 유관기관 합동 불법드론 대응 매뉴얼을 작성하였으며, 국가중요시설 경계협정서 개정을 통하여 지역 군부대 및 경찰과 불법드론에 대한 대응임무에 대해 구체화하여 명시함으로써 불법드론 출현시 유기적인 협조가 될 수 있도록 노력하였고, 방호요원에 대해서는 드론 식별 교육자료를 제작, 배포함으로써 방호요원이 드론에 대한 식별 및 보고가 정확히 이루어질 수 있도록 체계를 정립하였음. 또한, 20년 2월~10월까지 군부대와 협업하여 불법드론 탐지를 위한 사업소 자체 고성능 CCTV가 설치되기 전까지 軍 TOD를 사업소 전망대에 설치하여 불법드론 감시가 원활히 지원될 수 있도록 사업소 및 군부대 상호간 업무협약서 작성 등을 실시하는 등 불법드론 대응능력 향상에 많은 기여를 하였다.

○ 시설방호 관련 대외기관 위상 강화

또한, 위 사람은 평상시 시설방호에 대한 투철한 사명감을 가지고 유관기관(지역경찰, 군부대)와 긴밀한 협조관계를 가지고 업무를 추진하여 19년 12월 한/아세안 특별정상회의간 국가중요시설 테러방지 업무협조 등의 공을 인정받아 관계기관(기장경찰서)로부터 감사장을 수여 받았으며, '19년 11월 국방부 합동참모본부 주관 2국장성단이 국가중요시설 방호현장견학 일환으로 해당 사업소 방문시 외국 귀빈을 대상으로 사업소 시설방호계획을 영문으로 번역하여 영문 브리핑을 실시함으로써 국제사회에 한국원자력발전소의 시설방호능력 우수성을 홍보하는데 크게 기여함은 물론 대외 신뢰향상으로 국방부로부터 표창장을 수여 받았고, 종합적으로 이러한 시설방호업무에 대한 평상시 관심과 노력으로 '19년 산업부 주관 국가중요시설 방호시설진단결과 ㉠원전본부가 경비/보안계획 등 5개 분야에서 매우 우수(A+)등급을 받은바 대내외적으로 국가중요시설인 원자력발전소의 시설방호분야 위상을 높인 공적이 인정된다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		U			

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-02-15	관계부서	㉠본부 ㉡처 ▼부
제 목	자체소방대 건물신축공사 관련 규제기관 권고 사항 적기조치 및 근무환경개선 기여	감사자	
1. 내용 ○ ㉠본부 V는 ▼부에서 건축물 신·증축 및 시설물 유지관리를 담당하는 직원으로서, 2019. 4. 30.부터 같은 해 12. 30.까지 “㉠본부 자체소방대 건물 신축공사”의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 용역 설계부터 발주 및 준공까지 규정과 절차에 따라 업무를 원활히 수행하였으며, 업무공적은 다음과 같다. ① 설계용역 수행 시 토목,기계,전기,통신 등 관련 사업 참여부서와의 주기적 협의 및 회의를 통하여 각종 제반사항 등을 반영하고, 대관인허가 신속처리로 공사 적기 착공에 기여하였다. ② ㉠>호기 스트레스테스트 결과 원안위 권고 사항인 “지진화재 대응능력 보완(지진 및 해일)”에 대하여 적기 준공으로 만족하였으며, 정부권장정책 이행(녹색제품, 중소기업제품 등)으로 사급자재를 발주·구매함으로써 회사 평가 및 예산절감에 기여하였다. ③ 기존 소방대 건물의 장기간(30년) 사용에 따른 노후화로 근무자 불편이 가중됨을 고려하여 사무공간 및 편의시설 확보로 근무자 만족도를 충족하였으며, ④ 최종적으로 공사기간 중 위험성이 높은 작업은 사전 위험성평가로 안전관리에 만전을 기하였고, 매일 TBM실시 및 주기적인 외부 건설 안전지도 등으로 무사고 현장에 기여하였다. ○ 자체소방대 건물 신축 업무의 성공적인 수행을 통해 규제기관 권고사항인 지진화재대응능력을 만족하였으며, 화재 발생 시 본부 전 지역을 골든타임(5분) 이내 신속하고 효과적으로 화재진압을 수행할 수 있게 하였다.			
참고사항			

우수활동사례 명세(연결지)

※ 주요 공사비 절감현황

[단위 : 천 원]

구분	구매품목	공사	조달구매	절감금액	비고
1	금속제창				공사→조달구매
2	오버헤드도어				공사→조달구매
	합 계				

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		V			

참고사항	상품권 지급
------	--------

5. 현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 공사관리 미흡(제<발전소 >부) - 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따르면, 계약담당자는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 공사주관부서 또는 시공부서의 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 계약담당부서에 제출하게 해야 함 - 그러나 “☉^,=호기 외곽건물 화재감지기 교체이설 공사”관련 공사담당자가 공사업체로부터 제출받은 산출내역서를 공사 준공 전까지 검토하지 않은 것은 잘못임	○ 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
2	○ 용역관리 미흡(제<발전소 >부) - “☉^,=호기 소내전산기 운전지원 프로그램 개발용역” 지방서 4. 13.(진도보고)에 따르면, 용역담당자는 용역업체로부터 매달 진도보고서를 제출받아 관리하도록 되어 있음 - 그러나 ①부 용역담당자가 상기 지방서에 따라 용역업체로부터 매달 진도보고서를 제출받아 용역관리를 해야 함에도 이를 미흡하게 처리하는 것은 잘못임	○ 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부									
3	○ 장비 등록 미흡(제<발전소 ●부) - 2021. 1. ○<발 ●부에서는 휴대용 잔류염소 측정기(1.49백만 원)을 구매하여 사용하면서 해당 장비를 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)에 등록하지 않고 있어 이에 대한 개선이 필요함	○ 해당 장비를 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)에 등록하여 관리할 필요가 있음	결과 회보 불요									
4	○ 전기차 충전기 관리 미흡(◇처 ◇부) - 「전기차 급속충전소 구축 추진계획」(□(*)-***, 2016. 08. 18.) 및 「회사 장비 및 설비 이용관련 유의사항 안내」(□(*)-***, 2018. 6. 27.)에 따르면, 전기차 충전기를 개인용도로 사용하지 않도록 하며 설비에는 사적사용금지표식을 부착하여 운영하도록 하고 있음 - 그러나 ◇본부 내 전기차 충전기를 운영하면서 사적사용 금지 표식을 부착하지 않은 채 운영하고 있음	○ 전기차 충전설비 사적사용금지 표식을 부착할 것(지적 후 사적사용 금지 표식 부착 조치함)	결과 회보 불요									
5	○ 업무용 차량 매각 후 보험료 환급 지연(◇부) - 업무용자동차 매각 시 후속조치로 보험계약이 해제된 자동차의 보험료를 환급받아야 하는데, 아래 2건의 차량의 경우 매각 이후 보험료 환급이 '21년 4월 완료되어 업무처리가 지연되었음 <table border="1"> <thead> <tr> <th>매각 자산내역</th> <th>매각 일자</th> <th>보험료 환급액(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소방차</td> <td>2019. 12. 18.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>트랙터</td> <td>2020. 1. 2.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	매각 자산내역	매각 일자	보험료 환급액(원)	소방차	2019. 12. 18.		트랙터	2020. 1. 2.		○ 업무용 차량 매각에 따른 보험료 환급 시 지연되지 않도록 재발 방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것	결과 회보
매각 자산내역	매각 일자	보험료 환급액(원)										
소방차	2019. 12. 18.											
트랙터	2020. 1. 2.											

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
6	○ 소모성 재료비 적용기준 명확화 필요 (제>발전소 ●부) - “㉠ <호기 증기발생기 2차측 침전물 제거 및 이물질 검사/제거용역>의 도급내역서 직접경비 “다. 소모성 재료비”에는 66품목(**원)이 반영되어 있었으나 준공 정산서에는 구리스 외 99종 및 내시경 장비 전용렌즈 등 5품목을 추가하여 실비정산(** 원, ** 원 감액)하였는데, 이 중 내시경 장비 전용렌즈, 내시경 장비 리모컨 등 5품목(** 원)은 도급내역서에 반영되어 있지 않고 소모성 재료비에 해당되는지 기준이 명확하지 않음에도 불구하고 정산함 - 향후 해당 용역 수행에 필요한 소모성 재료에 대한 명확한 기준을 지방서 또는 계약서에 반영하는 것이 필요함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행할 것	결과회보

번호	지적견명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
7	○ 공사원가 비목에 적합한 소요 예산서 산출 미흡(제^발전소 ◇부) - 「시설공사 원가계산 기준」 “제4장 공사원가 비목 적용”에 따르면, “재료비”는 공사목적 물의 실체를 구성하는 물품과 보조적으로 소비되는 소모 재료 품목에 대한 소요 비용을 산출하고, “산업안전관리비”(공사금액 2천만원 이상에 적용)의 경우는 근로자의 안전보건관리를 위한 비용으로 안전시설비, 개인 보호구 구입 등 건설현장의 재해예방을 위해 사용토록 규정하고 있음 - 그러나 “, <호기 전력용변압기 및 부속 설비 정밀점검> 공사설계서의 “재료비” 산출 품목을 살펴보면, “방진복”과 같은 작업자 안전을 위한 품목은 “산업안전관리비”로 구매할 수 있음에도 “재료비” 비목으로 산출하는 것은 과다설계의 빌미를 제공하는 것으로 이에 대한 재발 방지가 필요함	○ 적절한 소요예산서 산출이 되도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 소요예산서 산출을 위한 규정 숙지 미흡 (전 부서) - 「고용노동부고시」(제2020-63호) “건설업 산업 안전 보건관리 계상 및 사용기준”에 따르면, 공사금액(부가세 포함) 2천만원 이상일 경우 산업 안전보건 관리비를 계상하여야 하고, - 「공사관리규정」 제88조(적용 범위)에 따르면 추정가격(부가세 미포함) 2천만원 미만의 공사에 대하여 소규모 공사(간이공사)가 가능한 것으로 규정하고 있음 - 그러나 “EDG CO₂ 소화설비 배관 설치공사” 등 소규모 공사를 시행하면서 공사금액 2천만원(부가세 포함)에 대하여 “산업안전 관리비”를 계상하지 않고 소규모 공사금액 추정가격(부가세 미포함) 2천만 원 한도를 맞추어 시행하고 있어 규정에 대한 완벽한 숙지를 통해 재발방지가 필요함	○ 적절한 소요예산서 산출이 가능토록 규정에 대한 교육을 시행할 것	결과회보 불요
9	○ 설계변경을 위한 소요예산서 산출 부적정 (제발전소 4부) - 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면, 회사에서 설계변경을 요구한 경우 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정된 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약 당사자간에 협의하여 결정하도록 규정하고 있음 - 그러나 “㉠ 발전소 터빈건물 태풍피해 복구 긴급공사”의 “후레싱 설치” 추가공사를 위한 계약변경을 하면서 설계변경 당시(2021년 상반기 노임단가)를 기준으로 협의단가를 사용하지 않고, 계약단가(2020년 하반기 노임단가)를 적용하는 등 설계변경으로 인한 계약금액의 조정에 대한 규정 준수가 미흡함	○ 적절한 소요예산서 산출이 되도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
10	○ 용역 실적정산분 증빙서류 확인 미흡 (제^발전소 4부) - “<호기 원자로건물 내부 구조물 방호 도장 및 해수관로 점검용역>용역시방서 10. (기타사항)의 용역대가 지급기준에 따르면 직접경비는 증빙서류를 제출받아 실비 정산하도록 되어 있음 - 그러나 도급내역서 직접경비 중 숙박비의 경우 계약사에서 제출한 “원룸 월세계약서”만 확인하고 실적정산분 증빙서류(세금계산서, 입금전표 등)를 징구·확인하지 않고 숙박비 (** 원)를 정산함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행할 것	결과 회보
11	○ 자문료 산정 미흡(제<발전소 >부) - 「연구개발지침」 “[별표 6] 전문가 초청/활용 기준”에 따르면, 자문료는 전문가의 자격기준에 따라 등급(6단계)을 결정하고 그에 따라 자문료를 산정하여 지급하도록 되어 있음 - 그러나 “<호기 이동형펌프 성능시험> 관련 기술자문료 지급 관련하여 자문료를 「연구개발지침」이 아닌 “엔지니어링 단가”로 산정하여 지급하고 있는데, 이에 대한 개선이 필요함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행할 것	결과 회보 불요
12	○ <본부 태양광 마이크로그리드 설비 관리방안 수립>(실 <부) - <본부에서 관리하고 있는 태양광 마이크로그리드 설비(21kW)에 대한 관리방안이 현재 부재하여 <부에서는 해당 설비에 대한 구체적인 관리 방안(점검 주기, 점검표 등)을 수립하여 주기적으로 점검·관리할 필요가 있음 ※ 소형풍력 : 15kW(3kW×5기), 추적식태양광 : 6kW(3kW×2기)	○ 태양광 마이크로그리드 설비에 대한 관리방안이 수립하여 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
13	○ 해양수질(온배수)모니터링시스템 유지·관리 방안 개선(◎부) - 해양수질(온배수)모니터링시스템유지관리방안 중 정밀점검(외부 위탁)은 설치업체가 분기별로 1회 실시하는 것으로, 해당 점검 업무 특성 상 산업안전 및 정보보안 등의 문제가 발생한 가능성이 있어 작업 전 참여인원에 대한 산업안전 및 보안교육, 보안서약서를 징구하도록 업무 개선이 필요함	○ 참여인원에 대한 산업안전 및 보안교육, 보안서약서를 징구하도록 업무를 개선하여 시행할 것	결과 회보
14	○ 비상대응설비 통합보관고 소방관리 미흡(◎부) - 「2021년 ◎본부 소방계획서」(2020. 12. 21.)에 따르면, 소방계획의 수립 전 대상물의 기본현황 및 위험정보를 파악하고 위험요인을 식별, 분석, 평가하여 개선대책을 소방계획에 반영하도록 하고 있음 - 그러나 소방계획서의 건축물 세부현황에 ‘21년 1월 건축물 사용승인 허가 취득을 받은 비상대응설비 통합보관고의 내용이 누락되어 있어 이의 추가반영을 통한 소방관리가 필요하고, 비상대응설비 통합보관고의 소화기(19개)는 소화기 점검표가 부착되어 있지 않아 월간 점검이 누락되어 있으므로 개선이 필요함	○ 소방계획서에 비상대응설비 통합보관고의 내용을 반영하여 소방관리를 하시고, 비상대응설비 통합보관고의 소화기 점검표 확인기록을 철저히 시행할 것	결과 회보