

감사결과 처분요구서

－ 한강수력본부 예하 2·3차 사업소 종합감사 －

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

한강수력본부 예하 사업소에서 수행한 업무 전반에 대한 감사를 통해 불합리하거나 비능률적인 업무를 개선하고, 부정 및 오류를 시정 또는 예방하고, 비효율·관행유지·예산낭비 등 ‘방만경영’의 위험요소를 적극 발굴하여 시정하기 위함이었다.

2. 감사 대상 및 중점

한강본부 예하 사업소 A, B수력발전소 대상으로 감사대상 기간 중의 업무 전반에 대하여 점검하되, 다음과 같은 사항에 중점을 두고 종합감사 수행하였다.

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동강령 위반사항 집중 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 2022. 7. 4.부터 같은 해 7. 15.까지 한강수력본부 기획감사부 감사원 3명을 투입하여 업무전반에 대한 감사를 실시하고, 같은 해 7. 27. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	자재검수의 부적정	통보 1		
2	회사업무관련 개인계좌 사용 부적정	통보 1		
3	출장여비 지급의 부적정	통보 1 시정 1		72
4	근거리 출장 관리 부적정	통보 1 시정 1		325
5	자재검수 절차의 소홀	통보 1		
6	발전소 관리업무 소홀	통보 1		
7	업무관련 비용처리 부적정	통보 1	경고 1	
8	의약품 관리 미흡	통보 1		
9	공사비 결정 미흡	통보 1		
10	보안승인 절차 미준수	통보 1		
11	유연근무제 근태관리 미흡	통보 1		
12	음주측정기 교정관리 미흡	개선 1		
13	밀폐공간 작업관리 미흡	통보 1		
14	가설(임시)건축물 안전관리 미흡	통보 1 개선 1		
15	인지세 환급 미흡	통보 1 시정 1		
16	수요부서 직구입 미흡(대상 부적정)	통보 1		
17	손해배상보험 계상 누락	통보 1		
18	가족수당 지급 부적정	시정 1		262
19	간이공사 안전서류 관리 미흡	통보 1		
20	준공대금 실적정산 미흡	통보 1		
21	계약(주문)서 작성 부적정	통보 1		

2. 처분요구사항 명세

자재검수의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소와 B수력발전소 설비관리 파트는 물자청구를 하고 있는데,
 - 「물자관리지침」 제47조에 따르면, 물자청구담당자와 감독자는 계약규정시행세칙 제 81조 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 검수 및 검사 직무를 겸할 수 없다.
- 그러나 A수력발전소와 B수력발전소는 감사대상 기간(2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.) 동안 자재검수 내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 물자청구담당자가 직접 검수를 한 사례가 다수 확인되었다.

[표] 물자청구담당자의 자재 검수 내역

순번	오더번호	검수 날짜	계약명	사업소	금액(원)	비고
1	4500164737	2020-7-20	2호기 Seal Oil Pump 정비자재 구매	A수력	4,950,000	
2	4500165242	2020-7-20	2호기 Unloader 계통개선 자재구매	A수력	4,700,000	
3	4500166429	2020-8-18	베어링 오일 온도 저감설비 정비자재 구매	A수력	980,000	
4	4500166987	2020-9-1	제2호기 수유회전설비 OH 소요 일반자재 구매	A수력	4,178,000	
5	4500182258	2021-11-23	수유회전설비 관련 부속 자재 구매	A수력	2,200,000	
6	4500176633	2021-6-14	윤활유 및 조작유 여과필터 구매	B수력	2,415,000	
7	4500178285	2021-8-2	공구적치대 및 기타 구매	B수력	6,426,000	
8	4500186755	2022-4-18	풍수대비 예방정비	B수력	3,796,000	

조치사항

1. A수력발전소장 및 B수력발전소장은 「물자관리지침」에 따라 물자청구담당자와
검수담당자가 분리될 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여
시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소, B수력발전소
------	----------------

관련부서	
------	--

회사업무관련 개인계좌 사용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력발전소 ◇(5을, 사변□)은 공가사택 공과금 납부업무를 하고 있는데,
 - 「회계규정」 제24조(자금의 지출)에 따르면, 자금의 지출은 채권자가 지정하는 금융기관의 예금계좌에 입금하는 방법으로 지급하여야 하고, 투명한 업무처리를 위해서 회사 업무와 관련한 비용은 법인카드를 사용하여 처리해야 함
- 그러나 B수력발전소는 감사대상 기간(2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.) 동안 사원거래처 지급내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 담당자가 개인계좌로 공가사택의 전기요금 등 공과금을 납부한 후 직원계좌로 입금하는 방법으로 정산한 사례가 다수 확인되었다.

[표] 개인계좌로 납부 후 정산 내역

순번	전표번호	전기일	사용처	금액(원)	비고
1	1900244831	2020-11-5	공가사택 일반 및 심야 전기요금	4,760	
2	1900000314	2021-1-5	공가사택 일반 및 심야 전기요금	10,560	
3	1900022306	2021-2-2	공가사택 일반 및 심야 전기요금	27,240	
4	1900048604	2021-3-5	공가사택 일반 및 심야 전기요금	23,850	
5	1900081338	2021-4-6	공가사택 일반 및 심야 전기요금	12,640	
6	1900110691	2021-5-7	공가사택 일반 및 심야 전기요금	10,340	

순번	전표번호	전기일	사용처	금액(원)	비고
7	1900135621	2021-6-2	공가사택 일반 및 심야 전기요금	6,940	
8	1900168368	2021-7-6	공가사택 일반 및 심야 전기요금	8,780	
9	1900206987	2021-8-13	공가사택 일반 및 심야 전기요금	5,740	
10	1900228175	2021-9-3	공가사택 일반 및 심야 전기요금	8,000	
11	1900264137	2021-10-12	공가사택 일반 및 심야 전기요금	6,580	
12	1900290150	2021-11-3	공가사택 일반 및 심야 전기요금	9,660	
13	1900329226	2021-12-6	공가사택 일반 및 심야 전기요금	11,500	
14	1900000298	2022-1-4	공가사택 일반 및 심야 전기요금	19,020	
15	1900029523	2022-2-4	공가사택 일반 및 심야 전기요금	23,800	
16	1900061438	2022-3-7	공가사택 일반 및 심야 전기요금	23,380	
17	1900087650	2022-4-4	공가사택 일반 및 심야 전기요금	21,350	
18	1900119394	2022-5-11	공가사택 일반 및 심야 전기요금	11,990	
19	1900141651	2022-6-7	공가사택 일반 및 심야 전기요금	11,740	
합계				257,870	

조치사항

1. B수력발전소장은 「회계규정」에 따라 공과금 등을 회사계좌를 사용하여 납부할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서	B수력발전소
관련부서	

출장여비 지급의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1 시 정 1	-	-	-	72	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 △(4을, 사번 ☼), ○(5을, 사번 ▽) 및 B수력발전소 ◆(4갑, 사번 ★)은
아래 표의 기간 동안 출장을 시행하였다.
- 「충무규정」 제143조에 따르면, 국내 출장의 경우에는 동 규정 별표 6-1에 따라
교통비 등을 사용내역에 따라 실비 정산한다.
- 그러나 A수력발전소와 B수력발전소의 출장 내역을 검토한 결과,
- 아래 [표]와 같이 초과 수령 한 사례가 다수 확인되었다.

[표] 출장여비 과다지급 내역

순번	출장번호	출장기간	출장자 (직급,사번)	초과수령 금액(원)	내용
1	110483	2020.7.8.- 2020.7.10.	백경동 (4을, 19190684)	47,800	KTX 특실 이용
2	119991	2021.12.7.	김남현 (4갑, 07193653)	5,000	입력 오기
3	114990	2021.3.19.	도성희 (5을, 12890052)	10,000	증빙 누락
4	121745	2022.3.25.	도성희 (5을, 12890052)	10,000	증빙 누락
합 계				72,800	

조치사항

1. A수력발전소장 및 B수력발전소장은 「총무규정」에 따라 출장비가 과도하게 지급되지 않도록 관련 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. A수력발전소장 및 B수력발전소장은 초과지급된 출장비를 환수하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	A수력발전소, B수력발전소
관련부서	

근거리 출장 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1 시 정 1	-	-	회수	325	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◎(5을, 사번 ◆)는 A수력발전소에서 식당조리원으로 근무하고 있다.
 - 「충무규정」 제147조에 따르면, 근무지내 국내출장의 경우에는 1일 출장의 경우에도 교통비, 일비, 식비를 지급하는 것과 달리 일비만 지급한다.
- 그러나 A수력발전소의 출장 내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 근무지내 출장임에도 불구하고 1일 출장으로 처리하여 출장비가 초과 지급된 사례가 다수 확인되었다.

[표] 근무지내 출장에 대한 1일 출장 지급 내역

순번	출장번호	출장기간	출장자 (직급,사번)	초과수령 금액(원)	내용
1	120853	2022.1.24.	◎ (5을, ◆)	41,000	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
2	121272	2022.2.22.	"	39,639	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
3	121569	2022.3.3.	"	39,740	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
4	121895	2022.4.4.	"	40,690	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
5	122387	2022.5.3.	"	40,640	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
6	123016	2022.5.31.	"	40,953	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
7	123326	2022.6.16.	"	41,225	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
8	123492	2022.6.28.	"	41,418	근무지내 출장 대상을 1일 출장 처리
합계				325,305	

조치사항

1. A수력발전소장은 「총무규정」에 따라 근무지 내 출장을 1일 출장으로 처리하여 출장비가 과도하게 지급되지 않도록 관련 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. A수력발전소장은 초과지급된 출장비를 환수하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	A수력발전소
------	--------

관련부서	
------	--

자재검수 절차의 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 ■(4을, 사번 ⊙)은 수자원환경파트에서 수력설비 종합관리를 담당 하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제44조에 따르면, 납품의 통보는 계약상대자가 전산시스템으로 하는 것이 원칙이나 불가할 경우 검수처리가 가능하도록 검수 담당자가 전산 시스템에 입력하여야 한다. 또한 특별한 사유가 없는 한 검수요청 후 2일 이 내에 외관 및 수량검사를 완료하여야 한다.
- 그러나 A수력발전소의 계약번호 I210031010(계약금액: 26,200천 원)의 자재검수 내역을 검토한 결과,
 - 2021.10.13.에 물품이 반입되어 구매요청부서 담당자에게 통보되었으나 구매요청부서 담당자인 ■은 이를 2021.10.20.에 검수담당자에 통보하여 2021.10.25.에 검수가 완료되었다.
 - 이에 따라 검수 절차 전반이 지연되고 납품기일 이후에 검수 담당자가 물품을 확인하게 되는 절차상 문제가 발생하였다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 「물자관리지침」에 따라 물건 등이 납품되는 즉시 검수절차가 진행 될수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 A수력발전소

관련부서

발전소 관리업무 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 설비관리파트는 토평소수력 유지·보수 업무를 담당하고 있다.
 - A수력발전소 설비관리파트는 2022년에 정비, 진개물 제거 등 관련 업무를 6건 처리 하였다.
- 그러나 토평소수력 유지·보수 업무 전반의 내역을 검토한 결과,
 - 통지오더 및 정비오더가 없고 정비 결과에 대한 보고가 미흡하여 관리 업무 전반이 산발적으로 추진되고 있는 것을 확인하였다.

조 치 사 항

1. **A수력발전소장**은 토평소수력 유지·보수 업무가 효율적으로 진행 될수 있도록 방안(예를 들면, 오더 발행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 A수력발전소

관련부서

업무관련 비용처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★(5을, 사번 ㉡)는 A수력발전소에서 식당조리원으로 근무하고 있다.
 - 「회계규정」 제24조(자금의 지출)에 따르면, 자금의 지출은 채권자가 지정하는 금융기관의 예금계좌에 입금하는 방법으로 지급하여야 하고, 투명한 업무처리를 위해서 회사 업무와 관련한 비용은 법인카드를 사용하여 처리해야 한다.
- 그러나 ★(5을, 사번 ㉡)는
 - 2020.11.1. 일요일에 이마트에서 개인카드 88,000원 상당의 식자재(양지소불고기 5kg)를 구입 하고, 같은 날 의정부 천주교 교구정에서 식자재(새우젓 2.5kg)를 현금 57,200원으로 구매하였다.
 - 그 후 사원계좌 지급방식으로 현금을 수령하였다.

조 치 사 항

- A수력발전소장은 「회계규정」에 따라 업무관련 비용은 법인카드를 사용할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- 한강수력본부장은 아래의 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다.(경고 1)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	A수력	5(을)	★ (㉡)	2012.8. ~2022.7.	비용처리 부적정	경고 (총무부)
조치부서	한강수력본부, A수력발전소					
관련부서	한강수력본부 총무부					

의약품 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소에서는 자체적으로 내복약 및 파스 등을 구급 약품함에 비치하여 발전소 직원들이 필요 시 구급 약품함에서 해당 약품을 수령하고 있다.
 - 「약사법」 제2조(정의) 및 제44조(의약품 판매)에 따르면, 약사 및 한약사가 아니면 “의 약품을 판매(수여)”할 수 없도록 하고 있고,
 - 「산업안전보건법 시행령」 제22조 제1항 제7호에 따르면, 사업장의 보건관리자가 “의사 또는 간호사”일 경우에 한해 해당하는 범위 안에서 “의료행위”(의약품 수여 등)가 가능하도록 규정하고 있다.
- 그러나 A수력과 B수력 발전소는 자체적으로 내복약을 구입 후 구급 약품함 내에 비치할 하였고 직원들이 임의로 내복약 등을 수여, 복용할 수 있도록 운영이 되고 있다.
 - 이럴 경우, 사업장에서 보건관리자(의사나 간호사)가 아닌 임의의 인원 또는 장소에서 의약품을 보관하면서 지급하거나 가져가도록 하는 등의 행위는 상기 「약사법」 등을 위반하는 것으로 판단될 수 있으므로(의약품의 보관, 수여는 제한 없음)이에 대한 개선(의약품 회수 등)이 필요하다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소, A수력발전소
관련부서	

공사비 결정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소 설비관리파트(구 기계정비파트)는 2021년 3월부터 같은 해 4월까지 3호기에 대한 水운활설비 계획예방정비를 시행하였다.
 - 「공사관리규정」 제63조(공사비결정) 제1항에 따르면,
 - 공장반출수리 할 기기의 수리비용은 3개이상 수리업자의 공사비 내역서를 비교검토 및 조정을 하도록 되어 있다.
- 그러나 A수력발전소 설비관리파트에서는 2021년 3월 19일 3호기 Distribution Chamber, Support Shaft에 대해 반출정비를 시행하면서 공사비 산정 시 2개의 수리업체에 대해서만 공사비 내역서를 비교 검토를 하였는데,
- 3개 이상의 수리업자에 대해 공사비 내역서를 비교검토를 하지 않고 있어 향후 설비에 대한 반출수리공사가 있을 경우 위 사례가 재발이 되지 않도록 동일사례 재발방지 교육 등 사업소 자체적으로 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소
관련부서	

보안승인 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소는 국가중요시설 “다급”과 국가보안목표시설로 지정되어 운영되고 있다.
 - 「보안업무 취급지침」 제60조(촬영신청 및 승인) 제1항에 따르면,
 - 국가보안시설로 지정된 사업소를 촬영하고자 하는 때에는 촬영자의 인적사항, 촬영목적, 대상, 일시, 장소, 촬영장비 등을 명시하여 해당시설 보안담당자에게 신청하도록 되어있다.
- 그러나 A수력발전소는 2022년 5월 25일부터 같은 해 6월 13일까지 댐 지진계측센터 케이블 교체공사를 시행하면서, 공사현장에서 발전소 설비를 촬영하기 전 보안담당자에게 촬영목적, 대상 등에 대해 승인신청을 하지 않는 등 관련 규정을 준수하지 않은 사실을 확인하였다. 향 후 사업소 현장에서 공사 등의 사유로 설비 등을 촬영할 경우 위 와 같은 사례가 재발이 되지 않도록 동일사례 재발방지 교육 등 사업소 자체적으로 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소
관련부서	

유연근무제 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- A수력발전소의 직원들은 육아, 자기개발, 기타 등의 사유로 필요에 따라 유연근무제를 운영하고 있다.
- 「유연근무제 운영 지침」 제32조(성실의무)에 따르면 유연근무제 직원은 정해진 시업 시각 전에 출근하여 성실히 근무에 임하여야 한다고 되어 있고, 같은 지침 제34조(유연근무제 근태확인서)에 따르면 현장출근, 회의참석 등의 사유로 정해진 시업시각 이내 출근을 했으나 출근등록을 하지 못한 경우 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 사용부서장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.
- 그러나 2021년 10월 16일부터 2022년 6월 30일까지의 A수력발전소 직원들의 근태 확인서를 점검한 결과,
 - 총 3명이 4번에 걸쳐 유연근무제에서 신청한 출근시간 보다 늦게 출근하고 유연근무제 근태확인서를 출근 등록 미시행 등의 사유로 작성하여 사규를 위반한 사실을 아래와 같이 확인하였다.

[표] 유연근무제 근태관리 미흡 내역

이름	날짜	유연근무상 출근시간	실제 출근시간	사유
C	2021.10.20.	8:30	9:12	4호기 OH행사로 출근 미등록
D	2022.01.20.	8:30	8:49	근태등록 미시행
E	2021.10.05.	9:30	9:37	출근등록 미 실시
E	2022.05.11.	8:00	8:06	근태확인 누락

조치사항

1. **A수력발전소장**은 전 직원에게 근태위반사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 A수력발전소

관련부서

음주측정기 교정관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- A수력발전소 1,2,3,4파트에서는 발전설비의 운전 및 일상점검, 전기발생, 공급 및 전력량의 기록, 전력거래 관련 업무 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「발전운전원 근무」(ISO표준-01-41) 7.3(인계일지 기록)에 따르면, 발전차장은 발전운전원 인수인계 후 “발전소 운전원 상태점검표”에 따라 근무자 상태(음주측정 포함)를 확인하도록 하고 있다.
- 그러나 A수력발전소에서 보관중인 음주측정기는 고장인 상태로 교대근무자들이 교대를 할 때 육안 및 냄새 등을 통하여 인수하는 근무자들의 음주여부를 파악하고 있으므로,
 - 현재 고장중인 음주측정기를 정비하여 인계하는 근무자들의 음주여부를 정량화 할 수 있도록 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 고장 중인 음주측정기를 정비하여 인수하는 교대근무자들의 음주 측정 상태값이 정량화가 가능하도록 시행하여 주시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	A수력발전소
관련부서	

밀폐공간 작업관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소는 계획예방정비를 직영으로 하고 있다.
 - 전사 안전보건 업무지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-1306)에 따르면, 사업소에서는 밀폐공간 작업 대상에 대한 질식재해예방 대책 수립, 산소 및 유해가스농도 측정과 밀폐공간 작업 안전점검 등을 수행하면서 질식이나 건강장해가 발생하지 않도록 관리하도록 하고 있다.
- 그러나 A수력과 B수력발전소는 직영정비를 할 때 Spiral Casing과 Sump Pit와 같은 밀폐공간에서 작업을 수행하면서
 - 산소 및 유해가스 농도 측정, 환기대책 수립, 구조장비 비치와 유지관리 등을 하지 않은 사실을 확인하였는바 밀폐공간 작업에서의 안전사고를 방지하기 위하여 산업안전관리를 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 밀폐공간에서의 안전사고가 발생하지 않도록 관련 절차서에 대한 교육 등을 시행하여 향후 계획예방정비시 사규와 지침 등을 위반하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력 발전소, B수력 발전소
관련부서	

가설(임시)건축물 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력 수자원환경파트에서는 환경관리와 기술행정, 산업안전 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 전사 안전보건 업무 지침 「가설(임시)건축물 안전관리」(안전보건-1309)에 따르면, 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시)건축물은 반입, 설치, 운영 및 관리되어야 하고,
 - 특히, 사업소에서는 “산업안전보건관리부서”를 지정하여 가설(임시)건축물 설치에 따른 “가설(임시)건축물 관리대장”을 작성 및 안전관리를 하도록 하고 있다.
- 그러나 A수력발전소의 가설(임시)건축물 관리현황을 검토한 결과,
 - 사업소 내 설치된 가설(임시)건축물 관리 대장을 작성하지 않는 등 가설건축물에 대한 안전관리가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 ① “가설(임시)건축물 관리” 방안을 수립하여 시행하시고, (개선 1)
 ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	A수력발전소
관련부서	

인지세 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소는 추정가격 2천만원 미만의 소규모 공사를 간이공사로 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다.
「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액)에 따르면 인지세를 납부할 문서 및 세액은 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로 대통령령으로 정하는 것으로 기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우 2만원의 세액을 납부하여야 한다.
또한 「계약규정시행세칙」 제118조 제5항 및 「간이공사 업무처리 기준」 7.3.8.에 따르면 인지세 납부에 따라 공사수급인의 전자수입인지 확인한 후 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하여야 한다.
- 그러나 A·B수력발전소는 1천만원을 초과한 간이공사를 계약하면서 낙찰자로부터 인지세 2만원을 납부한 과세증서를 제출받아야 하는데 이를 일부 누락하였으며 인지세를 납부는 하였으나 인지세 납부금액 절반 1만원을 공사수급인에게 미지급한 사례가 다수 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

지 적 내 용

[표] 인지세 처리 미흡 내역

구분	오더번호	공사명
A수력 (10건)	4500179164	A수력 배수펌프 정비공사
	4500175564	배수펌프 정비용 호이스트 설치공사
	4500170904	토평소수력 준설공사
	1900120993	토평소수력 유압계통 교체공사
	4500170420	A댐 갤러리 보수공사
	4500175186	발전본관 진입도로 옹벽 디자인 페인팅 공사
	4500176258	후문초소 진입도록 주변 환경개선공사
	4500177101	공도교 방호울타리 보수 및 기타공사
	4500180079	발전본관 기간제근로자 휴게실 조성공사
	4500180099	A수력 청명원 외벽 도장공사
B수력 (6건)	4500175063	발전본관 호우기 대비 및 기타 환경개선공사
	4500176587	#2 댐수문 권양기 와이어로프 설치공사
	4500177845	B댐 좌안 하류 제방 보강공사
	4500182378	B수력 댐체 콘크리트 균열 보수공사
	4500183485	소내 하부도로 보도블럭 조성공사
	4500186728	#6,7 댐수문 권양기 Brake 교체공사

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 인지세 부과대상 공사에 대하여 공사수급인의 전자수입인지 확인후 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하시고,(시정 1)
② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소, B수력발전소
관련부서	

수요부서 직구입 미흡(대상 부적정)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소는 추정가격 1천만 원 미만으로 수요부서 직구입에 대한 업무를 수행하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입)에 따르면
 - ① 수요부서직구입은 조달청구입대상이 아닌 「물자관리규정」 제3조 제1항 제5호에 따른 기타설비 및 사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입 대상 품목의 구입에 적용한다.
 - ② 수요부서직구입 금액은 구매건당 1천만원 이하로 한다.
- 그러나 A수력발전소 직구입 목록을 검토한 결과, 발전설비의 정비 또는 수리를 위하여 정비부분품(SPAR)와 긴급공사에 대하여 금액이 1천만원 이하라는 사유로 직구입으로 사업을 추진하였으므로 이에 대한 재발방지 조치가 필요하다.

[표] 예비품 직구입 내역

사업소	전표번호	구매명
A (4건)	1900047913	발전기 보호계전기 예비품 구매 시행
	1900005676	A수력 계측기기 예비품 구매 시행
	1900029000	A수력 조속기 Servo Valve 예비품 구매
	1900120993	토평소수력 유압계통 교체공사

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소
관련부서	

손해배상보험 계상 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소는 댐시설물에 대한 유지관리업무를 담당하고 있다.
「엔지니어링 산업진흥법」 제31조(엔지니어링 사업의 대가 기준 등) 및 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부고시 제2017-69호)」 제4조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출)에 따르면 엔지니어링사업자가 고의 또는 과실로 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우, 이에 대한 배상을 담보하는 보험 또는 공제가입을 위하여 발주자가 사업대가에 계상하고 있다.
- 그런데 A·B수력발전소는 엔지니어링 사업에 대한 설계용역을 발주하면서도 엔지니어링 손해배상보험에 대한 대가를 계상하지 않고 발주하였으므로 이는 잘못된 업무처리이다.

[표] 엔지니어링 손해배상보험 계상 누락

순번	전표번호	용역명
B	1900163230	B 방수로 점검 및 보수보강 설계용역
A	4500172707	A댐 좌·우측 도류벽 보수공사 사전준비용역

조 치 사 항

- A수력발전소장과 B수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소, B수력발전소
관련부서	

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 1	-	-	회 수	262	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소에서는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「보수규정시행세칙」 [별표 11]에 따르면,
직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 A·B수력발전소의 가족수당 지급 적정성 여부를 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생하였는데도 지급중지 신청이 되지 않아 가족수당이 잘 못 지급된 내역을 확인하였고, 이에 대한 회수가 필요하다.

[표] 가족수당을 잘 못 지급한 내역

부서	성명(사번)	지급중지 사유	지급중지 사유발생일	잘 못 지급한 금액
A수력	♠ (☆)	장인 사망	2021. 9. 27.	227,330원
B수력	♣ (◆3)	장모 사망	2021. 11. 12	35,000원

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 이 건과 같이 잘 못 지급된 가족수당에 대하여 지급 중지 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 A수력발전소, B수력발전소

관련부서

간이공사 안전서류 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력과 B수력발전소는 추정가격 2천만원 미만의 소규모 공사를 간이공사로 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다.
 - 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 및 「간이공사 업무처리 기준」에 따르면,
 - “공사감독부서”에서는 계약상대자로부터 “안전관리약정서” 및 “위험성평가서”를 제출받게 되어 있고,
 - “안전작업통보서”(작업일정, 작업내용 및 안전조치 사항 등)를 작성하여 “공사관리부서장” 및 “산업안전보건관리부서장”의 승인을 득한 후, 현장에 게시하게 되어 있다.
- 그런데 “A수력발전소는 냉각수 추가공급설비 배관 설치공사”(구매오더 4500170762)를 시행하는데, 안전관리계획서, 위험성평가서 등에 대한 안전관리서류가 일체 없음을 확인하였다.

조 치 사 항

1. A수력발전소장과 B수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 A수력발전소

관련부서

준공대금 실적정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	회 수	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- A수력발전소에서는 공사 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따라 공사주관부서는 낙찰자가 결정되었을 때 관련 규정에 의한 구비서류와 산출내역서를 제출하게 하고 준공 후 내역서에 따른 적격한 증빙을 제출받은 후 준공대금을 지급하여야 한다.
- 그런데 A수력은 아래 공사를 시행하면서 사후정산 비목인 기계경비, 안전관리비, 환경보전비 등에 대한 증빙서류를 제출받지 않고 준공대금을 지급하였으며, 이는 잘못된 업무처리로 개선이 필요하다.

[표] 경비증빙 미흡

사업소	구매오더	공사내역
A	4500177900	토평소수력 발전기 복구공사 시행
	4500170904	토평소수력 준설공사

조 치 사 항

1. A수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	A수력발전소
관련부서	

계약(주문)서 작성 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- B수력발전소에서는 추정가격 1천만원 미만에 대하여 수요부서 직구입 업무를 수행하고 있다.
「계약규정시행세칙」 제150조(계약서의 작성 및 계약체결)에 따르면, 계약서 작성시에는 계약의 목적 및 내용을 분명히 하여 분쟁이 발생하지 않도록 하여야 한다고 되어 있다.
- 그런데 B수력에서 계약한 수요부서 직구입에 대한 점검한 결과, 창고 공기구 보관을 위하여 “공구적치대 및 기타 부속자재를 구매”(구매오더4500178285)하는데 ‘에스파워주식회사’(계약상대자)와 계약하였으나, 실제 납품업체와 대금지급은 계약자가 아닌 ‘그린주의’ 업체였다.
감독자는 업무편의를 위하여 드림스에서 이전에 계약한 구매 내역을 활용(불러오기)하여 주문서(구매오더)를 작성하였는데 이전 계약자(에스파워)의 변경이 안되는 것을 알면서도 계약서를 작성하고, 대금은 실제 납품자(그린주의)로 송장 지급처만 변경하여 처리하였다. 이는 관련 계약규정에 위배하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. B수력발전소장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	B수력발전소
관련부서	

. 끝.