

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

긴급반출 수리공사 업무처리 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆◆ ○부 전기파트는 발전소 전기설비 유지보수 등 정비업무를 담당하면서, 발전소의 **⚡**에 대한 긴급 반출수리공사(20**.*.**, 20**.*.**, 20**.*.**)를 ○○(주)와 수의계약으로 체결하였다.
- 「공사관리규정」 제6절 긴급공사 제71조(적용범위)에 따르면 ‘돌발적인 사태로 발전소 정지 등 안전에 심각한 영향이 발생하거나 회사의 손실이 계속 발생하거나 손실예상이 확실한 경우’에 긴급공사를 시행하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ◆◆발전소는 고장난 **⚡**을 예비품으로 즉시 교체하여 발전설비를 정상화 하였음에도 인출된 고장품에 대해 긴급공사를 시행하였는데 이는 단순히 예비품을 확보하기 위한 것으로 상기 규정의 긴급공사 사유에 해당하지 않는다. 따라서 이에 대한 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견 및 검토의견) ○부 ◆파트는 감사결과를 수용하면서 예비품이 없으면 추가로 고장이 발생할 경우 장기간 발전정지가 예상되므로 긴급공사의 사유로 판단하였다고 소명하였으나 관련규정에 의하면 긴급공사 사유에는 부적합하다.

조 치 사 항

1. ◆◆발전소장은 공장반출 수리공사가 관련 규정에 따라 적절하게 수행될 수 있도록 관련직원에 대한 교육을 시행하시고, 발전기 **⚡**에 대해서는 관리강화 방안(예를들면 고장 원인 분석, 추가 예비품 확보 등)을 수립하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ○부

관련부서