

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

자재창고 온습도 관리 및 온습도 기록계 교정관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■■■ 발전소 ○파트는 발전설비 정비용 자재 구매 및 보관, 자재창고 관리 업무를 담당하고 있다.
- 절차서 7.6.1 저장관리 일반에 따르면 발전설비 정비용 자재는 저장환경에 따라 A, B, C, D등급으로 구분하여 저장 관리하여야 하며, ‘A’등급 자재는 온도($20^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$) 및 습도($50\%\pm 20\%$) 조절이 가능한 곳에 보관하여야 한다.
 - 동 절차서 7.6.3 품질 및 성능보존관리에 따르면 자동 온·습도 기록계는 교정주기를 초과하여 사용하지 않아야 한다고 되어 있고,
 - 동 절차서 7.7 출고절차에 따르면 자재불출 및 확인을 위하여 자재창고에 출입하고자 하는 자(협력업체, 외부인 포함)는 ‘자재창고 출입관리대장’을 작성 후 물자관리부서 직원의 안내를 받아 출입하여야 하며, 효율적 재고관리를 위해 무단으로 출입하지 않도록 유의해야 한다고 되어있다.
- 그러나 ■■■발전소 A등급 자재창고를 점검한 결과 항온항습기의 성능이 미흡함이 확인되어 점검 및 조치가 필요하고,
 - 온습도를 기록관리하기 위해 설치한 온습도 기록계의 교정 유효기간이 초과되어 운영되고 있는 등 미흡함이 확인되었으며,
 - 자재창고 출입기록부가 제대로 기록관리되고 있지 않아 자재의 분실 및 손망실의 우려가 있으므로 관리 강화가 필요한 것으로 확인되었다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 절차서에 따라 자재창고 관리를 강화하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ■■■발전소장은 ‘A’등급 자재창고의 온습도 관리가 절차서에 따라 유지될 수 있도록 즉시 조치하시고 출입관리, 온습도기록계 교정 등 절차서에 따라 관리되도록 관련 직원 교육 등을 수행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ○파트

관련부서