

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

상부댐 진입도로 안전 강화 및 소유권 이전 지속 노력 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안전관리, 비유동자산관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☒본부 <처는 우리회사의 ♪·♫ 발전소 토목시설 유지관리 업무를 총괄하고, ■■■ 발전소는 비유동자산의 관리 업무(관재)와 발전소 토목·건축 시설물 관리를 담당하고 있다.

[상부댐 진입도로 위험 구간의 안전 보강 강화 필요]

- ■■■발전소 상부댐 진입도로는 관광지를 방문하는 관광객이 경유하는 도로(사도)로서 우리회사의 시설물이다.
- 상부댐 진입도로는 아래 도로 *km, 터널 *개소, 주차장 *개소로 구성되며, 유지관리비는 연간 약 *억 원으로 낙석 방지망· 도로포장· 배수로 정비· 조경· 청소 등으로 집행되고 있다.
- 그러나 상부댐 진입도로 상부에 위치한 위험 구간의 경우, ① 차량 전복 사고 우려가 매우 높고(사고 발생 시 피소 예상, 회사의 명예 실추, 중대재해처벌 우려 등) ② 폭우로 인한 산사태 등 자연재해 대비의 필요성이 심각히 대두 되는 바, 위험 구간에 대한 옹벽· 배수구· 가드레일 설치 등 조속한 안전 시설물 보강 조치가 필요하다.

[상부댐 진입도로의 소유권 이전 지속 노력 필요]

- ■■■발전소는 19**. *. 준공 이후, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등에 따라 상부댐 진입도로를 *차례에 걸쳐 ♫부(♫공단)에 기부채납을 추진 하였으나, ‘공공시설인 공원진입 도로 기준에 부적합하고, 기부채납시 국가의 관리비용 증대 등’의 사유로 불가회신을 받았으며, ㄹ군청 또한 지속적으로 무상귀속에 부정적 입장을 고수하고 있는 상황이다.
- 이후 진입도로 이관을 추진하기 위하여 소송(피고: ♫부, ㄹ군청)을 추진하였으나, 20**. *. 패소하게 되었다.

지 적 내 용(계속)

[상부댐 진입도로의 소유권 이전 지속 노력 필요]

- ■■■ 상부댐 진입도로는 ㄹ군 대표 관광지를 경유하는 관광지 진입 도로(사도)로 주로 활용되고 있는 바, 상부댐 진입도로에 대한 지속적인 기부채납 등의 소유권 이전노력이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☒본부 <처장, ■■■발전소장은 우리회사 소유 시설물 안전관리에 대한 사회적 분위기와 국민 눈높이에 부합되는 사전 안전 조치 및 관리가 필요하므로 ■■■발전소 상부댐 진입도로의 상부에 위치한 위험 구간의 경우, ① 차량 전복 사고 우려가 상당한 경우에 해당되고(사고 발생 시 피소 예상, 회사의 명예 실추, 중대재해처벌 우려 등) ② 폭우로 인한 산사태 등 자연재해 발생 예방을 위해 시급한 조치의 필요성이 심각히 대두 되는 바, 주어진 권한에 따른 직무가 망기 되지 않도록 상부댐 진입도로의 위험 구간에 대한 옹벽, 배수구, 가드레일 설치 등의 안전시설물 보강 조치를 조속히 시행 하시기 바랍니다. (통보 1)
2. ■■■발전소장은 상부댐 진입도로가 ㄹ군 대표 관광지를 방문하는 진입 도로(사도)로 주로 활용되고 있는 바, 상부댐 진입도로에 대한 기부채납 등 소유권이 이전될 수 있도록 지속적으로 노력하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ☒본부 <처, ■■■발전소

관련부서