

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

고압가스 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	개 선 1 통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■■■발전소 기술부는 고압가스 안전관리는 담당하면서, 누유 방제 창고 내 고압가스 저장시설을 설치하여 고압가스를 보관하고 있다.
- 한수원 절차서에 따르면,
 - 고압가스의 용기 및 시설의 외관검사, 누설검사 등을 주기적으로 점검하여야 하고,
 - 고압가스 안전관리원과 저장시설 정·부 관리담당자를 임명하여야 하며,
 - 고압가스는 별도의 저장시설에 고압가스별로 분리 보관(혼합저장 금지)하여야 한다.
- 그러나 고압가스 안전관리 실태를 점검한 결과, 아래와 같이 미흡한 사항이 확인되었다.
 - 1) 안전점검 미수행, 안전관리원 및 저장시설 정·부 담당자 미지정
 - 2) 고압가스 저장시설이 누유 방제 창고 내에 설치(별도의 저장시설 아님)
 - 3) 고압가스통 보관방법 미흡(혼합저장, 저장시설 외부 보관 등)
 - 4) 현행 절차서 내 ⓧ직제 미반영

조치사항

1. ■■■발전소장은 ① 고압가스가 안전하게 관리될 수 있도록 저장시설을 관련 법령, 사내 절차서 등에 부합하도록 정비 또는 재설치하시기 바라며, (통보 1)
 ② 고압가스 안전관리 절차서에 따라 지적된 사항 뿐만아니라 전반적인 운영실태를 점검하고 미흡한 점에 대하여 개선방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보 2)
2. <처장은 전 ㉸·㉸발전소 사업장의 고압가스 안전관리 실태를 점검하고, 관련 법령과 절차에 의거 미흡한 사항에 대하여 개선 조치하시기 바랍니다. (통보 3)
3. ○단장은 현행 고압가스 안전관리 절차서를 양수발전소의 직제 등을 반영하여 ㉸발전소 실정에 맞는 절차서를 마련하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서	■■■발전소(◆부), <처장, ○단장
관련부서	