

# 감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 설치조건부 구매 안전관리 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 20   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 안 전 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- □□발전소 <는 발전설비의 개선계획 수립 및 설계, 기술관리 및 공사감독 등의 업무를 담당하고 있다.
  - 「안전계약 특수조건」 제4조(안전보건준수 의무) 및 제6조(위험성평가 시행)에 따르면, 설치조건부 구매 시
    - 계약상대자는 안전관리항목이 포함된 ‘안전관리계획서’를 작성 후 제출하여야 하고,
    - 계약상대자와 소속된 모든 근로자는 ‘자율안전서약서’에 서명 후 제출하여 안전규정을 성실히 준수하여야 하며,
    - 유해·위험정보를 활용하여 ‘위험성평가’를 시행 후 감독부서에 제출하여야 한다.
  - 또한, 「중량물 취급 및 인양장구」(안전보건-1307) 지침서에 따라 중량물 취급 시 정비 및 시공 주관부서장은 안전대책에 관한 작업계획서를 작성하도록 하고 있다.
  - 따라서, 설치조건부 구매에 의한 작업을 수행할 때 안전사고 예방을 위하여 위의 「안전계약 특수조건」과 관련 지침서에 따라 안전관리가 이루어져야 한다.
- 그러나 □□에서 수행한 설치조건부 구매에 대한 안전관리 현황을 점검한 결과,
  - 문서번호 ##### “◎호기 방수구 Gate Wire Rope 구매 시행(2022. \*. \*.)”의 경우,
    - 작업 시 위험성평가는 잘 이루어지고 있으나, ‘안전관리계획서’, ‘자율안전서약서’, ‘중량물 취급 안전대책에 대한 작업계획서’는 작성되지 않아 안전관리가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련 직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

|      |
|------|
| 조치사항 |
|------|

- 발전소장은 설치조건부 구매 시 안전관리가 철저히 수행되도록 재발 방지 방안 (예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.  
(통보 1)

|      |    |
|------|----|
| 조치부서 | ◁부 |
|------|----|

|      |  |
|------|--|
| 관련부서 |  |
|------|--|