

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시험장비 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□ <부(●파트)는 발전설비 유지·기술관리 및 시험장비 관리 업무를 담당하고 있다.
 - ■ 표준절차서 「시험장비 관리」(ISO표준-01-083)에 따르면,
 - ■ 발전소의 안전성 및 신뢰도를 확보하기 위해 발전설비의 각종 점검 및 시험에 사용되는 장비의 신뢰도와 정밀도를 합리적으로 관리 운영하여야 한다고 규정되어 있다.
- 그러나 □□발전소에서 관리하고 있는 공기식 제어 시험기 등 12대의 시험장비 관리 운영상태를 확인한 결과,
 - 측정 및 시험장비 관리시스템에 시험장비를 등록만 하였고, 대출관리, 교정관리, 교정자 자격관리 등은 절차에 따라 관리되지 않고 있음이 확인되어,
 - 발전설비의 신뢰도 저하 및 안전성 저하에 영향을 미칠 우려가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 규정과 절차를 준수하여 시험장비를 체계적으로 관리하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. □□발전소장은 측정 및 시험장비에 대한 관리방안을 마련하여(예를 들면 절차서 개정 또는 발전소 실정에 맞는 관리방안을 마련 등) 적절하게 관리하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 <부

관련부서