

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [8] 자재 검사·검수 업무처리 미흡

소 관 부 서 ○발전소 △팀, ▲부

조 치 부 서 ○발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

○발전소 △팀은 물자관리부서로 일반 및 품질등급 자재의 외관 및 수량 검사를 담당하고 있으며, ▲부는 자재수요부서로서 업체구입자재의 외관 및 수량 검사와 일반자재의 기술검사를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약규정시행세칙」 제80조(검사) 제1항에 따르면 검사는 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제13조 제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일) 이내에 완료하여야 하며, 2020. 5.부터 기획재정부 고시에 따라 우리 회사도 검사기간을 7일 이내에 하도록 하고 있으며 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례적용기간에 관한 고시」에 따라 2024. 12. 31. 까지 적용기한이 연장되었다.

「발전소 운영용 자재관리」 7.4 검수절차에 따르면 현장에 인도된 자재는 물자

관리부서에서 외관 및 수량검사를 실시하여야 하며 인수검사(품질·기술 및 성능 검사) 주관부서는 품질보증절차서에 따라 지정된 기간 내에 인수검사(품질·기술 및 성능검사)를 수행하며 업체구입 자재의 경우 「물자관리지침」 제38조(검사절차) 제 1항에 따라 일반산업품목(S등급)의 입고 및 검수(수량/외관검사 및 기술검사)는 자재수요부서에서 업체구입물자명세서에 따라 시행하도록 하고 있다.

그리고 같은 지침 제60조(판정 및 표지)에 따라 물자를 검수함에 있어서는 판정의 책임과 근거를 확실히 밝힐 수 있도록하여야 하며 그 결과는 전산시스템 (이하 “드림스”라 한다)에 입력하여 관리하도록 하여야 한다.

따라서 ○발전소에서는 자재검수 시 지침에서 정한 기한을 표준절차서와 규정에서 정한 절차에 따라 검수를 실시하고 검수 처리과정 및 결과를 반드시 우리 회사 드림스에 입력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간 드림스에 입력된 업체구입 및 직구매 등을 포함한 구매계약 ###건을 점검한 결과 ##건이 규정에서 정한 검사 기한을 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

그리고 기술검사 대상물자로 분류된 물자의 경우 드림스에 표시되며 이렇게 등록되어 있는 물자의 경우는 반드시 기술검사를 실시하고 전산에 그 결과를 입력 하여야 하나 #건의 계약 건에서 기술검사 입력을 누락하였다.

또한, ○발전소의 경우 업체구입자재 외의 일반자재의 경우 수량 및 외관 검사를 규정 및 절차서와 달리 물자관리부서가 아닌 자재수요부서에서 시행하고 있는 것을 확인하였다.

관계부서 의견 및 검토의견 ○발전소에서는 관련 지적사항에 대한 업무 부주의를 인정하면서 검수절차 미준수의 경우에는 ♣발전소가 자재창고에 상주 인력이 없어 계약상대자가 반입시 자재수요부서로 우선 통보함을 그 사유로 들었으나 자재수요부서에 반입상황이 우선 통보되더라도 자재수요부서가 물자관리부서로 연락 후 검수업무를 처리하면 문제가 없으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치할 사항 ○발전소장은

- ① 검사지연 및 기술검사 누락 등 향후 유사사항이 재발하지 않도록 전직원을 대상으로 관련 교육을 시행하시고(통보 1)
- ② ○발전소에서는 검사지연이 발생하는 원인분석과 재방발지 방안 및 검수업무처리 절차를 절차서와 지침에 따라 이행될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보 2)