

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [29] ♣️ 계측설비 현장점검 미흡

소 관 부 서 ○발전소 ▲부

조 치 부 서 ○발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

○발전소 ▲부는 발전소 토건 시설물의 유지관리에 관한 업무를 담당하면서 일상점검에 따른 토건시설물의 정비 및 관리, 구조물 내구성 및 사용성 확보를 위한 보수·보강, 🟩 자동계측설비 운영 및 분석 등을 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「🟩 계측시스템 유지관리」 7.6항 계측설비 유지관리에 따르면검교정 대상설비 (토털스테이션)에 대해 기준에 따라 검교정을 시행(#회/#년)하도록 하고 있고 사업소 담당자는 월 #회 이상 계측설비의 현장조사를 통하여 이상유무를 확인하고 점검 결과를 절차서의 「붙임 8.2」 🟩 계측설비 점검기록표' 양식에 기록하도록 하고 있다.

따라서 관련 업무 담당자는 대상설비를 주기적으로 검교정하고 절차서에 따라 현장조사 후 점검결과를 '🟩 계측설비 점검기록표'에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 계측기 검교정 수행 실적 및 계측설비의 현장조사를 통한 이상유무 점검기록을 확인한 결과, 검교정 대상설비인 토털스테이션에 대한 검교정 실적은

양호하나 절차서에서 규정하고 있는 각각 계측기(토털스테이션, 누수량계, 탁도계, 지하수위계 등)에 대한 월 #회 현장점검 수행 실적이 미흡(점검기록표 실적 없음)하다.

그 결과 관련 절차서의 기준을 위배하였고, 잡초 및 토사 등으로 인한 환경 변화로 발생하는 계측기 고장 및 오류를 사전 예방하기 어려운 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ○발전소 ▲부는 매월 상부▣ 점검 시 ‘월간점검표’에 따라 계측기 점검을 하나의 항목으로 점검하고 있으나 절차서에 따른 ‘▣ 계측설비 점검기록표’ 양식으로 세부적인 계측기 점검기록은 하지 않았다는 것을 인정하면서 감사의견을 수용하고 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○발전소장은 「▣ 계측시스템 유지관리」 절차서에 따른 ‘▣ 계측설비 점검기록표’ 양식을 활용하여 ▣ 계측시스템 점검을 철저히 하시고 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)