

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [30] 소화설비 공사 및 자재의 하자담보 책임기간 설정 부적정

소 관 부 서 ○발전소 ▲부

조 치 부 서 ○발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

○발전소 ▲부는 발전소 및 부속건물의 정비·유지 관리 업무를 담당하면서 발전설비(부속설비 포함) 관리를 위한 설계·감독 등을 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「소방시설공사업 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면, 하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간에 자동소화장치, 옥내소화설비 등은 하자보증기간은 3년으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○발전소에서 수행한 “## 공사” 및 “## 구매”건에 대한 하자보증기간을 검토한 결과 관련 법령과 다르게 하자보증기간을 #년으로 하고 있다.

관계부서 의견 ▲부는 감사의견을 수용하면서 관련 법령을 명확하게 숙지하여 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○발전소장은 「소방시설공사업 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방 시설과 하자보수 보증기간)에 따른 기준을 준수하시고 향후 동일한 문제가 발생 하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)