

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [4] 현장보관자재 관리 미흡

관 련 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 긴급정비 등을 위하여 현장보관자재를 운용하고 있다.

2. 관련 근거 및 판단기준

「현장보관자재 관리」에 따르면 현장보관자재란 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 자재 중 현장보관자재 선정 점검표에 따라 선정된 자재로 자재창고 외의 현장 창고에 보관하는 자재로써 아래의 절차에 따라 관리되어야 한다.

- 현장보관이 필요한 자재에 대해 “현장보관자재 선정 점검표”를 작성하고 해당 설비운영부서장의 승인을 득한 후 물자관리부서의 자재관리 담당자에게 창고 이동을 요청하고,
- 감독자는 자재창고에서 자재를 인수하여 “현장보관자재 식별꼬리표”를 부착한 후 지정된 위치에 저장하여야 하며
- 현장자재관리 담당자는 “현장보관자재 관리대장”을 매월 설비운영부서장에게 보고 및 승인을 득한 후 현장보관창고별로 비치하고,

- 현장보관자재는 성능 및 자재의 손상, 부식, 온도, 습도 영향 등을 고려하여 저장하여야 하며,
- 현장보관자재의 출고는 정비작업오더를 근거로 “출고요청 및 불출증”을 제출하고 출고처리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 감사기간 동안 현장보관자재 관리현황을 점검한 결과 현장보관자재 SAP 미등록, “현장보관자재 식별 꼬리표” 미부착, 관리대장에 대한 설비운영부서장 미승인, 온습도 관리 미흡 등 절차서 미준수 사항이 확인되어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 현장보관자재가 절차서에 따라 관리되도록 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●발전소장은 운용중인 현장보관자재에 대하여 관련절차서에 따라 관리되도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)