

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [9] 임시변경 관리 절차 준수 미흡

관 련 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부, ■처 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, ■처 ㉠부는 사업소의 정비, 공구 및 계측기 유지관리, 교육 훈련 기획, 품질 관리 등 사업소의 업무를 총괄하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「임시변경 관리」 절차서에 따르면 임시변경은 원설계 개념을 벗어나지 않고 발전소의 안전성 및 신뢰도가 저하되지 않는 범위내에서 설계변경 추진 전이나 진행 중에도 발전소 비정상 방지를 위해 “회로의 개방”, “회로의 전기적 점퍼”, “설정치의 변경” 등에 대하여 수행하도록 되어있다.

따라서 ●발전소 ▲부 직원은 설정치의 변경이 필요한 경우 위 절차서에 따라 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●발전소에서는 “수중/수직 배수펌프”가 잦은 트립이 발생하자 압력 스위치의 설정치를 조정하여 배수펌프 트립을 해소하였다.

그러나 임시변경 관리 절차서에 따른 업무처리를 하지 않고 설비부서장에게 구두보고 후 변경하는 등 임시변경 관리가 미흡함이 확인되었다.

관계부서 의견 ●발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 관련 절차서가 ㄴ발전소에 맞게 작성된 절차서이기 때문에 적용이 미흡하였다고 하면서 ♣♣발전소에 맞는 절차를 제정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●발전소장은 필요에 따라 임시변경을 수행하는 경우 관련 절차에 따라 시행되도록 관련직원에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

▣처장은 「임시변경 관리」 절차서는 ㄴ발전소에 맞게 작성된 절차서이므로 ♣발전소 업무 현실에 맞는 임시변경 절차를 제정하시고 ♣발전소 직원들이 임시변경 업무에 활용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보 2)