

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [33] ♣️ 계측설비 현장점검 미흡

소 관 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 토건 시설물의 유지관리에 관한 업무를 담당하면서 일상점검에 따른 토건시설물의 정비 및 관리, 구조물 내구성 및 사용성 확보를 위한 보수·보강, 🎯 자동계측설비 운영 및 분석 등을 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「🎯 계측시스템 유지관리」 7.6항 계측설비 유지관리에 따르면검교정 대상설비 (토털스테이션)에 대해 기준에 따라 검교정을 시행(#회/#년)하도록 하고 있고 사업소 담당자는 월 #회 이상 계측설비의 현장조사를 통하여 이상유무를 확인하고 점검결과를 절차서의 '[붙임 8.2] 🎯 계측설비 점검기록표' 양식에 기록하도록 하고 있다.

따라서 관련 업무 담당자는 대상설비를 주기적으로 검교정하고 절차서에 따라 현장조사 후 점검결과를 '🎯 계측설비 점검기록표'에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 계측기 검교정 수행 실적 및 계측설비의 현장조사를 통한 이상유무 점검기록을 확인한 결과, 검교정 대상설비인 토털스테이션에 대한 검교정 실적은

양호하나 절차서에서 규정하고 있는 각각 계측기(토털스테이션, 누수량계, 탁도계, 지하수위계 등)에 대한 월 회 현장점검 수행 실적이 미흡(점검기록표 실적 없음)하다.

그 결과 관련 절차서의 기준을 위배하였고, 잡초 및 토사 등으로 인한 환경 변화로 발생하는 계측기 고장 및 오류를 사전 예방하기 어려운 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ●발전소 ▲부는 매월 상부 계측 점검 시 ‘월간점검표’에 따라 계측기 점검을 하나의 항목으로 점검하고 있으나 절차서에 따른 ‘계측설비 점검 기록표’ 양식으로 세부적인 계측기 점검기록은 하지 않았다는 것을 인정하면서 감사 의견을 수용하고 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●발전소장은 「계측시스템 유지관리」 절차서에 따른 ‘계측설비 점검기록표’ 양식을 활용하여 계측시스템 점검을 철저히 하시고 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)