

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [11] 현장보관자재 관리 미흡

소 관 부 서 ◇발전소 ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 ▲부, ■처 ●부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 긴급정비 등을 위하여 현장보관자재를 운용하고 있다.

㉸본부 ■처 ●부는 사업소의 정비, 공구 및 계측기 유지관리, 교육 훈련 기획, 품질관리 등 사업소의 업무를 총괄하고 있다.

2. 관련 근거 및 판단기준

「현장보관자재 관리에 따르면 현장보관자재란 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 자재 중 현장보관자재 선정 점검표에 따라 선정된 자재로 자재창고 외의 현장 창고에 보관하는 자재로써 아래의 절차에 따라 관리되어야 한다.

- 현장보관이 필요한 자재에 대해 “현장보관자재 선정 점검표”를 작성하고 해당 설비운영부서장의 승인을 득한 후 물자관리부서의 자재관리 담당자에게 창고 이동을 요청하고,
- 감독자는 자재창고에서 자재를 인수하여 “현장보관자재 식별꼬리표”를 부착한 후 지정된 위치에 저장하여야 한다.

따라서 ◇발전소 ▲부는 현장보관자재에 대하여 관련 절차서에 따라 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사기간 동안 현장보관자재 관리현황을 점검한 결과 현장보관자재 SAP 미등록 상태로 관리대장으로만 수기관리 되고 있어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 현장보관자재가 절차서에 따라 관리되도록 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항

◇발전소장은 운용중인 현장보관자재에 대하여 SAP에 즉시 등록하시고, 관련 절차서에 따라 관리되도록 조치하시기 바랍니다.(통보 1)

■처장은 「현장보관자재 관리」 절차서에 대하여 ♣발전소 현장에서 미준수되고 있는 원인을 파악하고 현실에 맞도록 개정하시기 바랍니다.(통보 2)