

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [21] 소방시설 점검 관련 업무처리 미흡

소 관 부 서 ◇발전소 ▼파트

조 치 부 서 ◇발전소 ▼파트

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▼파트는 매년 소방안전관리 위탁용역을 체결하고 위탁용역업체와 사업장내 소방시설 점검(월 #회)을 시행하고 있으며, 점검 결과에 관한 문서(이하 “점검 결과보고서”라 한다)는 위탁용역업체에서 작성하고 용역 담당직원(▼파트 직원)이 확인 및 서명한 후 별도로 실물 보관하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

소방용역 점검 결과보고서는 정기적으로 점검하는 항목 이외에도 특이사항, 이행조치사항 등이 기록되는 문서로써 해당 결과보고서는 담당 직원뿐만 아니라 관리자가 점검이 적절하게 시행되었는지, 후속조치가 필요한 경우 그 조치가 잘 이행되었는지 등을 검토하고 확인하여야 한다.

한편, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 [별표 3]에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리상태를 맨눈 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하고 그 점검 결과를 2년간 자체 보관해야 한다고 규정되어있다.

따라서 소방점검 결과보고서는 관리자에 의해 검토 및 승인되어야 하고, 승인된 보고서는 적절한 방법과 절차를 통해 보관되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇발전소 ▼파트는 위탁용역업체에서 작성한 점검 결과보고서를 관리자의 검토·승인 절차 없이 용역 담당직원이 단독으로 확인하고 서명한 후 해당 보고서가 확정되고 있었다.

또한 확정된 점검 결과보고서는 소방시설 점검 후 즉시 전자문서에 등록되지 않고 실물로 보관하고 있다가 연 #회(용역 준공 시점) 전산시스템[드림스(DREAMS)]에 일괄 등록되고 있는 것으로 확인되었는데, 이는 월 단위로 점검 결과보고서가 생산되는 점을 고려하면 분실, 훼손, 사후 임의변경 등의 위험이 있어 부적절한 업무처리이다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▼파트는 감사 지적사항을 받아들이면서 지적된 사항에 대하여 개선 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇발전소장은 소방시설 점검 결과보고서에 대하여 담당직원뿐만 아니라 관리자도 검토 및 승인하도록 하고, 관리자가 승인한 점검 결과보고서는 사내 전산시스템에 즉시 등록되도록 하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보)