

정비오더의 작업시간 입력 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ▽처는 원전 엔지니어링 체계 총괄 관리, 예방정비 및 예측정비 종합관리, 원전 기전·계측설비 정비공사(용역) 발주 및 개선 등 업무를 담당하고 있으며,
 - ☞본부 발전소 ▽실은 계통 및 기기별, 프로그램별 경상예방정비, 계획예방정비 작업을 감독하고 있다.
- 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-+++++)를 보면,
 - 오더설계자는 작업 폴더의 작업내역, 작업기간 및 인원 등의 해당정보를 명확하고 구체적으로 빠짐없이 입력해야 하고,(7.4.2항 참조)
 - 작업책임자는 작업 및 자재사용 실적을 작업오더의 완료확정 단계에서 입력하고 정비이력 자료를 해당 작업오더에 연계 등록하고,(7.16.2항 참조)
 - 오더수행부서는 정비결과 확인이 완료된 작업에 대해 작업수행부서로부터 접수한 작업오더 및 일체의 작업결과 기록서류의 이상유무를 확인하고 정비이력 유지를 위해 정비인력(직종코드 및 직종별 실소요 작업시간(MH)) 등의 항목들을 확인 및 필요시 수정입력한 후 이력처리한다.(7.18.1항 참조)
 - 표준절차서 「예방정비 프로그램」(표준정비-+++++)를 보면,
 - 직무리스트(Task List)는 경상예방정비 및 계획예방정비의 단위 정비, 점검항목을 효율적으로 관리하기 위하여 정비내용, 소요 자원(소요인력, 자재, 기술문서, 측정 및 공기구 등) 등의 정보를 드림스(DREAMS)에 체계적으로 정리한 자료로,

지 적 내 용(계속)

- 예방정비 대상 기기의 유지보수품목 및 직무리스트의 신규생성, 개정이 필요한 경우 유지보수품목 및 직무리스트 생성/개정서를 작성한다.(7.3.1항 참조)
- 가동원전 기전설비 정비공사의 적정 원가산출 기준을 수립하기 위하여 실시한 기전설비 정비공사 원가조사의 결과보고서(20==. 12.)를 보면,
 - 기준공량*을 산출하기 위해 원가조사 과정에서 발전소 작업오더에 실적공량이 과다하게 입력된 것이 확인되어 계획시간을 수정하였고, 일부 시스템 개선(모든 작업내역에 일괄 실적시간(동일한 시간) 입력 기능을 삭제) 및 한수원·협력사 대상 오더 처리 교육을 시행하였다.
 - * 공사설계 시 예정가격 산정을 위한 원가산출의 기준이 되는 공량(단위: MD)
- 그러나, 20++년 ☞본부 발전소 정비 작업오더(*건)의 계획시간 및 실적시간 현황을 살펴본 결과,
 - ***건(전체의 10.8%)에서 작업오더의 계획시간을 '0'으로 입력하였으며,
 - 일부 작업오더는 협력회사에서 실적시간을 잘못 입력하는 등 계획시간 대비 실적시간이 과다 입력된 사례를 확인하였고,
 - 작업오더의 계획시간 대비 실적시간이 과다하게 입력된 경우, 최근 5년간의 실적공량을 활용하는 기전설비 정비공사 원가조사에서, 20==년 원가조사의 경우처럼, 적정 원가산출 기준 및 실적정산 기준 재정립에 유사한 문제가 발생할 것으로 예상된다.
 - 또한, 기전설비 정비공사 원가조사의 결과보고서(20==. 12.)에서 언급된 것처럼, 드림스(DREAMS)에서 작업오더 설계 시 계획시간의 단위를 'H'가 아닌 'HR' 또는 'MIN'으로 잘못 입력할 경우 작업 완료 후 작업오더 확정 시 실적시간이 수 배에서 수백 배 이상으로 과대 출력된다.

지 적 내 용(계속)

- 해당 작업오더의 근거가 되는 유지보수품목의 직무리스트를 보면, 작업 내역별 인원(No.) 및 기간이 '0'이며, 단위(Un.)가 없으므로, 향후 유지보수계획에 따라 자동 생성된 작업오더에 오더 설계자가 작업 내역별 인원 및 기간을 입력하면서 단위를 'H'가 아닌 다른 단위로 잘못 입력할 가능성이 존재하므로, 직무리스트의 작업 내역별 단위를 'H'로 수정할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서, 전사 직무리스트 현황을 확인한 후, 전원전본부에게 직무리스트의 단위를 수정하게 조치하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

▽처장은 ① 전 원전본부 발전소에서 운영하는 유지보수품목의 직무리스트 중에서 작업내역별 단위(Un.)가 잘못 입력(HR, MIN 등)되었거나 입력되지 않은 직무리스트를 유관부서(전원전본부 등)와 협의하여 수정하시기 바라며,(시정 1)

② 직무리스트 생성/개정 또는 작업오더 작성 시 작업내역별 단위를 잘못 입력하지 않도록 재발방지 방안(예, 작업오더 처리 단계별 중요사항에 대한 전 원전본부 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	▽처(■부)
관련부서	♠본부, ◆본부, ☆본부 ♣본부, ■본부