

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

번 호 11-가
제 목 절차서 관리 미흡
관 련 부 서 ○○원자력본부 ◇◇부
조 치 부 서 ○○원자력본부 ◇◇부
내 용

1. 업무 개요

○○원자력본부 과학화보안설비 설비는 일일점검, 주기점검 및 특별점검으로 구분하여 점검하고 있다. 일일점검은 청경대 매일 일과 중에 육안 점검 및 기능 시험 수행하여 일일점검 결과를 인트라넷으로 등록 및 결재하고 있다. 주기점검은 분기, 반기 및 연간 중에 발전소 일정을 고려하여 시행하되 주기점검표를 참고하여 ○○원자력본부 정보통신설비 유지보수 용역 계약자가 수행하고, ◇◇부 담당자가 결과를 확인하고 있다. 또한 특별점검은 태풍이나 기타 사유로 필요한 경우에 주요 지역 및 취약개소 중심으로 시행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

과학화보안설비 관리는 『○○○○○○』 절차서에 따라 점검 요령과 점검표를 이용하여 수행하고 있다. 해당 절차서는 본사 ◇처에서 작성하여 각 본부에서 적용 여부를 검토 후 승인하여 사용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30. 기간동안 과학화보안설비 점검을 수행한 결과인 일일점검표, 주기점검표를 검토하였다.

대부분의 주기점검표는 『표준절차서』 절차를 적정하게 적용하고 있으나, 전원 설비(반기)의 주기점검표 양식은 개정된 주기점검표 양식이 아닌 과거 주기점검표 양식을 사용한 것으로 확인되었다. 『표준절차서(개정2)』가 2022. 10. 4.에 개정되었고, 발전소 적용 검토 시 ‘원안승인’ 되었으므로 2022. 11. 1.부터 표준절차서의 양식을 사용하여 점검했어야하나, 2024년 6월까지 약 20개월동안 표준절차서 양식이 아닌 자체 양식을 사용하는 등의 미흡했던 점이 확인되었다.

또한 2023. 12. 16.부로 엔지니어링 조직개편이 시행되어 새로운 조직체제로 변경되었으나, 절차서에서는 ◇◇부, ●●부, ■■부 등 조직개편 전 부서명으로 작성되어 있어 조직개편 내용이 반영되지 않았음을 확인하였다.

관계부서 의견 ◇◇부는 감사결과를 수용하면서 표준절차서 개정 후 담당자가 협력사에 관련 양식을 전달하는 과정에서 전원설비(반기) 주기점검표 개정본 전달이 누락된 것을 인정하였다. 또한 엔지니어링 조직개편 내용을 반영하여 절차서를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○원자력본부장은

- ① 『표준절차서』 절차서에 엔지니어링 조직개편 내용을 반영하여 절차서를 개정하고 (개선)
- ② 주기점검표 적용 미흡 등의 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 교육 등 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)