

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보

번 호 ①-나
제 목 주기점검 누락 및 주기 미준수
관 련 부 서 ○○원자력본부 ◇◇부
조 치 부 서 ○○원자력본부 ◇◇부
내 용

1. 업무 개요

과학화보안설비는 ☞☞설비, ♥♥설비, ♡♡설비, ▣▣설비를, ☼☼설비 등으로 구성되어 있으며, 설비별 점검항목과 주기에 따라 점검을 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

과학화보안설비 점검은 『▣▣▣▣』 절차서의 주기점검 방법, 세부점검 사항에 따라 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30. 기간동안 과학화보안설비 주기점검 결과를 바탕으로 각 설비별 점검항목과 점검주기를 비교 검토한 결과 분기점검은 잘 수행되고 있으나, 반기와 연간 점검은 일부 점검 누락 및 점검주기 미준수 항목을 확인하였다.

그리고 과학화보안설비 점검 항목 및 주기는 ○○본부 ▣▣설비 유지보수 용역 계약자가 관련 규정에 따라 계획하여 점검한 결과를 담당 감독이 확인하는 형태로 업무가 이루어지고 있는데, 이 과정에서 계약자와 담당 감독 모두 설비별 점검

주기 확인에 미흡하여 점검 누락 및 주기 미준수 항목이 발생하였다.

관계부서 의견 ◇◇부는 감사결과를 수용하면서 점검 결과 등록이 누락되지 않도록 관리·감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였고, 반기, 연간 점검 항목을 과년도의 점검주기와 연계하여 점검계획을 세워 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○원자력본부장은

① 과학화보안설비 점검항목과 점검 주기가 누락되지 않도록 관리·감독을 철저히 하고, 주기점검 항목의 누락, 주기 미준수 되지 않도록 방안(예, 연간 점검 계획 수립 및 결과 점검 등)을 마련하시고, 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 교육 등 적절한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)