

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구

번 호 [2]-가
제 목 고장접수 및 설치·보수 관리대장 관리 미흡
관 련 부 서 ○○원자력본부 ◇◇부
조 치 부 서 ○○원자력본부 ◇◇부
내 용

1. 업무 개요

과학화보안설비 운용 중 설비의 고장이 발생하면 통제실 근무자가 설비담당자에게 유선으로 현상을 통보하고, 정보통신서비스센터 시스템에 고장신고를 한다. 설비담당자는 고장신고를 접수하여 처리하고 과학화보안설비 설치 및 보수 관리대장에 기록하여 관리한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

과학화보안설비 『』 절차서의 7.1.2항에 따라 고장접수 및 수리를 진행하며 설비관리자는 과학화보안설비 설치 및 보수 시행결과를 보수 관리대장에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30. 기간의 과학화보안설비 고장신고는 2,185건이 접수되었다. 해당기간 동안 고장신고 내역과 과학화보안설비 설치 및 보수 관리대장을 비교해본 결과 2,185건 중 209건의 내용이 설치 및 보수관리대장에 누락

된 것을 확인하였다. 『○○○○』절차서의 7.1.2항에 따라 사내 인트라넷의 ☞☞로
고장 신고하여 업무를 처리하고 설치 및 보수 관리대장에 기록하여 관리하여야
하나, 다수의 내역이 누락된 것을 확인하였다.

관계부서 의견 ◇◇부는 감사결과를 수용하면서 누락된 내용에 대한 보완조치로
보수관리 대장에 누락 항목을 추가하고 과학화보안설비 미해당 신고내역에 대해
고장신고 항목을 수정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○원자력본부장은

① 과학화보안설비 고장신고 내역과 설비보수 관리대장이 불일치한 사항에 대하여
개선 방안을 마련하기 바랍니다.(개선)