

감사결과 처분요구서

- ◎◎ 결함 건 조사 -

2024. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 인원 및 기간	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○○본부는 2023. 9. ◎◎에 대한 정비를 위하여 수동정지하였고, 점검 결과 ◎◎의 결함이 확인됨에 따라 결함의 원인 가운데 하나인 ■■■설비 관리 적정성에 대하여 사실관계를 확인하고 상응하는 조치를 취하기 위하여 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ○○본부 ■■■설비 담당 직원 및 상위 관리자를 대상으로 해당 직원들의 작업관리 적정성 및 설비 고장에 따른 후속 조치에 대한 절차 준수 여부 등을 포함하여 ■■■설비 관리 실태를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2024. 2. 13.부터 같은 해 2. 16.까지 감사실 검사역을 투입하여 해당 직원들의 설비관리 적절성을 포함하여 규정 위반여부 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 4. 16. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○본부	특정	■■설비 관리 미흡	징계	(2)
1	○○본부	특정	■■설비 관리 미흡	경고	(2)
2	○○본부	특정	절차서 미준수 등 계약상 조치 필요	통보	-
3	□□처	특정	○○ 관리 프로그램 점검 필요	통보	-
4	□□처	특정	재발방지대책의 이행 점검 필요	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ■■설비 관리 미흡

관 계 부 서 ○○본부

징계 대상자 ① ☆직급 A

② ☆직급 B

○○본부 ☆직급 A와 ☆직급 B는 2019.경 당시 △△부 ▲▲파트에 부임하여 ■■설비 관리 및 유지보수 업무를 담당하였다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 같은 규칙 제11조(금지사항)에 따라 회사에 손해를 초래하는 행위를 하여서도 아니 되며, 「공사관리규정」 제18조(공사감독원)에 따라 공사감독원은 보고업무를 담당하고, 같은 규정 제31조(특별보고)에 따라 공사현장에서 기타 중대한 사항이 발생하는 등의 경우에는 지체없이 공사주관부서장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

또한, 우리 회사 표준절차서인 정비작업 처리관리(표준정비-9680B) 절차서에

따라 발전소 설비에 이상이 발생할 경우 운영개선시스템(e-CAP)을 이용하여 설비 이상 통지(M2)를 발행하고, 비록 주설비 기능에 영향을 미치는 부속기기가 아닐 지라도 작업요청 통지(M1)를 발행하여 후속조치를 취하여야 하며, 정비작업 오더를 처리할 경우 작업오더 처리 프로세스에 따라 수행하여야 한다.

■■■설비 관리지침과 정비절차서에는 □□가 기준범위를 벗어날 경우 위 표준 절차서에 따라 후속조치 요구하고 있으며, ■■■설비 담당자는 해당 설비에 문제가 있을 때에 이를 적절히 유지보수하여 설비를 관리하여야 한다.

그런데 ○○본부 ■■■설비 담당자인 위 사람들은 ■■■설비의 유지보수·관리 업무를 수행하면서 ◎◎ 주변 ■■■설비가 정상이 아니라는 사실을 인지하였지만, 통지나 오더를 발행하여 작업을 수행하지도 않았으며, 이를 부서장에게 구체적으로 보고도 하지 않았다.

용역결과 보고서와 정비공사 업체가 작성한 보고서에는 ○○본부 ■■■설비 문제점을 구체적으로 기술하고 있음에도 불구하고 개별 ■■■설비의 문제점을 해결하기 위한 업무지시나 고정정비를 수행하기 위한 절차 이행 등 최소한의 노력을 기울이지 않았다.

따라서 ○○본부 ■■■설비 담당자인 위 사람들은 해당 설비가 정상이 아님에도 적절한 조치를 취하지 않은 사실이 확인되었고, 지침서 및 절차서를 준수하지도 않았으며, 상위자에게 설비관련 문제점을 적기에 보고하지 않는 등 ■■■설비 관리 업무를 소홀히 하였다.

그 결과 ○○본부 ■■■설비는 39개월이라는 장기간 동안 적절하게 운영되지

못하였고, ■■■설비의 고유 기능이 제대로 작동하지 않아 ○○에 결함의 기여 원인을 제공하게 되어 ○○의 정비를 위하여 수동정지하는 결과를 초래하였다.

이러한 위 사람들의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하여, 위 규칙 제73조(징계) 제1호 ‘직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때’에 해당하므로 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 따라 징계함이 타당하다.

❖ (관계부서 의견) 위 사람들은 ■■■설비의 관리 소홀을 인정하면서 사건이 발생한 이후 후속조치를 위하여 노력하였음을 소명하였고, 앞으로 열심히 근무하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ○○본부 ■■■설비 관리 업무를 미흡하게 수행하여 ○○ 결함의 기여 원인을 제공한 ☆직급 A, ☆직급 B를 「인사관리규정」 제103조의3(징계처분)에 따라 징계하시기 바랍니다. **(징계)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 ■■설비 관리 미흡

관 계 부 서 ○○본부

내 용

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 같은 규칙 제11조(금지사항)에 따라 회사에 손해를 초래하는 행위를 하여서도 아니 되며, 「공사관리규정」 제18조(공사감독원)에 따라 공사감독원은 보고 업무를 담당하고, 같은 규정 제31조(특별보고)에 따라 공사현장에서 기타 중대한 사항이 발생하는 등의 경우에는 지체없이 공사주관부서장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

또한, 우리 회사 표준절차서인 정비작업 처리관리(표준정비-9680B) 절차서에 따라 발전소 설비에 이상이 발생할 경우 운영개선시스템(e-CAP)을 이용하여 설비 이상 통지(M2)를 발행하고, 비록 주설비 기능에 영향을 미치는 부속기기가 아닐지라도 작업요청 통지(M1)를 발행하여 후속조치를 취하여야 한다.

그런데 ○○본부 △△부 관련자인 C, D는 부서에서 관리하는 ■■■설비를 지침 및 절차에 따라 적절하게 정비하도록 부하직원을 지도하지 않았으며, ■■■설비 정비작업 오더를 처리할 경우 표준절차서인 정비작업 처리관리에 따라 수행하여야 함에도 불구하고 절차를 적절하게 이행하지 않는 등 오더처리 프로세스를 미흡하게 수행하였다.

위 사람들은 비록 부하직원이 ■■■설비의 문제점에 대한 구체적인 보고를 하지 않았다고 하더라도 용역결과 보고서에 기술된 해당 설비의 문제점을 인지한 이후에는 후속조치를 수행하였어야 하며, 협력업체의 점검보고서를 확인한 이후에는 최소한 문제가 있는 설비의 정상화를 위한 노력을 하거나 적절한 업무지시를 통하여 설비를 관리하여야 했다.

따라서 ○○본부 ■■■설비 관리자인 위 사람들은 해당 설비가 정상이 아님에도 적절한 조치를 위한 업무지시도 없었으며, 표준절차서를 준수하지 않는 등 ■■■설비 관리 업무 및 관리 감독을 소홀히 하였다.

그 결과 ○○본부 ■■■설비는 39개월이라는 장기간 동안 적절하게 운영되지 못하였고, ■■■설비의 고유 기능이 제대로 작동하지 않아 ◎◎에 결함의 기여 원인을 제공하게 되어 ◎◎의 정비를 위하여 수동정지하는 결과를 초래하였다.

■■■설비 관리 업무 및 관리 감독을 소홀한 위 사람들은 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 처분함이 타당하다.

❖ (관계부서 의견) 위 사람들은 ■■■설비 관리 업무 및 관리 감독에 소홀한 사실을 인정하면서 앞으로 열심히 근무하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ■■■설비의 관리 업무 및 관리 감독을 소홀히 한 △△부 관련자들에게 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 엄중 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (**경고**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 절차서 미준수 등 계약상 조치 필요

관 계 부 서 ○○본부

내 용

■■■설비 정비공사업체는 ■■■설비의 건전성을 확인하기 위한 상세 절차로 ■■■설비 정비절차서를 작성하여 승인을 얻어 현장에 적용하고 있으며, 계약에 따라 절차서를 준수하고 기기점검결과 발견된 결함사항이나 문제점에 대하여 기술검토 및 정비문제점 보고서를 작성하여야 한다.

그런데 정비공사업체는 다수의 ■■■설비가 절차서에서 요구하는 기준값을 초과하고, 장기간에 걸쳐 적절하게 운영되지 않은 등 문제점이 있었지만, 위 절차서에 따라 기술검토 및 정비문제점 보고서를 작성하지 않고 적절한 조치도 이행하지 않아 ■■■설비 정비공사 역무를 미흡하게 수행하였다.

또한, 정비공사업체에서 직접 작성한 절차서에는 점검결과 발견된 문제점에 대하여 기술검토 및 정비문제점 보고서를 작성하는 등 조치하도록 분명히 명시되어 있지만, 정비결과기록지에 “특이사항 없음”으로 기록하여 공사감독원이

■■■설비의 문제점에 대하여 적절한 판단을 하기 어렵게 만들었다.

그 결과 ○○본부 ■■■설비는 39개월이라는 장기간 동안 적절하게 운영되지 못하였고, ■■■설비의 고유 기능이 제대로 작동하지 않아 ◎◎에 결함의 기여 원인을 제공하게 되어 ◎◎의 정비를 위하여 수동정지하는 결과를 초래하였다.

따라서 ○○본부는 ■■■설비 정비공사 역무가 공사시방서의 세부항목에 따라 적절하게 이행되고 있는지 점검하여 ■■■설비의 철저한 예방정비 및 고장정비가 이루어지도록 조치할 필요가 있고, 감사결과 확인된 정비절차서 미준수 등 정비 공사업체의 업무 미흡 사례에 대하여 배상의 책임이 있는지 점검하여 적절하게 조치를 이행할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ○○본부는 감사결과를 수용하며 정비공사업체의 업무 미흡 사례에 대하여 점검하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○본부장은 ○○본부 ■■■설비 정비공사 역무를 미흡하게 수행한 정비공사 업체에 대하여 정비공사 역무를 공사시방서에 따라 적절하게 이행하도록 조치 하고, 업무 미흡 사례에 대하여 배상의 책임이 있는지 점검하시기 바랍니다.

(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 재발방지대책의 이행 점검 필요 등

관 계 부 서 □□처

내 용

□□처와 ○○본부는 이번 사건에 대하여 재발방지대책을 수립하여 이를 적절히 이행하였으며, 규제기관은 이에 대하여 검토한 결과 파악된 원인에 대한 재발 최소화를 위한 조치로 적절하다고 평가하였다.

추가로 □□처는 재발방지대책과 더불어 전체 ■■■설비 관리현황을 확대점검 하였고, ○○본부와 같은 심각한 미흡사례는 없었지만, 보다 효율적인 설비관리를 위하여 ■■■설비 점검 절차 및 항목에 대한 표준화를 추진하였다.

그러나 위 대책들은 단기간에 완료하기 어렵고 조직체계 개편 등으로 인한 대책 이행에 공백이 발생할 가능성이 있으므로 재발방지대책이 적절하게 이행되고 있는지 다시 점검할 필요가 있다.

또한, 전체 ■■■설비를 확대점검한 결과에 미흡사례가 없다고 하더라도 각 사업소에서 신규로 수립된 점검기준에 따라 ■■■설비를 적절하게 관리하고 있는지

지속적인 점검이 필요하다.

○○의 경우 우리 회사는 ○○ 관리 프로그램을 개발하고 효율적인 관리를 위하여 노력하고 있으며, 특히 ○○본부의 경우 ○○ 관리체계를 구축하여 적용하고 있어 장기검사계획에 따라 관리대상으로 선정된 계통의 검사를 강화하여 ○○의 건전성을 확보하여야 한다.

따라서 관리체계가 구축된 ○○ 관리 프로그램을 적절히 이행하여 향후 이와 같은 사건이 반복적으로 발생하지 않도록 관리를 강화하는 것이 중요하다.

❖ (관계부서 의견) □□처는 감사결과를 수용하면서 ■■■설비 관리 업무를 철저히 하여 안전 운영에 최선을 다하며, 재발방지대책 이행이 적절히 이루어졌는지 점검하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ □□처장은 관리체계가 구축된 ○○ 관리 프로그램이 적절히 이행되는지 점검하고, (통보) ○○본부 ○○ 결함에 대한 재발방지대책이 적절하게 이행되고 있는지 점검하시기 바랍니다. (통보)