

▶▶ 상임감사위원 통 보

제 목 [12] 비상발전기 업체 목록 관리 미흡

소 관 부 서 ■■ ◆실

조 치 부 서 ■■ ◆실

내 용

1. 업무 개요

■■는 ㄱ #기를 운영하여 전기를 생산하는 회사로서 발전설비의 안정적인 운영을 위한 비상 상황 대응 체계를 구축하고 있다. 특히, 정전 등으로 인한 비상 상황발생 시 외부로부터 비상전원을 공급할 수 있도록 20##년 #월부터 비상운전절차서를 제정하여 운용하고 있으며, 비상발전기 임대를 위한 비상발전기 업체 정보를 절차서에 반영하여 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

■■의 비상 운전 절차서 「소내 정전 시 비상 운전절차서(ㄱㄱㄱㄱ-ㄱㄱ-###)」와 「ㄷ 비상 운전절차서(ㄱㄱㄱㄱ-ㄱㄱ-###)」에 따르면 비상 상황 발생 시 사전에 파악해 놓은 비상 발전기 업체를 통해 발전기 #대를 임대하여 ㄷ동 전기실 입구측 주차장에 배치한다고 되어 있고, 또한 발전기 업체 목록을 보면 사전에 파악된 비상발전기 업체 #곳의 주소, 운반 및 설치 시간, 연락처 등 세부정보가 명기되어 있다. 따라서 본 절차서에 명기된 비상발전기 업체 목록을 주기적으로 최신화하여 비상 상황 발생 시 비상전원을 원활하게 공급할 수 있도록

관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 비상운전절차서에 명기된 비상발전기 업체 #곳을 점검한 결과, #개 업체는 비상 발전기 임대를 중단하였고, #개 업체는 취약시간(심야·새벽시간)의 발전기 임대여부가 확실하지 않았으며, #개 업체는 비상전원 연결용 케이블을 보유하고 있지 않아 사전에 파악된 비상발전기 업체 대부분이 비상 상황 발생 시 활용하기 어려운 실정이었다.

이는 비상전원 공급이 제때 이루어지지 않아 ㄷ의 전해질 경화로 인해 연료 전지 핵심 부품인 스택(Stack)을 전량 교체해야하는 상황을 야기시킬 수 있으며, 스택(Stack) 교체로 인한 막대한 비용이 수반되는 문제를 초래할 수 있다. 따라서 비상 상황 시에도 ㄷ 스택(Stack)의 손상이 발생하지 않도록 절차서에 반영된 비상 발전기 업체 목록을 실제 가용 가능한 업체로 유지·관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 ■■■ ◆실은 감사결과를 수용하면서 비상운전절차서에 명기된 비상발전기 업체 목록에 대해 실제 가용 가능한 비상발전기 업체로 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ■■■ 사장은 비상 상황 발생 시 비상운전 절차서에 따라 외부 비상전원을 원활하게 공급할 수 있도록 절차서에 명기된 비상발전기 업체 목록을 실제 가용 가능한 비상발전기 업체로 유지될 수 있도록 분기마다 점검 후 점검자, 점검일자 등을 기록하여 실효성 있게 관리하시기 바랍니다.(통보)