

# ▶▶ 상임감사위원 통 보

제 목 [13] 중량물 인양장비 안전검사 및 중량물 작업 관리 미흡

소 관 부 서 ■■ ◆실

조 치 부 서 ■■ ◆실

내 용

## 1. 업무 개요

■■는 표를 통해 전력을 생산하는 발전회사 회사로서 발전설비의 안정적 운영과 유지보수를 위하여 #톤급 지브크레인 #대를 보유하고 있으며, 해당 장비의 운전을 위해 「지브크레인 안전운전절차서」(☎☎☎☎-☎☎-###)를 제정하여 운영하고 있다. 또한 중량물 작업 시 작업안전 확보를 위해 「안전작업허가지침」(☎☎☎☎-☎☎☎☎-###)도 수립·운영하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」과 같은 법 시행규칙에 따르면 중량물 인양장비(지브크레인 포함)는 최초 설치 후 3년, 이후부터 2년마다 안전검사를 실시해야 하며 사용 예정인 인양장비에 대한 안전검사 통과여부를 중량물 작업 전에 확인 후 사용해야 한다. 이를 위해 법정 정기 안전검사와 작업 전 안전검사 통과 여부 확인 절차를 관련 절차서와 지침서에 명시하여 누락되지 않도록 관리할 필요가 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■가 보유 중인 #톤급 지브크레인 #대와 중량물 작업 관리 실태를 점검한 결과, 지브크레인의 법정 정기 안전검사가 누락되지 않도록 해야 함에도 이에 대해 제대로 인식하지 못하고 있었고 관련 절차서에도 없어 체계적으로 관리되지 않고 있었다.

또한 중량물 작업 관리에 대해서는 중량물 작업 전 인양장비(크레인, 산업용 리프트 등)에 대한 안전검사 통과 여부를 확인하는 절차가 관련 지침에 없어 안전성 확인이 제도적으로 미흡한 상태였다.

따라서 관계법령 준수 및 안전사고 예방을 위해 관련 절차와 지침을 개정할 필요가 있다.

**관계부서 의견** ■■■ ◆실은 감사결과를 수용하면서 실지감사 시작 시점에는 법정 안전검사 주기에 대해 인지하지 못했으나 감사 종료 시점에 지브크레인 안전검사가 기 수립된 업무계획에 포함되어 있음을 확인하였고 이에 따라 이행할 예정이라고 설명하였다. 이와는 별도로 감사결과에 따라 지브크레인 안전검사에 대한 내용을 관련 절차서에 반영하여 체계적으로 관리하겠다고 하였으며, 중량물 작업 전 인양장비의 안전검사 통과 여부를 확인하는 절차도 관련 지침서에 추가하겠다고 하였다.

**조치할 사항** ■■■ 사장은

① 「산업안전보건법」과 같은 법 시행규칙에 따라 보유 중인 지브크레인의 주기적

안전검사를 이행할 수 있도록 「지브크레인 안전운전절차서」(☞☞☞☞-☞☞-###)를 개정하시고,(통보1)

② 중량물 작업 전 인양장비의 안전검사 통과 여부를 확인할 수 있도록 「안전 작업허가지침」(☞☞☞☞-☞☞☞-###)도 개정하시기 바랍니다.(통보2)