

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [24] 불일치품목보고서 발행 미흡

관 계 부 서 ●소 ㉠부, ㉡파트

조 치 부 서 ●소 ㉠부, ㉡파트

내 용

1. 업무 개요

●소 ㉠부는 ●소의 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, ㉡파트는 불일치품목보고서(Non-Conformance Report, 이하 “NCR”이라고 한다) 등의 발전소 품질 관련업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「품질보증규정」에 따르면 품질보증부서는 품질관련업무를 체계적으로 수행하고 있는지의 여부를 확인하기 위하여 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정에 따르면, 경상·예방정비의 경우 오더에 따라 정비작업을 수행하되, 신뢰성 등급(A) 품목의 분해 정비 시 중요 기능의 결함 및 손상 등의 불일치품목을 발견한 경우 NCR을 작성·발행하여 관리하도록 되어 있다.

따라서 품질담당부서는 NCR을 포함한 품질 관련업무를 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 하고, 실무부서에서는 발전소 경상·예방정비 시 신뢰성 등급(A) 품목에 대한 불일치사항 발견 시 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 ●소에서 수행한 정비를 점검한 결과, 신뢰성 등급(A) 관련 고장정비 #건과 외주수리 #건이 수행되었는데, 주요 정비내용을 살펴보면 ‘#호기 발전기 회전자 반출수리 공사 시행’과 같이 발전기 회전자 손상이 발견되어 외주수리를 시행한 것으로써 단순한 고장이 아닌 중요기능의 결함 및 손상으로 보이는 건으로 NCR 발행이 필요하나, 해당 건에 대해 NCR이 발행되지 않았다. 뿐만 아니라 감사대상 기간 중 단 한건의 NCR도 발행되지 않았다.

관계부서 의견 ●소 ㉠부는 감사결과를 수용하면서 전직원 대상으로 관련 절차서 교육을 수행하여 향후 절차서에 따라 신뢰성 등급(A) 설비 고장 시 불일치품목 여부를 검토하여 NCR을 작성·발행하여 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●소장은

- ① 경상·예방정비에 대해 신뢰성 등급(A) 설비고장 관련해서는 불일치사항이 발견되면 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리될 수 있도록 전직원 교육을 실시하시고,(통보1)
- ② 품질담당부서가 「품질보증규정」에 따라 발전소에서 발행하는 고장통지 및 오더를 점검하여 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」절차서에 따라 NCR이 발행될 수 있도록 관련 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보2)