

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 위험물시설 안전관리 개선 필요

관 련 부 서 ■원

조 치 부 서 ■원 ◇부

내 용

1. 업무 개요

■원 ◇부(△파트)는 사옥 난방 및 온수 공급용 보일러 및 연료 탱크 저장소 운영 및 안전관리 업무를 수행하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 표준지침 「위험물 안전관리」(표준지침-++++) 5.7항(위험물안전관리자) 및 7.9항(일반점검)에 따르면, 위험물안전관리자는 위험물을 취급하는 정·주기시험(붙임 8.4 참조), 위험물의 반입, 운송, 저장, 폐기등의 취급사유 발생 시 취급작업에 참여하여 적절한 안전관리 업무를 수행하고 위험물의 취급에 관한 일지를 작성하여야 하고, 위험물안전관리자는 발전소 내 위험물시설에 대해 분기 1회 이상 일반점검을 수행하여야 한다.

우리 회사 표준절차 「위험성평가」(안전보건-++++) 7.4항에 따르면, 작업 주관

부서장은 위험성평가를 실행하도록 규정하고 있으며, 1단계에서 평가대상 설비·공정 및 작업 선정 후 ‘안전보건상 위험정보’를 작성하고, 2단계에서 1단계에서 작성된 위험정보를 통해 유해·위험요인을 파악하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

■원의 보일러시설 탱크 저장소(용량: 등유 +리터)는 관련 법령에 따라 관할 소방서에 위험물시설로 신고되어 있고, 관련 법령 및 사내 규정에 따라 위험물 안전관리자 선임 및 교육, 위험물취급(운전/취급) 일지 작성, 위험물시설 점검 등이 전반적으로 잘 관리되고 있었다.

다만, 매년 2회 *리터 이상의 등유를 충유하고 있는데, 다음의 개선사항이 도출되었다.

가. 등유 충유 작업시 안전관리 개선 조치 필요

① 등유 충유 작업시 안전관리자가 주입구 인근 발화요인제거 및 소화기 배치 등 안전관리 조치를 수행함에도 이에 대한 조치내용을 기술하고 있지 않고 있어 ‘기계설비 시설점검표’에 기술하는 등 명확히 할 필요가 있다.

나. 등유 충유 작업시 위험성평가 시행 필요

② ■원에서는 보일러설비 운영의 위험성평가를 시행하여 관리하고 있는데, ‘보일러 취급’ 작업의 위험성평가는 실시하였으나, ‘등유 충유’ 작업에 대한 위험성평가는 누락되어 있어 개선 조치가 필요하다.

조치할 사항 ■원장은

위험물시설의 등유 충유 작업시 위험물 안전관리자 안전관리 조치내용을 시설

점검표에 기술될 수 있도록 조치하고, (개선 1)

충유 작업의 위험성평가를 시행하고 향후 해당 작업에 적용할 수 있도록 조치
하시기 바랍니다. (개선 2)