

1. 현지조치사항 명세

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
1	일시적 임대 시스템 미사용	분양정보시스템 내 일시적 임대계약을 등록하여 전자로 내역을 관리할 수 있으나 해당 시스템을 사용하지 않음	일시적 임대 건 시스템 등록 및 향후 시스템 등록 철저	회보불요
2	장거리 출·퇴근 차량 지원제도 미준수	장거리 출·퇴근 차량을 이용하고 있으나 사전 내부방침(매월)을 받지 않음	향후 장거리 출퇴근 지원제도 준수 철저	회보불요
3	합숙소 공실률 제고	합숙소 공실률이 높은 편으로 비용절감을 위한 조정 필요	향후 직제개편 결과에 따라 합숙소 매각 등 조치	회보불요
4	인지세 납부 미흡	일부 계약 건에 대하여 인지세를 납부하지 않음	향후 인지세 납부 업무 철저	회보불요
5	계약변경 요청기간 미준수	「계약업무규정」 제66조에 의거 계약변경 시 준공 15일 전까지 계약변경을 요청해야 하나 기간을 초과하여 요청	향후 「계약업무규정」 준수	회보불요
6	환경에너지센터 안전난간 일부 미흡	환경에너지센터 시설 내 일부 구간 안전난간 및 발끝막이판 보강 필요	안전난간 보강	회보불요
7	보호지역 출입기록 관리에 관한 사항	보호지역(통신실 등) 출입자 명부 양식을 임의로 작성	정해진 양식에 맞게 출입자 기록관리 철저	회보불요
8	공사중지에 따른 계약기간 미연장	△△△△△ 2단계 조경공사 관련 공사 중지에 따른 계약 연장 및 보증서 연장 조치 미이행	계약연장 시행 및 보증 연장	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
9	법률자문 시스템 미등록	「협약 및 법률자문 처리 규정」 제8조에 의거 부서 자체자문은 그 결과를 즉시 법무관리 시스템에 등록 해야 하나 미이행(2건)	법률자문 결과 시스템 등록 철저	회보불요
10	공사안전보건대장 분기별 점검 개선	공사안전보건대장 이행사항 분기별 점검 결과를 수기 등으로 이력 관리하고 있으나 공문 미생성	발주자 의무사항 이행에 대한 명확한 근거 마련을 위해 점검 실적에 대한 공문 생성	회보불요
11	건설공사 안전관리계획서 관리 미흡	건설공사 안전관리계획서 변경시 검토결과 통보 후 7일 이내 CSI에 제출하여야 하나 미제출 (◆◆◆◆-△△△△△ 연결도로 건설공사, 서해안 우회도로 건설공사)	건설공사 안전관리계획서 CSI(건설공사 안전관리 종합정보망) 제출 철저	회보불요
12	△△△△△ 친환경에너지타운 공사안전보건대장 미작성	△△△△△ 친환경에너지타운 사업 총공사비가 50억원 이상으로 개별 공사건에 대해 공사안전보건대장을 작성하여야 하나 전기·통신·소방시설공사 공사안전보건대장 미작성	전기·통신·소방시 설공사 공사안전보건대장 작성 및 관리 철저	회보불요
13	지하주차장 방송설비 적정 설계에 관한 사항	증폭기의 출력은 스피커 입력의 120%로 산정하나, 일부 증폭기가 과설계됨 ex) (1층)스피커 21W, 증폭기 150W (옥외)스피커 80W, 증폭기 150W	적정 용량 검토 시행	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
14	환경감시원 운영 미흡	환경감시원 운영방식 변경 시 내부방침을 경유하지 않음	내부방침 수립 및 향후 운영방식 변경 시 유의	회보불요
15	문화재 시굴 및 표본조사 용역 산출내역서 미흡	문화재 시굴 및 표본조사 용역 산출내역서상 직접 경비 항목 명시 미흡(안전 관리비 등)	향후 문화재 용역 산출내역서상 직접경비 작성 시 항목 명확히 명시	회보불요
16	건설사업관리용역 일일작업보고 작성 부적정	일일작업내용 작성 시 일부 사항에 대해 실제 작업 내용과 다르게 작성	건설사업관리용 역 일일작업보고 확인 등 용역 관리 철저	회보불요
17	전기요금 적정 관리	지자체 인계 전 유지관리 중인 시설물 78개 중 일부 (5개소) 시설은 지난 2년간 전기사용량 없음	전기요금 적정성 검토(해지 유지 전력량 변경 등)	회보불요
18	오수중계펌프장 안전시설 보강	자동스크린 설비 보호덮개 미비, 밸브 하단 베이스 앵커볼트 누락	보호덮개 및 앵커 볼트 보강 시공	회보불요
19	영상정보처리기기 인증제품 적용 검토 필요	남측지구 정보통신공사에서 설치 예정인 NVR(네트워크 영상 저장장치), CCTV에 필수 인증(한국정보통신기술협회) 적용 여부 내역 미반영 *23.3.20일 의무사항으로 개정	인증 자재 사용	회보불요
20	네트워크 보안조치 미비	비인가자의 통신실 네트 워크 무단 사용 방지를 위한 조치 필요	미사용 LAN 포트 차단설비(포트락) 설치	회보불요
21	UPS 설치비 중복 비용 감액	남측지구 정보통신공사의 관급자재로 설치 예정인 UPS의 설치비 중복 반영	중복설치비 감액 (15만원)	회보불요