

일련번호	12	감사자	전기 3급 →→→		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	시정(금액)	재정상 조치금액	63,815,951

시정요구(금액)

제 목 가로등 조명 제어방식 변경

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단은 크크크크크크 내 입주민의 안전성 확보를 위해 「크크크크 크크 °F°F지구 2공구 전기공사」를 통하여 가로등, 신호등 등 도시기반시설을 설치하고 있다.


2. 관계 규정 및 판단기준

「◆◆도 범죄예방 도시환경 디자인 조례」 제6조(기본 계획의 수립·시행 등) 및 「◆◆도 범죄예방 도시환경 디자인 기본계획·가이드라인」에 따르면, 상업지역은 은신 가능 구역 방지, 야간 골목 시야 확보를 위한 균일한 조도 확보 등 범죄 취약 구간이 발생하지 않도록 충분한 조명시설을 계획하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

●●●●사업단은 °F°F지구의 토지이용계획에 따른 구분 없이 전 부지의 가로등을 모두 “격등제어”를 하도록 설치할 계획이나, 유동 인구가 많은 상업지구의 경우 관련 조례에 따라 범죄예방을 위한 균일한 조도 확보를 위하여 격등제어 대신 상시조명을 설치를 검토할 필요가 있다.

[그림] 조명제어 방식



자료: 감사 제출자료 재구성

따라서 향후 토지이용계획 변경(예정) 시 ■■시 협의를 통하여 토지용지별 제어방식을 구분하여 설치하여 범죄예방 및 예산 절감이 필요하다고 판단된다. (상업지구의 격등제어 → 상시조명 변경 시 약 64백만원 절감 가능)

관계부서 의견 ●●●●사업단은 관련 조례 및 기본계획·가이드라인에 맞추어 상업지구 내 가로등 제어방식을 상시조명으로 변경하여 예산 절감 및 야간 범죄 가능성 감소하도록 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●사업단장은 ■■시와 협의를 통해 상업지역 내 조명 제어 방식 변경을 검토·시행하시기 바랍니다. (64백만원 감액) (시정(금액))