

일련번호	24	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ○○○○ ○○○○○ 건설공사 자재 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

○○○○사업단(舊○○○○사업단)은 ◀◀◀◀ 개발사업 및 주변 개발사업으로 인해 증가되는 교통량을 분산하여 ○○○로 교통체계를 개선하기 위해 광역교통개선대책으로 반영된 ‘◀◀◀◀ 중1-117호선(○○○ ○○○○○) 건설공사’(이하 “○○○ ○○○○○ 건설공사”라 한다.)를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다.) 제57조(사용자재의 적정성 검토)에 따라 건설사업관리기술인은 시공자로부터 하역금 공정계획에 따라 사전에 주요 기자재 공급원 승인요청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 하며¹⁾, 건설사업관리기술인은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 검토하여 공사감독자에게 보고하고 공사감독자는 품명, 공급원, 납품실적, 건설사업관리기술인의 검토의견 등을 고려하여 적합한 것으로

1) 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

판단될 경우에는 이를 승인하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○ ○○○○ 건설공사 중 지하차도 굴착공사에 소요되는 지보재(H형강)에 대해 건설사업관리기술인으로부터 자재공급원을 승인받기 전 자재를 반입한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○○사업단은 지하차도 굴착공사에 소요되는 지보재(H형강)은 업무수행지침에 따른 ‘주요자재’가 아닌 「건설공사 품질관리 업무수행지침」(이하 “품질관리지침”이라 한다.)에 따른 ‘가설기자재’에 해당하므로 주요 기자재 공급원 제출 및 승인 대상이 아닌 품질관리지침에 따른 가설기자재 품질시험 대상에 해당하며, 이에 따라 시공사가 제출한 KS 제품규격(KSD3503) 품질검사 증명서를 통해 품질시험 결과를 확인하였고, 이후 보다 확실한 품질확보를 위해 자체적으로 업무수행지침을 준용하여 공급원 승인 절차를 추가적으로 진행하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○사업단장은 관련 규정에 따라 적절하게 주요 기자재가 반입될 수 있도록 공사 및 건설사업관리 용역 감독을 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)