

|          |    |          |          |          |                  |
|----------|----|----------|----------|----------|------------------|
| 일련번호     | 30 | 감사자      | 토목4급 ▼▼▼ |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | 감액       | 재정상 조치금액 | 1,522백만원         |

## 통 보

제 목 미끄럼방지포장 설치 형식 부적정

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단

내 용

### 1. 업무 개요

●●●●사업단은(舊:::사업단)은 크크크크크 개발사업의 단계적 조성 계획에 따라 ⇒⇒지구, °F°F지구, ♥♥지구 순으로 단지 조성공사를 시행중에 있으며, 일부 조성공사에는 미끄럼방지포장이 반영되어 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따르면 미끄럼방지포장은 도로의 구간별로 기존의 노면 마찰계수가 도로교통 조건에 부합하지 않고 낮아서 위험한 구간, 도로의 선형에 있어서 전·후 선형의 연속성이 이루어지지 않아 주행속도의 차이가 20km/h 이상인 구간의 변화구간, 기타 사고발생의 위험이 높아 미끄럼방지포장을 설치하는 것이 효과가 있다고 인정되는 구간의 도로 조건 및 교통조건에서 미끄럼 마찰 증진이 요구되거나, 사고 발생 위험으로 필요하다고 인정되는 구간에 설치한다.

그리고, 미끄럼방지포장의 설치 형상은 구간의 노면 전체를 처리하는 전면 처리와 일정 간격을 띄워 부분처리하는 이격식으로 구분되며, 이격식은 1-3방식, 3-6방식으로 나뉘지는데, 적용 형상은 전면처리를 원칙으로 하되 이격식은 경각심을 주기 위한 목적으로 사용하고 적용 구간을 최소로 하도록 정하고 있다.

한편, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 한다.) 제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인)에 따라 ≡≡≡≡부장관이 국가단지실시계획을 승인하려면 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 하고, 같은 법 제39조(특수지역개발사업에의 준용)에 따라 특수지역개발사업은 같은 법 제17조(국가산업단지개발실시계획의 승인)을 준용하도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

%%%%처는 2023. 3월 ≡≡≡≡≡≡ 개발사업 실시계획 변경(제14차) 승인 신청을 하였고, 인허가청인 -----청은 「산업입지법」에 따라 실시계획을 승인하기 위해 관할 시·도지사의 의견을 수렴하여, 사업시행자인 K-water에 관계기관 협의의견에 대한 조치계획을 제출 요청하였다.

그리고, 관할 지자체인 ■■시는 위 ≡≡≡≡≡≡ 개발사업 실시계획 변경(제14차) 건에 대한 협의의견으로 미끄럼방지포장시 전면포장이 아닌 이격식(1-3 또는 3-6 형식)으로 설치해 달라는 의견을 제시하였고, K-water는 협의의견에 따라 조치하겠다는 조치계획을 제출하였다.

그런데, ≡≡≡≡≡≡ 개발사업으로 시행중인 5개 단지 조성공사에는 미끄

럼방지포장이 전면포장 형식으로 반영된 사실이 확인되었다.

ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업으로 설치된 도로, 상·하수관로 등 공공시설물은 향후 관할 지자체인 ■■시로 무상귀속 및 관리 이관되어야 함에 따라, 해당 지자체의 의견을 고려한 원활한 관리 이관을 위해 미끄럼방지포장은 이격식으로 설치할 필요가 있으며, 또한, 관할 지자체 협의의견에 따라 미끄럼방지포장을 1-3 형식으로 설치할 경우 1,522백만 원의 공사비를 절감할 수 있다.

**관계부서 의견**      ○○○○사업단은 ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 개발사업 개발계획 변경을 위한 관계기관 협의를 진행 중으로서, 토지이용계획 변경에 따른 초등학교 위치 및 어린이 보호구역의 변경 등을 종합적으로 고려하여 미끄럼 방지포장의 설치 범위를 재조정할 필요가 있으므로, 향후 도로 포장 시공 시점에서 관계기관과의 추가적인 협의를 통하여 미끄럼 방지포장의 형식(전면포장 또는 이격식)을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ●●●●사업단장은 향후 유지관리 기관의 협의의견을 반영하여 경제적 시공 및 유지관리를 위해 공사시행 전 이격식(1-3방식) 포장 형식으로 관계기관과 협의 후 협의 결과에 따라 설계변경 및 공사를 시행하시기 바랍니다.

(통보)