

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 건축물 단열제 설치 기준에 관한 사항

소 관 부 서 ↔↔↔↔↔처, ●●●●●사업단

조 치 부 서 ↔↔↔↔↔처

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 Q Q 고도 활성탄흡착지동 건축공사 준공 이후 e e e e 권 신설정수장 여과지동 및 **고도 활성탄흡착지동 건축공사의 감독업무를 수행하고 있다.

우리공사 건축공사 설계 및 시공에 관한 기준은 「K-water 건축공사 설계지침」으로 관리하고 있으며, 이를 인용 또는 준용하여 감독업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 광역상수도 정수장의 경우 수증기로 인한 결로예방을 위하여 창문 및 배기팬을 최초 설치하였으나, 유충 발생에 따른 '정수장 위생관리 강화를 위한 시설개선 가이드라인'에 의거 하여 따라 현재는 창문 미세망 설치, 격벽설치, 도장보강, 포충기 설치 등 다양한 노력을 경주하고 있다.

국토교통부 '공동주택 결로 방지를 위한 상세도 가이드라인'에 따르면 비난방

조치할 사항 ↔↔↔↔↔↔처장은 고도처리시설, 여과지동 등에 대한 결로 및 에너지 절약 측면에서의 단열재 설치 기준을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)