

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 전기방식공사 보안성 검토에 관한 사항

소 관 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, →→→→→처, ★★★★★★사업단

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, →→→→→처

내 용

1. 업무개요

∫ ∫ ∫ ∫ 처 및 →→→→→처에서는 발주 후 업무 이관한 전기방식공사 및 정보통신공사는 계약 체결 후 업무분장에 의거 하여 ★★★★★★사업단으로 감독업무가 이관되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가정보보안기본지침」 제16조 (보안성 검토) 및 「정보보안업무규정」 제91조 (보안성 검토)에 따라서 주요정보통신기반시설(수도통합운영시스템, 발전 통합운영시스템, 댐홍수경보시스템) 관련 전자제어시스템을 구축할 경우에는 자체 보안대책을 강구하고 안전성을 확인하기 위하여, 사업 계획단계(계약의뢰 30 일 전)에서 정보보안담당관에게 보안성 검토를 의뢰하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★사업단에서 감독하고 있는 2건의 전기방식공사 및 정보통신공

사는 운영근무자에 의한 효율적 모니터링 및 신속한 알람 인지를 위하여 각 사업장에 기 설치되어 있는 수도통합운영시스템에 구축할 계획이다.

네트워크를 통해 수도통합망에 직접 연결되어 데이터가 전송되며, 현장에 설치된 SCADA 서버를 통해 DB 저장, HMI 화면 등록 및 알람 관리가 이루어지므로, 도송수 관로에 설치되는 유량, 압력, 밸브 조정을 담당하는 분기점 TM/TC와 동일한 역할을 수행하며, 구축방식도 동일하다.

따라서, 관련 규정에 따라 ↓↓↓↓처에 보안성 검토 의뢰를 하여야 하나, 미시행하였다.

관계부서 의견

① ∫ ∫ ∫ ∫ 처, →→→→→처에서는 현재 진행 중인 공사에 대해 보안성 검토를 즉시 시행하고 향후 사업 계획단계에서 관련 규정에 따라 보안성 검토를 누락 없이 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

② ★★★★★사업단은 현재 진행 중인 ***** 전기방식공사 및 **(I)공업용수도 정보통신공사에 대한 보안성 검토를 ↓↓↓↓처에 시행공문 발송하였고, 향후 사업 계획단계에서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처 및 →→→→→처와 사전 협의 후 보안성 검토를 누락 없이 시행될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 정보보안업무규정에 따라 기 시행된 전기방식공사에 대해 보안성 검토 이행 및 향후 유사 사업 추진 시 관련 업무를 철저히 하여 주시기

바랍니다. (통보)

② →→→→→처장은 정보보안업무규정에 따라 기 시행된 전기방식공사에 대해
보안성 검토 이행 및 향후 유사 사업 추진 시 관련 업무를 철저히 하여 주시기
바랍니다. (통보)