

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 22.9kV GIS 설비 점검 및 관리 철저

소 관 부 서 ○○○○○지사, ◎◎◎지사

조 치 부 서 ◁◁◁처, ○○○○○지사, ◎◎◎지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사에서 관리 중인 ↑↑가압장과 ◎◎◎지사에서 관리 중인 ■

■취수장, ←←가압장은 22.9kV GIS 설비를 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기안전관리법 시행규칙」 및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 의거 전기안전관리자는 측정 주기 및 시험항목을 반영하여 설비점검을 실시(차단기 동작 시험은 연1회 시행)하여야 한다.

또한, 154kV GIS 설비의 경우 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 및 「전기설비 유지관리지침(154kV 선로 및 설비)」에 따라 관리부서에서는 보통점검(1회/3년), 정밀점검(1회/6년)을 시행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 K-water 규정상 22.9kV GIS 설비에 대한 점검·보수 관련 규정이 없는 바 ○○○○○지사의 ↑↑가압장('09), ◎◎◎지사의 ■■취수장, ←←가압장('11)에 22.9kV GIS 설비를 최초 설치한 이후 현재까지 육안점검을 제외한 보통점검, 정밀점검 등 정기점검 실적이 없는 실정이다.

관련부서 의견

- ① <<<<처는 감사의견에 따라 22.9kV GIS 설비에 대한 점검·시험 관련 규정을 제정하겠다는 의견을 제시하였다.
- ② ○○○○○지사는 점검·보수 관련 규정 제정 시 점검·시험을 적기 시행하겠다는 의견을 제시하였다.
- ③ ◎◎◎지사는 점검·보수 관련 규정 제정 시 점검·시험을 적기 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① <<<<처장은 22.9kV GIS 설비의 안정적인 운영 및 유지관리를 위하여 점검·시험 관련 규정을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② ○○○○○지사장은 22.9kV GIS 설비의 안정적인 운영 및 유지관리를 위하여 관련 규정 마련 시 점검·시험 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ◎◎◎지사장은 22.9kV GIS 설비의 안정적인 운영 및 유지관리를 위하여 관련 규정 마련 시 점검·시험 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)