

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 환경관리비 산정 및 집행 미흡

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사는 ㉠㉡㉢㉣㉤ 매설 이후 30년 이상 경과한 노후관을 적기에 개량하여 용수공급 안정성을 강화하기 위해 ‘㉠㉡㉢㉣㉤ 노후관개량사업(2차)’를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리)에 따라 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경 관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”라 한다.)을 공사금액에 계상하여야 한다.

「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」에 따라 환경관리비는 ‘환경보전비’와 ‘폐기물처리비’로 구분되며, 환경보전비 중 직접공사비는 환경오염방지시설의 설치·운영·철거에 드는 손료, 공공요금, 재료비, 노무비의 합계를 직접

공사비의 경비 항목으로 반영하고, 직접공사비에 포함되지 않은 시험검사비, 점검비, 교육·지도·훈련비, 인·허가비, 안내표지 설치·철거비, 환경관리비 사용계획 작성비 등은 간접공사비의 경비 항목으로 반영하여야 한다. 직접공사비에 반영되는 환경보전비는 표준시장단가, 표준품셈 또는 견적 등에 따라 산출하여야 하며, 간접공사비에 반영되는 환경보전비는 직접공사비에 공사별 최저요율을 곱하여 산출된 금액 이상으로 계상하여야 한다.

또한, 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」 제8조(환경관리비의 사용계획)에 따라 시공사는 「건설기술진흥법 시행규칙」 제61조 제2항에 따라 ‘환경관리비의 사용계획서’를 작성하여 환경오염방지시설 중 최초의 시설을 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자는 사용계획을 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○지사에서 시행 중인 공사의 환경보전비 집행계획 및 실제 집행내역 등을 검토한 결과 환경보전비 내역 산정 및 집행이 미흡한 사실이 확인되었다.

관련부서 의견 ○○○○○지사는 환경보전비 산출기준에 따라 직접공사비와 간접공사비로 구분하여 집행·정산하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 유사사례 발생하지 않도록 향후 환경관리 계획서 징구를 철저히 하시고, 관련 법령 및 지침을 준수하여 환경보전비를 집행·정산하시기 바랍니다. (통보)