

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 운휴 수도시설 유지관리 철저

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○지사는 ■■■, ←←, □□, 평택, 예산에 생·공용수 공급을 위해 ■■■공업용수도 시설을 운영·관리 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제26조(운휴시설 관리)에 의거, 운휴 수도시설은 재가동 가능성 여부에 따라 영구, 장기, 단기 및 비상시 활용시설로 구분하고, 유형별로 적정한 유지관리를 실시하여 시설물 유지관리의 효율성과 용수공급의 안정성을 제고해야 한다.

같은 규정의 별표2(운휴수도시설 유지관리기준)에 따르면, 관리부서의 장이 관리 중인 수도시설의 일부 또는 전부를 운휴하고자 할 때는 영구운휴, 장기운휴, 단기운휴 또는 비상시 활용시설로 구분하여 관리주관부서의 장의 협조결재를 득한 내부방침을 수립하고 그 결과를 관리총괄부서의 장에게 보고해야 하며 운휴 수

도시설에 대해 유지관리를 실시해야한다.

그리고, 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제7조(예비 및 운휴 펌프 모터 관리) 및 제8조(운휴사업장 펌프모터 관리)에 따르면, 예비 및 운휴 펌프모터의 성능유지를 위해 정기적인 운전을 실시하며, 펌프 가동 시 상태점검 및 진동측정을 실시하여 펌프모터의 정상여부를 점검해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

현재 ○○○지사에서 운휴중인 시설물은 ▼▼가압장과 ■■가압장이 있다. ▼▼가압장의 경우, ‘▼▼가압장 관리방안 수립 및 시행(○○○지사-1857, 2021.04.14.)’ 방침을 통해 장기 운휴중인 시설물의 적정 관리방안을 수립하고 관리하고 있다.

그러나, ○○○지사는 ‘♣♣(Ⅲ)광역 제5공구 시설물 인계인수 시행(√√√♡♡♡♡단-6088, 2021.12.17.)’을 통해 시설물을 √√√♡♡♡♡단으로부터 인수받았다.

이 중, ■■가압장은 ♣♣(Ⅲ) 물량 관련 타 부서와 협의 중으로 추후 용수 증가로 인한 가압장 운영 필요 시 가동 예정으로 운휴 중인 시설물¹⁾이다. 다만, ▼▼가압장과 같이 별도 운휴 지정 및 관리계획 수립 없이 점검정비 대상수량에 반영 되어있어, 조속히 운휴시설 관리계획을 수립하고 필요 시 점검정비 대상수량을 조정할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○지사는 ■■가압장에 대한 운휴시설 관리계획을 수립하여, 점검정비 대상수량을 조정하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 2024년 ■■공업용수도 사업장 펌프모터 유지관리 계획 수립(○○○지사-315, 2024.01.19.)

조치할 사항 ○○○지사장은 ■■가압장에 대한 운휴시설 관리계획을 조
속히 수립하고, 필요 시 점검정비 대상수량을 조정하시기 바랍니다. (통보)