

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 전기설비 진단 및 유지관리 철저

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○지사는 ■■■공업용수도(I,II) 및 ♣♣댐광역상수도(III) 시설을 운영 및 유지관리하고 있으며, 사업장 전기설비 운영·유지관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지관리)에 따라, 관리부서장은 전기설비의 효율적인 운영을 위하여 전기설비의 진단 및 유지관리를 시행해야하며, '광역♡♡♡♡장 전력설비 종합개선방안 수립·시행 알림(◁◁◁처-2860, 2022.12.20.)'에 의거, 전기설비 점검·관리기준 강화를 위해 자동부하전환개폐기(ALTS), 화재설비 배터리 등 소용량 조작용 배터리(10Ah 이하)는 2년마다, 수배전반 화재감시 센서는 10년마다 주기적으로 교체해야한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

○○○지사는 ‘사업장 UPS 및 축전지 교체계획 수립·시행(○○○지사-1943, 2023.04.11.)’을 통해 ■■취수장과 ■■정수장, ←←가압장의 ALTS 조작용 배터리에 대한 교체는 시행하였다.

다만, 화재설비 배터리 및 수배전반 화재감시센서에 대한 교체는 시행하지 않음을 확인하였고, 조속히 설비 소용량 조작용 배터리(10Ah 이하) 및 화재감시센서에 대한 현황파악과 교체주기 초과여부를 확인하고 교체계획을 수립할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○지사는 판넬 자동소화설비 소용량 조작용 배터리 및 화재감시센서 현황 파악 후 조속히 교체계획을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○지사장은 조속히 소용량 조작용 배터리 및 화재감시센서의 현황 파악 및 교체계획을 수립하시기 바랍니다. **(통보)**