

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ■■■정수장 감시경보 설정 및 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○지사는 ■■■정수장의 신속한 수도사고 대응과 운영관리의 효율성을 위해 수질, 설비, 유량 등 계측항목별 경보설정(사고, 설비, 수질 등) 및 경보별 통보방법(TTS, SMS 등)을 설정하여 경보시스템을 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제30조(HMI 운영관리)에 따르면, 관리부서장은 수도사고 및 운영관리의 효율성을 위하여 감시경보시스템을 설치, 운영하여야 하며, 세부사항은 감시경보체계 설정·운영 가이드라인을 따라야한다.

또한, 가이드라인에 따라 관리부서는 상시 고장설비, 오경보에 대해 신속히 조치하고 「최다경보20」을 지능형 경보관리시스템의 TTS(Text To Speech) 기준으로 반기별 분석하여 주관부서로 제출해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

종합감사기간 중 ○○○지사의 HMI(iWater) 감시경보시스템 확인 결과, 수질경보에 대해 유형 및 레벨 설정이 잘못 입력되어 운영하고 있음을 확인하였다.

이에 따라, 경보 최초 발생 시 경보레벨에 따른 담당직원(사고, 수질, 설비)이 경보통보(SMS)를 수신하지 못하는 등 초동대응 지연으로 사고확대 및 수돗물 공급에 영향을 미칠 수 있다.

또한, '최다경보20' 분석 또한 설정이 잘못 입력되어 효과적으로 분석결과를 도출해 낼 수 없는 실정이다. 따라서, 관련 규정에 따라 경보설정 및 레벨을 재설정하고, 이를 반영한 경보분석을 통해 효과적인 대응이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ○○○지사는 감사의견을 수용하며 관련 규정에 따라 경보관리를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○지사장은 조속히 관련 규정에 따라 경보 설정 및 레벨을 재설정하는 등 경보관리를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**