

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 설비사고 모의시험 관리 소홀

소 관 부 서 ●●●지사

조 치 부 서 ●●●지사

내 용

1. 업무개요

●●●지사 □□수도센터는 총 113개 사업장을 운영 중으로, 이 중 원격감시제어대상 사업장 25개소를 대상으로 설비사고 모의시험(반기, 연간 등)을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따르면 관리부서장은 사업장의 여건을 반영하여 매년 1분기 이내 설비사고 모의시험 실시계획을 수립하고, 항목별 정해진 주기(반기, 연간 등)에 따라 모의시험을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 설비사고 모의시험 계획 수립시기 미준수

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따르면 매년 1분기 이내 설비사

고 모의시험 실시계획을 수립하여야 하나, '22~'24년 □□수도센터 설비사고 모의시험 계획 수립 시기를 확인한 결과 매년 1분기가 지난 5~6월에 계획을 수립한 것을 확인하였다.

나. 설비사고 모의시험 대상 설비 누락

「2024년 □□수도센터 설비사고 모의시험 계획」에 따르면 '침수사고' 항목의 경우 총 15개 배수지 중 2개소에 대해서만 설비사고 모의시험을 시행하도록 계획하였으며, 이 외 13개 배수지는 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 의거 자연배수 가능 시설물로 제외하였다고 명시하였다.

그러나, 현장점검 결과 일부 배수지의 경우 자연배수가 불가능한 구조로 침수방지시설(바닥배수펌프, 침수센서)이 설치되어 있음에도 설비사고 모의시험 대상에서 누락되었으며, 다른 배수지의 경우 자연배수가 불가능한 구조에도 불구하고 침수방지시설이 설치되어 있지 않아 침수사고 발생 시 신속한 확인 및 조치가 불가능한 상황인 것을 확인하였다.

관련부서 의견 ●●●지사는 관련 업무기준을 준수하여 설비사고 모의시험 계획 수립 및 설비사고 모의시험을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●지사장은 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」을 준수하여 설비사고 모의시험 제반 업무를 시행하시기 바랍니다. (통보)