

한국수자원공사 상임감사위원

통보(시정완료)

제 목 사업장 전기요금 최적 계약종별 검토 미흡

소 관 부 서 ●●●지사

조 치 부 서 ●●●지사

내 용

1. 업무개요

●●●지사에서는 '24년 기준 총 169개소의 가압장, 배수지 등 시설 운영을 위해 저압전력을 수전 중으로 계약종별 기본 요금과 사용량을 기준으로 매월 전기요금을 납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조 제2항에 의거, 지방상수도 관리부서장은 전력비 절감을 위하여 매년 1회 최적계약종별에 대하여 검토하고 이를 반영하도록 규정하고 있다. 특히, 지방상수도 사업장의 경우 미급수지역 수돗물 공급 확대 등으로 매년 신규 시설물이 지속적으로 발생되고 있으며, 소규모 가압장이 많은 특성상 전력 사용량 변화도 잦으므로 지속적인 모니터링을 통한 적기 계약종별 변경이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●지사에서는 '19~'22년 최적 전력요금 검토 및 변경 시행을 통하여 총 115개소의 계약용량을 조정하여 누계 약 39백만원 전력요금 절감효과를 가져왔으나, '23년도 담당자 변경으로 담당자가 해당 업무에 대하여 인지하지 못함에 따라 이번 감사기간 중 시행한 바 있다.

관련부서 의견 ●●●지사는 감사의견에 따라 관련 업무기준을 준수하여 최적 계약종별 검토·변경을 적기 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●지사장은 관련 업무기준을 준수하여 전기요금 절감을 위한 최적 계약종별 검토·변경을 적기 시행하시기 바랍니다. (통보(시정완료))