

1. 현지조치사항 명세

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
\$\$\$\$ \$지사-1	상품권 관리기준 미준수	외부인에 상품권 지급 시 원천징수 처리 미흡	향후 동일사례 발생하지 않도록 절차 준수	회보불요
\$\$\$\$ \$지사-2	전기 안전장구 구비에 관한 사항	전기안전장구 메인 전기실 구비 필요 (절연모, 절연장갑, 절연화, 활선경보기, 검전기, DS조작봉)	사업장별 메인 전기실 안전장구 구비	회보요
\$\$\$\$ \$지사-3	사택관리 미흡	임차사택 신청 구비서류 누락 및 확인 미흡 합숙소 임대차 신고 누락 임차사택 임의 연장거주	업무 누락사항 보완 유사사례 재발 방지	회보불요
\$\$\$\$ \$지사-4	회계업무 미흡	이전비 지급 증빙서류 누락 및 확인 미흡 중개수수료 과다지급	중개수수료 과다지급분(97천원) 회수	회보불요
\$\$\$\$ \$지사-5	사무실 관리비 산정기준 마련 필요	임대 중인 사무실 관리비 산정기준 별도 수립 없이 관리비 부과	관리비 산정기준 수립	회보요
\$\$\$\$ \$지사-6	리스크 관리에 관한 사항	부서리스크 및 위험지표(KRI), 비상대책반 담당자 및 연락처 현행화 미흡	부서리스크 및 위험지표, 비상대책반 등 현행화 시행	회보불요

일련 번 호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
\$\$\$ \$ \$ 지사-7	계획단수 이력관리에 관한 사항	운영통합시스템(WRO)를 활용한 계획단수 실적, 결과보고 이력관리 미흡 (자체공문 시행)	시스템을 활용한 계획단수 이력관리 시행	회보불요
\$\$\$ \$ \$ 지사-8	소방안전관리 철저	내용연수(10년) 경과한 분말소화기 미교체	내용연수 경과 소화기 교체	회보불요
\$\$\$ \$ \$ 지사-9	수도시설물 청소계획 미수립	「수도수질관리 업무기준」에 따른 수도시설물 청소계획 미수립(23~)	관련 업무기준에 따라 매년 수도시설물 청소계획 수립	회보불요
\$\$\$ \$ \$ 지사-10	수처리제 구매 계약서류 구비 철저	수처리제 구매 업무처리 절차에 따라 용도물품 구매방식을 통한 수의계약(비전자) 시 계약조건이 포함된 규격·시방서 첨부 필요 재염소용 차아염소산나트륨 구매 시 규격·시방서 미포함	용도물품 구매방식을 통해 수의계약(비전자) 시 계약조건이 포함된 규격·시방서 첨부	회보불요
\$\$\$ \$ \$ 지사-11	설비동 누액방지시설 보완	차아염소산나트륨 설비동의 개구부 방지턱 설치 미흡 및 마감재 보완 필요	차아염소산나트륨 설비동의 개구부 방지턱 설치 미흡 및 마감재 보완 필요	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
&&& 지사-1	계약변경 업무처리 부적정	건설기술관리규정상 준공예정일 15일 이전까지 계약변경 요청 미준수(19건)	향후 관련규정을 철저히 준수하여 업무처리	회보불요
&&& 지사-2	회계업무 미흡	이전비 및 중개수수료 과다 지급(659천원), 법인카드 사유서 미첨부	과다지급분(659천원) 환수, 향후 업무 철저	회보불요
&&& 지사-3	입찰참가자격 설정에 관한 사항	폐기물 처리용역 수행 시 요구되는 입찰참가자격을 누락하여 설계 및 공고함	향후 관련 법규 준수	회보불요
&&& 지사-4	기록물 관리 미흡	기록물 등록, 보관 등 기록물 전반적 관리 미흡	직원교육 및 향후 기록물 관리 철저	회보불요
&&& 지사-5	리스크 관리에 관한 사항	부서리스크 및 위험지표(KRI), 비상대책반 담당자 및 연락처 현행화 미흡	부서리스크 및 위험지표, 비상대책반 등 현행화 시행	회보불요
&&& 지사-6	옥외 수도설비 유지관리에 관한 사항	응집·침전지 옥외에 설치된 전동밸브 조작대 도장탈락 및 부식 발생 심함	부식(녹) 제거 및 재도장 필요	회보불요
&&& 지사-7	유량계 관리에 관한 사항	운영통합시스템(WRO)을 활용한 유량계 제원, 설치정보, 검·교정 이력관리 미흡(사유발생 후 1개월 이내 입력)	시스템을 활용한 유량계 이력관리 시행	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
& & & 지사-8	무정전전원장치 관리에 관한 사항	축전기 모니터링 시스템(BMS) 내 축전기 전압, 내부저항, 온도 등 상태 데이터 HMI 감시불가	축전기 모니터링 시스템(BMS) HMI 감시토록 조치 및 DB 등록 운영	회보불요
& & & 지사-9	수질시험실 시험기기 검·교정 필요	분광광도계, 피스톤식 부피계 등 일부 시험기기 검·교정 미흡	관련 법령 및 지침에 의거 시험기기 주기적 검·교정 시행	회보불요
& & & 지사-10	수질시험실 폐액 투입부 덮개 설치 필요	수질시험실 폐액 투입부 덮개 미설치로 폐액 증기 역류 우려	수질시험실 폐액 투입부 덮개 설치	회보불요
& & & 지사-11	수도시설물 청소계획 미수립	「수도수질관리 업무기준」에 따른 수도시설물 청소계획 미수립	관련 업무기준에 따라 매년 수도시설물 청소계획 수립	회보불요
@ @ @ 지사-1	사택 채권확보 철저	임차합숙소 및 임차사택 채권확보 미흡 (임차물건 29건 모두 전세보증보험 가입 없이 전세권 설정만 진행)	전세보증보험 가능 물건 보험 가입 및 향후 채권확보 철저	회보불요
@ @ @ 지사-2	자산관리 미흡	@ @ @ 지사에서 서산 지방(상) 현대화사업을 수행하고 있으나 자산대장 내 관련 자산 전무	현대화사업 자산 현황 파악 및 시스템 등록	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
@ @ @ 지사-3	세무조정자료 미제출	원활한 업무수행을 위해 지출한 비용은 접대비로 분류, 세무조정자료 제출 필요하나 조치하지 않음(2건, 300천원)	향후 관련 업무 철저	회보불요
@ @ @ 지사-4	전기설비 유지관리에 관한 사항	중왕가압장 현장제어반 내 미사용설비 데이터 표출 중으로 실제 원격계측 값과 상이하여 운영상 혼란 예상	미사용설비 데이터와 실제 데이터를 혼동하지 않도록 구분 조치 필요	회보불요
@ @ @ 지사-5	수처리제 구매 계약서류 구비 철저	수처리제 구매 업무처리 절차에 따라 용도물품 구매방식을 통한 수의계약(비전자) 시 계약조건이 포함된 규격·시방서 첨부 필요 재염소용 차아염소산나트륨 구매 시 규격·시방서 미포함	용도물품 구매방식을 통해 수의계약(비전자) 시 계약조건이 포함된 규격·시방서 첨부	회보불요
@ @ @ 지사-6	소방안전관리 철저	내용연수(10년) 경과한 분말소화기 미교체	내용연수 경과 소화기 교체	회보불요
@ @ @ 지사-7	공기호흡기 관리 철저	# # (저)(배)에 구비된 공기호흡기 충전기한(21.9) 경과	충전기간(21.9)을 경과한 공기호흡기 재검사 등 실시	회보불요