

일련번호	09	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 긴급복구공사 GIS D/B 구축 미흡

관 련 부 서 ◆◆◆◆◆단, □□□□□단

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆단, □□□□□단

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆단과 □□□□□단은 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 의거 긴급복구 협력업체와 긴급복구공사 협약을 체결하여 긴급한 소규모 공사 등을 진행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가공간정보 기본법」 제19조(기본공간정보의 취득 및 관리)에 따라 국토교통부장관은 지형·해안선·행정경계·도로 또는 철도의 경계·하천경계·지적, 건물 등 인공구조물의 공간정보, 그 밖에 대통령령으로 정하는 주요 공간정보를 기본공간정보로 선정하여 관보에 고시하도록 되어 있다.

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조(정의) 및 동법 시행령 제3조(공공측량)에 따라 지하시설물은 공공측량의 대상이 되며, 「공공측량 작업규정」 제182조(시설물 조사, 탐사 대상 및 범위) 제1항 제2호에 따라 환경이 50mm 이상인 수도는 시설물 조사 및 탐사대상에 해당된다.

또한, 「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률」을 적용받지 아니하는 측량

(국토지리정보원고시 제2022-821호)」 제1조(국지적 측량)에 따라 지하시설물 중 길이 50m 미만의 실수요자용 시설(관로 중 본관 또는 지관에서 분기하여 수요자에게 직접 연결되는 관로 및 부속시설물)에 대한 측량은 공공측량의 대상에 적용되지 않는다.

한편, 관리부서장은 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제2절 긴급복구협력업체의 지정·운용에 따라 관로누수에 의한 수도사고 발생시의 관로 복구작업 등을 위해 긴급복구 협력업체를 지정·운용할 수 있으며, 유역지방상수도처(前 지방상수도처)는 ‘현대화사업 긴급복구 공사 개선방안 시행(지방상수도처-997, 2021. 4. 27)’ 내부방침에 따라 현대화사업 특성에 맞는 긴급복구공사 시행방안을 수립하여 긴급한 소규모 공사 범위를 설정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆단과 □□□□□□단은 긴급복구 협력업체를 통한 관망정비공사를 시행하였다.

관망정비공사 시행 시 공공측량의 대상이 되는 50mm 이상인 배수관로에 대해 공간정보(GIS)를 구축하여야 하나, 일부 구간에 대해 GIS를 구축하였으며, 현장여건(긴급한 소규모 공사를 시행함에 있어 단수에 따른 야간작업, 누수에 의한 긴급투입, 지자체 요청에 따른 작업시행 등)에 따라 GIS를 구축하기 어려운 대상에 대해서는 격점상세도 등을 통해 관리하고 있다.

기존 배수관로 누수에 따른 관로교체가 아닌 신설 배수관로 매설, 관망운영을 위한 배관 조정시 공간정보가 구축되지 않는다면 기존관로 오접합 등 향후 유지보수에 어려움이 발생할 우려가 있으며, 블록 및 관망운영에 문제가 발생할 여지가 있다.

관계부서 의견 관련 부서에서는 향후 GIS 구축 용역으로 측량을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ◆◆◆◆◆단장은 협력업체를 통한 긴급공사 시 공공측량이 적법하게 이루어 질 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

① □□□□□단장은 협력업체를 통한 긴급공사 시 공공측량이 적법하게 이루어 질 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)