

일련번호	28	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 관망운영 관리 철저

관 련 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

내 용

1. 업무 개요

●●유역본부는 본부 내 55개 상·하수도 시설을 관리 및 건설중이며, 현재 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처) 및 산하부서는 13개의. 광역상수도 및 공업용수도 시설을 운영중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

개정 이전 「수도시설운영관리규정('21. 10. 28.)」 제13조(도·송수시설)에 따르면 관리부서의 장은 관리 중인 전체 수도시설에 대하여 연 1회 이상 수압측정결과를 반영한 관망해석모형을 갱신하여 관리주관부서의 장에게 매년 9월 30일까지 제출하도록 명시되어 있다. 이 경우 관리주관부서의 장은 제출된 관망해석모델결과를 검토하여 최종 확정하여야 한다.

관련 규정 개정 이후 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준('24. 6. 24)」 제66조(도·송수시설 관리)에 따르면 관리부서의 장은 관리 중인 전체 수도시설에 대하여 연 1회 이상 수압측정결과를 반영한 관망해석모형을 갱신하여 웹기반 상수관망 운영시스템(water-NET)에 등록하고 관리주관부서의 장에게 매년 9월 30

일까지 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●유역본부 산하 관리부서 일부 지사에서는 water-NET에 관망해석모델이 등록되어 있지 않은 사실을 확인하였다.

또한, 운영통합시스템(WRO) 내 실시간 데이터를 통해 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)에서 수시로 유량 수압 등의 수도운영 데이터의 확인은 가능하나, 수압변동에 대한 원인(지난달 실적 및 증감원인, 가동률 높은 수도시설의 원인분석 및 저감 대책 등)은 관리주관부서에서 직접적으로 확인이 불가하여 운영상 특이사항이 발생할 경우 관리부서로부터 해당 자료에 대한 가동률 및 이용률 자료를 제출받을 필요가 있다.

관계부서 의견 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)에서는 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 지사별 관망해석모델 구축현황을 확인하고, 관련 규정을 준수하여 수도시설 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)