

일련번호	32	감사자	기계 3급 홍연조		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 전기방식 운영관리 부적정

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

내 용

1. 업무 개요

관로 등 방식대상 시설물의 부식을 방지하고 이로 인한 시설물 훼손을 최소화하기 위해 전기방식설비를 운영관리하고 있다.

2. 관계법규 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따르면 관리부서의 장은 전기방식설비 운영관리 현황 및 실적보고를 매년 주관부서의 장에게 보고하여야 하며, 주관부서장은 전기방식 취약구간 정상화를 위하여 유역 내 이상구간에 대한 원인조사 및 보강계획 등 환경조사 계획을 수립·실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●유역 내 8개 지사에서는 '21~'23년 전기방식설비 운영관리 현황 및 실적을 주관부서로 보고하고 있으며 매년 지속적으로 지사별 전기방식 미달 구간이 발생하고 있으나, ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 전기방식 취약구간 정상화를 위한 원인조사 및 보강계획 등 환경조사계획을 수립하지 않았다.

관련부서 의견 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 관련 규정을 준수하며 업무를
수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 전기방식 취약구간 정상화를
위한 원인조사 및 보강계획을 마련하시기 바랍니다. (통보)