

□ 현지조치사항 명세

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항
	제 목	내 용	
△△권 지사 -1	유해화학물질 유출 대비 비상사태 시 미작동	유해화학물질 노출 대비 비상사태 시 상시 작동되도록 조치 필요	샤워기 유입밸브 상시 오픈 (조치완료)
△△권 지사 -2	유해화학물질 취급시설 정보 현행화	유해화학물질 취급시설 표시 담당자 및 공급자 정보 현행화 필요	취급정보 현행화
△△권 지사 -3	유해화학물질 저장탱크 적정 관리	유해화학물질 저장탱크 드레인 배관 상시 Close 상태 유지 필요	드레인 밸브 Close 상태 유지 (조치완료)
△△권 지사 -4	유해화학물질 방재물품 확보	유해화학물질 누출 대비 중화제 및 케미컬 흡착포 확보 필요	방재물품 확보
△△권 지사 -5	유해화학물질 취급시설 설치검사 지적사항 조치	유해화학물질 취급시설 설치검사 지적사항(옥외저장탱크 하역장소 배관 Crack, 실험실 보관시설 표지 설치) 조속 조치 필요	유해화학물질 취급시설 설치검사 지적사항 조치
△△권 지사 -6	비상대피도 작성	위급상황 발생 시 신속한 조치를 위한 개소별 비상대피도 작성 필요	비상대피도 작성
△△권 지사 -7	배관 말단부 마감	밸브 후단이 개방되어 있는 배관의 말단부 마감(맹플랜지 등) 필요	배관 말단부 마감
△△권 지사 -8	여과지 추락사고 방지 조치	여과지 사다리 이용 시 안전대 착용 대상(2m 이상)으로 안전대 비치 필요	안전대 비치

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항
	제 목	내 용	
△△권 지사 -9	탈수기 방호조치	탈수기동 탈수기 상부 파이프 동력전달부분 말단부 방호조치 필요	동력전달부분 말단부 방호조치
△△권 지사 -10	가성소다 MSDS 게시	약품투입동 가성소다 물질안 전보건자료(MSDS) 게시·비치 필요	MSDS 게시·비치
△△권 지사 -11	과산화수소 MSDS 게시	후오존투입동 과산화수소 (34%) 물질안전보건자료 (MSDS) 게시·비치 필요	MSDS 게시·비치
△△권 지사 -12	안전난간 개선	후오전투입동 지하 안전난간 개선 필요 (높이 90cm 이상)	안전난간 개선
△△권 지사 -13	이동통로 안전 확보	후오전투입동 지하 계단 개 선 필요(건조상태 유지)	계단 측면 배수로 정비
△△권 지사 -14	안전보건표지 개선	안전보건표지 개선 필요 (분 말활성탄 접촉동 안전보건표 지개선, 후오전투입동 지하 귀 마개 착용 표지)	안전보건표지 교체
▽▽▽보 관리단 -1	⊕⊕⊕ 내 안전보 호구함 관리 미흡	안전보호구함 내 구비품목 및 수량 미표기	안전보호구함 내 구비품목 및 수량 표기
▽▽▽보 관리단 -2	⊕⊕⊕ 기계실 소 화용 수조 누수	⊕⊕⊕ 기계실 소화용 수조 누수	소화용 수조 누수부 보수 조치
▽▽▽보 관리단 -3	⊕⊕⊕ 외부 실외기공간 상부 울타리 파손	⊕⊕⊕ 외부 실외기공간 상 부 울타리 파손으로 시설 이 용객 위험 구간 진입 가능	⊕⊕⊕ 외부 실외기공간 상부 울타리 보수 조치

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항
	제 목	내 용	
▽▽▽보 관리단 -4	⊕⊕⊕ 소방계획서 작성 미흡	⊕⊕⊕ 소방계획서상 방화 · 제연구획도, 기타시설도, 입주사 현황 작성 미흡	⊕⊕⊕ 소방계획서 보완 작성
〇〇 〇〇실 -1	본사 사옥 및 시설물 개방에 따른 관리 개선	이용자는 개방 및 제한 구역을 알 수 없음	시설물 이용자가 이용 가능한 시설을 사전에 확인할 수 있도록 방안 마련
〇〇 〇〇실 -2	본사 사옥 및 시설물 개방에 따른 관리 개선	대운동장 및 실내 개방 시설에 대한 이용 안내문 부재	실내외 각 시설별 이용 안내문 설치