

한국수자원공사 상임감사위원

이

이

## 제 목 수자원 설비 통합운영(감시·제어)에 관한 사항

소관부서 ○○○○○○○○처

조 치 부 서      ○○○○○○○○처

내 용

## 1. 업무개요

○○○○○○○○처(이하 “○○처”라고 한다)는 「직제규정」 제4조(분장업무)에 따라 유역 내 발전실적 관리 총괄, 발전통합운영시스템 운영 및 유지관리 업무를 담당하고 있으며, 2024년 극한기후에 따른 수자원 설비 위기 대응능력을 향상하기 위해 ‘ㄱㄱ유역 수자원 통합운영서버 및 감시제어설비 제조구매설치’를 시행하였다.

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「수력발전소운영관리업무기준」(이하 “기준”라고 한다) 제4조에 따르면 수  
력발전소(다목적댐, 조정지댐 및 소규모댐 수력발전소, 보수력발전소) 발전설비  
감시제어업무에 대한 업무분장은 %%%-%%%-%%%-%%%-%%%-%%% 센터로 정해져 있다.

따라서, %%% 센터는 기준에서 정한 감시제어체계에 따라 발전통합  
운영시스템이 비정상일 경우를 제외하고는 유역 내 발전설비를 감시제어해야 하

고, 문제 발생 시 재해복구센터 및 관리부서로 전환하여 운영되도록 조치해야 한다.

아울러, %%%%%센터는 같은 규정 따라 발전설비 고장 상황 발생 등 운영상태에 이상이 발생하게 되면 신속한 점검·정비를 통한 복구가 이루어지도록 관리부서 통보, 상황접수 등 기준에서 정한 바에 따른 조치를 이행해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

한국수자원공사(이하 “우리 공사”라고 한다) 발전통합운영시스템은 2017년 권역별 발전통합운영체계 개편 시행(‘17.2.24, \* \* \* \* \*처-716)에 따라 3개 권역(♥강, ∞ ∞ ∞, \$ \$ 강) 체계로 운영되고 있는데, 2020년 조직 개편(유역본부제 시행)으로 ∞ ∞ ∞ 권역본부가 ===본부 및 □□□□본부로 분리되었음에도 불구하고 여전히 ∽ ∽ 유역 발전설비를 ◆◆◆◆◆처에서 운영(감시·제어)하고 있다.

이러한 운영 실태는 앞서 제기한 우리 공사 기준에 따른 감시제어체계와 상이한 형태이며, 발전설비에 대한 운영 및 관리가 각기 다른 본부에서 관리됨에 따라 사고 사례가 재발 될 경우 대응체계 불명확 및 사고 인지·전파 지연 등에 따라 위기 대응에 차질이 발생 될 수 있다.

한편, 최근 §§§§소 급전지시 등에 따라 발전 운영 변동성이 증가하고 있는데, 이러한 발전 업무 여건 변화는 댐의 이·치수 기능을 담당하고 있는 댐 운영 업무와도 밀접하게 연계되어 있음에 따라 댐 운영 및 발전 업무 담당부서간 유기적이고 즉각적인 업무체계가 필요하다.

따라서, ○○처는 이러한 문제점 해결을 위한 'ㄱㄱ유역 수자원 통합운영서버 및 감시제어설비 제조구매설치' 계획 수립 시, 향후 ○○○○○○○○처에서 상시 발전운영(전력거래 등), 품질관리 및 비상대응 등 수자원 설비(수문, 발전 등)를 직접 운영하는 것으로 계획하였다.

그런데 금회 감사를 통해 확인한 결과 ○○처는 현재 통합운영시스템 구축이 완료되었음에도 불구하고, 아직도 단순 수자원 설비 감시만 수행하고 있고, 수자원 설비 운영을 위한 구체적인 발전통합운영시스템 운영계획은 수립하지 않고 있다.

**관계부서 의견** ○○○○○○○○처는 감사 지적사항을 수용하며, 별도의 의견을 제시하지 않았다.

**조치할 사항** ○○○○○○○○처장은 유역 내 수자원 설비 운영을 위한 발전통합운영시스템 운영계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)