

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수도시설 예비자재 관리 및 활용 미흡

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 ㄱㄱ유역 내 수도사고 발생시 신속한 예비자재 수급을 통한 적기 대응체계 구축을 위한 ㄱㄱ유역 관로시설 예비자재를 운영 및 관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제15조(예비자재)에 따라, 관리주관부서의 장 및 관리부서의 장은 수도시설의 유지보수 및 수도사고 대비를 위하여 예비자재를 확보·관리하여야 하며, 관리주관부서의 장 및 관리부서의 장은 사고복구, 개·대체 및 수선유지 등의 공사 발주시 예비자재 우선 사용여부를 검토·적용하여야 한다.

그리고, 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제55조(예비자재 관리)에 따라 관리주관부서장 및 관리부서장은 수도시설의 유지보수 및 수도사고에 대비하여 예비자재를 확보·관리하여야 하고, 관리부서장은 매년 9월20일까지 관리현황 및

요청사항을 자재관리시스템을 통하여 관리주관부서의 장에게 제출하여야 하며, 예비자재 기준 및 품목은 같은 기준 별표14와 같이 정하고 있다.

또한, 관리주관부서 및 관리부서장은 관리중인 예비자재의 수량, 품질상태, 보관 장소 등을 반기별로 점검하여 그 결과를 자재관리시스템에 입력·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 관로시설 예비자재 관리에 관한 사항

그런데, ㄱㄱ유역 관로시설 예비자재는 예비자재 보유기준 수량과 실제보유 수량, 자재관리시스템에 입력된 수량이 상이하고, 일부 자재에 대해서는 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 따른 보유기준을 만족하지 못하는 것으로 확인되었다.

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 수도사고시 신속한 대응을 위해 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」의 예비자재 보유기준에 따른 자재를 확보하고, 자재 및 자산에 대한 적정 관리를 위해 보유 현황과 자재관리시스템 입력 수량을 일치시킬 필요가 있다.

나. 관로시설 예비자재 활용에 관한 사항

한편, ㄱㄱ유역의 경우 '11년 ㄱㄱ유역 예비자재 집중센터를 ㄷㄷ정수장 내 구축한 이후, 유역내 현장별 투입시간 최소화 등을 위해 일부 자재(주철관류 D600mm 이상, 65EA)를 ㄷㄷ정수장에 분산 배치하였으나, 당초 ㄷㄷ정수장에 일부 자재를 분산 배치한 목적과 달리 ㄷㄷ정수장보다 ㄷㄷ정수장이 근거리임에도 ㄷ

ㄷ정수장 내 예비자재를 활용하였다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 관리총괄부서(√√√√처) 주관으로 '보유기준 - 보유현황 - 시스템' 수량 관리를 위한 전수조사를 진행 중이며, 향후 관리총괄부서의 예비자재 관리 계획에 따라 시스템 정비, 부족수량 확보 등을 추진할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 관련 규정 및 기준에 따른 수도시설 예비자재 확보 및 시스템 입력 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ② ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 향후 수도사고 발생에 따른 예비자재 활용시 소요 거리에 따라 ㄷ정수장이 근거리일 경우에는 해당 예비자재가 활용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)