

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 슬러지 탈수용 약품(폴리머) 품질관리 철저

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)

내 용

1. 업무개요

○○유역 내 정수장 5개소는 배출수처리시설에서 슬러지 부하량 증가 시 SS가 상승하지 않도록 아크릴아미드를 주성분으로 하는 고분자응집제(폴리머)를 투입하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

슬러지 탈수용 약품인 폴리머 제조 시 사용되는 아크릴아미드가 「화학물질관리법」에 따른 유독물질로 분류되어 있고, 「물환경보전법」에 의거 특정수질유해물질로 포함됨에 따라 폴리머 품질 관리를 위해 √√√√처에서는 「정수장 슬러지 탈수용 약품(폴리머) 품질관리 방안 수립·시행」(√√√√처-2388, 2022.11.07.) 방침을 수립하여 유역별 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)로 시행하였다. 해당 방침에 따르면 아크릴아미드 관리방안으로 '구매규격 및 품질확인 강화', '슬러지 탈수공정 운영 강화'를 제시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ㄱㄱ유역 내 폴리머를 사용 중인 정수장의 아크릴아미드 관리현황을 확인한 결과 2개소만 잔류 아크릴아미드 함량이 포함된 시험성적서를 수령·확인하고 있으며, 이외 정수장 3개소는 납품 시 잔류 아크릴아미드 함량이 포함된 시험성적서를 수령하고 있지 않은 것으로 확인되었다. ㄴㄴ정수장의 경우에는 조달구매가 아닌 자체계약을 통해 구매 중이나 구매 시 잔류 아크릴아미드 함량 및 시험검사 내용이 포함된 구매규격서를 포함하지 않은 사실을 확인하였다.

한편, ■■■■■지사에서 운영·관리 중인 ㄷㄷ정수장의 경우 올해 원심탈수기 신규 도입에 따라 폴리머를 사용할 예정이므로 ㄱㄱ유역 내 폴리머를 사용하는 정수장에 대하여 향후 폴리머 구매 시 잔류 아크릴아미드 함량이 포함된 시험성적서를 수령·확인하고, 자체계약 시 구매규격서에 잔류 아크릴아미드 시험검사를 포함하는 등 철저한 관리가 필요하다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)에서는 폴리머 품질관리에 관한 사항을 관련 정수장에 안내하고 품질관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 폴리머를 사용 중인 정수장에

서 향후 탈수기용 폴리머 구매 시 잔류 아크릴아미드 시험검사 결과 확인과 폴리머 사용량 관리를 철저히 하도록 안내하시기 바랍니다. **(통보)**