

일련번호	05	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 수도사업장 전기요금 최적 계약종별 검토 미흡

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사, ≫ ≫ ≫ 지사

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사, ≫ ≫ ≫ 지사

내 용

1. 업무 개요

∞ ∞ ∞ 지사에서는 '25년 기준 정수장, 가압장 운영 등을 위하여 총 7개소의 고압 전력을 수전 받고 있으며, ≫ ≫ ≫ 지사 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼에서는 지방상수도 운영 등을 위하여 총 110개소에서 전력을 수전 받아 계약종별 기본요금과 사용량을 기준으로 매월 전기요금을 납부하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

전기 수전 및 관련 설비를 관리하는 담당자는 매월 전기 사용량 및 요금 납부 현황을 확인하여 불필요한 요금이 발생되지 않도록 하여야 하며, 사용량에 이상이 있을 경우 현장 설비를 점검하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지관리)에 따라 지방상수도 관리부서장은 전력비 절감을 위하여 매년 1회 최적계약종별에 대하여 검토하고 이를 반영하여야 한다.

한편 「2023년 ◁ ◁ ◁ ◁ ◁ 산하부서 종합감사(3)」에서는 매년 최적계약종별을

검토·반영하는 지방상수도 사업장과 달리 광역상수도 사업장은 관련 기준이 부재함에 따라 업무기준에 반영하도록 조치 요구하였고, 현재 관련 부서에서 검토 중으로 향후 업무 기준에 반영될 예정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○지사에서는 RR정수장 등 7개 고압수전 사업장의 전력사용량과 사용패턴이 상이함에도 불구하고 동일한 전력 선택요금제인 '선택Ⅱ'를 적용하여 운영중이었다. 선택요금제는 기본요금과 전력량요금의 비율을 조정하여 전기요금을 절감할 수 있는 제도로, 사업장별 전력수요 특성을 고려하여 요금제를 적용할 경우 전력비 절감에 가능할 것으로 확인되었다.

또한, >>>지사 ▼▼▼▼▼는 지방상수도 사업장으로 매년 전체 사업장을 대상으로 최적계약종별 검토를 실시하여야 하나, '22년부터 '24년까지 검토가 이뤄지지 않았으며, 사업장별 전력수요 특성을 고려하여 요금제를 적용할 경우 전력비 절감에 가능할 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○지사, >>>지사에서는 감사지적사항을 수용하였으며 계약전력 및 계약종별 적정성을 검토하여 반영하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① ○○○지사장은 전력비 절감을 위하여 전기사용개소에 대한 최적 계약종별 및 계약전력에 대해 검토하고 이를 반영하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

② >>>지사장은 전력비 절감을 위하여 전기사용개소에 대한 최적 계약종별 및 계약전력에 대해 검토하고 이를 반영하시기 바랍니다. (통보(시정완료))